STBDDI3230K

Kit ingresso digitale standard - Advantys STB - 24 V CA - 2 I



Presentazione

Gamma prodotto	Modicon STB soluzione I/O distribuita
Tipo prodotto	Kit d'ingresso digitale standard
Composizione del kit	STBXTS2100, connettore a molla con 6 contatti STBXTS1100, connettore a vite con 6 contatti Base STBXBA1000 Modulo STBDDI3230
Numero ingressi digitali	2
Tensione ingresso digitale	24 V
Tipo tensione ingresso digitale	CC

Cara	tter	ist	ic	he i	tecn	ic	he
Cara	ιισι	ıσι	.10	110	LECLL		ııc

Limiti tensione in ingresso	1130 V allo stato 1 -35 V allo stato 0	
Tensione ammessa	30 V	
Tensione max assoluta	56 V 1,3 ms	
Corrente ingresso digitale	7,5 mA	
Stato corrente 0 garantito	<= 2 mA	
Stato corrente 1 garantito	>= 6 mA	
Logica ingresso digitale	Positiva o negativa	
Tempo di risposta	0,61 ms da off a on 0,2 ms 0,625 ms da on a off 0,2 ms	
Tipo di protezione	Protezione alimentazione fusibile integrato su PDM ritardo 10 A Protezione ingresso resistenza limitata Protezione polarità inversa	
Isolamento tra vie e bus	2000 V per 1 minuto	
Scambio a freddo	Sì	
Hot swapping	Sì per NIM standard	
Filtro d'ingresso	1 ms 2 ms 4 ms 8 ms 0,5 ms 16 ms +/- 0,1 ms 0,2 ms	
Corrente fornita dal sensore	100 mA per via	
Compatibilità prodotto	Base I/O STBXBA1000 Modulo di distribuzione tensione STBPDT3100/3105	
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V CC	
Alimentazione	Modulo di distribuzione tensione	
Assorbimento di corrente	55 mA a 5 V CC per bus logico	
Marcatura	CE	
Categoria di sovratensione	II	
LED di stato	1 LED (verde) stato del modulo (RDY) 1 LED per via (verde) stato via (IN1 a IN2) 1 LED (rosso) errore del modulo (ERR)	
Profondità	65,1 mm	
Altezza	18,4 mm	
Larghezza	125 mm	
Peso netto	0,11 kg	

Ambiente

Norme di riferimento	EN/IEC 61131-2 tipo 2		
Certificazioni prodotto	UL[RETURN]FM classe 1 divisione 2[RETURN]CSA		
Grado di inquinamento	2 conforme a IEC 60664-1		
Altitudine di funzionamento	<= 2000 m		
Grado di protezione IP	IP20 conforme aIEC 61131-2 class 1		
Temperatura ambiente di funzionamento	-2570 °C (senza declassamento)		
Temperatura di funzionamento	32140 °F senza declassamento		
Temperatura di stoccaggio	-4085 °C senza declassamento		
Temperatura di stoccaggio	-40185 °F senza declassamento		
Umidità relativa	95 % a 60 °C senza condensa		
Resistenza alle vibrazioni	3 gn a 58150 Hz su guida DIN simmetrica 35 x 7,5 mm 5 gn a 58150 Hz su guida DIN simmetrica 35 x 15 mm +/-0,35 mm a 1058 Hz		
Resistenza agli shock	30 gn per 11 ms conforme a IEC 88 riferimento 2-27		

Confezionamenti

0011102101101110	
Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,7 cm
Confezione 1: larghezza	8,0 cm
Confezione 1: profondità	13,0 cm
Confezione 1: peso	130,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	28
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	3,94 kg
Unità di misura confezione 3	PAL
Numero di unità per confezione 3	448
Confezione 3: altezza	60,0 cm
Confezione 3: larghezza	80,0 cm
Confezione 3: profondità	448,0 cm
Confezione 3: peso	58,24 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh	
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)	
Senza mercurio	Sì	
Regolamento RoHS della Cina	☑ Dichiarazione RoHS Della Cina	
Informazioni esenzioni RoHS	₫ Si	
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.	


Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months

Scheda prodotto Disegni dimensionali

STBDDI3230K

Dimensioni




STBDDI3230K

Schema di cablaggio

Esempio

1 sensore a tre fili e 1 sensore a due fili



Pin	Connettore superiore	Connettore inferiore
1	+24 VCC dal bus del sensore per gli accessori del dispositivo di campo	+24 VCC dal bus del sensore per gli accessori del dispositivo di campo
2	+24 VCC dal bus del sensore per gli accessori del dispositivo di campo	+24 VCC dal bus del sensore per gli accessori del dispositivo di campo
3	ingresso dal sensore 1	ingresso dal sensore 2
4	ritorno dell'alimentazione di campo (al modulo)	ritorno dell'alimentazione di campo (al modulo)
5	ritorno dell'alimentazione di campo (al modulo)	ritorno dell'alimentazione di campo (al modulo)
6	messa a terra	messa a terra