

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com















PV Protect ist eine Lösung für den optimalen Schutz des Wechselrichters vor Überspannungen. Es ist sehr kompakt und erfordert nur Y-Kabel, um an die PV-Leitungen angeschlossen zu werden. Daher ist es ein perfektes Produkt, um bestehende PV-Installationen in Wohngebäuden mit Überspannungsschutz nachzurüsten.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Überspannungsschutz, 1 MPP, Überspannungs- schutz II, Verschraubung, PUSH-IN Anschluss, 1500 V
BestNr.	<u>2755990000</u>
Art	VPUM1I1SXFXV2O0TXPX15
GTIN (EAN)	4064675003359
VPE	1 Stück



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte				
Tiefe	91 mm	Tiefe (inch)		3,583 inch
Höhe	145 mm	Höhe (inch)		5,709 inch
Breite	168 mm	Breite (inch)		6,614 inch
Nettogewicht	694 g	Brotto (mon)		0,011111011
Temperaturen				
Lagertemperatur	-40 °C85 °C	Umgebungstempe	ratur	-40 °C85 °C
Betriebstemperatur	-40 °C85 °C	Feuchtigkeit		595 % rel. Feuchte
Allgemeine Daten				
Normen	EN 50539-11	Schutzart		IP67
Eingänge				
Anschluss Funktionserde	Kabeleinführung		Anzahl der Kabeleir führungen	n- 1
	Leiteranschluss		Anschlussart	PUSH IN
Anzahl der Maximum Power Points (MPP)	1 MPP			
Anzahl der Strangeingänge pro MPP	1			
DC-Eingang + & -	Leiteranschluss Anschlussart		Anschlussart	PUSH IN
	Kabeleinführung		Anzahl der Kabeleir führungen	n- 1
Sicherungsart	weder Sicherungseinsatz no	ch -halter		
Gehäuse				
Annahlus and Chrimm		Cabillata abada ati au		
Anschlussart String		Gehäusebefestigung		
•	Interner Anschluss (Kabel- durchführung mit Kabel- verschraubung)	Genadossonostigan	ig	über die vier Löcher unter den Deckelschauben
	durchführung mit Kabel- verschraubung)	Gondassassassas	19	
Überspannungsschutz DC-Se	durchführung mit Kabelverschraubung)			den Deckelschauben
Überspannungsschutz DC-Se Ableitstrom I _n (8/20 µs)	durchführung mit Kabelverschraubung) ite 15 kA	Ableitstrom, max. (8/20 μs)	den Deckelschauben 40 kA
Überspannungsschutz DC-Se Ableitstrom I _n (8/20 μs) Anforderungsklasse	durchführung mit Kabelverschraubung) ite 15 kA Typ II	Ableitstrom, max. (Einsatzhöhe im ge	8/20 µs) erdeten PV-System	den Deckelschauben 40 kA ≤ 4000 m
Überspannungsschutz DC-Se Ableitstrom I _n (8/20 µs) Anforderungsklasse Einsatzhöhe im ungeerdeten PV-Syster	durchführung mit Kabelverschraubung) ite 15 kA Typ II m ≤ 4000 m	Ableitstrom, max. (Einsatzhöhe im ge Gesamtableitstrom	8/20 µs) erdeten PV-System	den Deckelschauben 40 kA ≤ 4000 m 50 kA
Überspannungsschutz DC-Se Ableitstrom I _n (8/20 µs) Anforderungsklasse Einsatzhöhe im ungeerdeten PV-Syster Kurzschlussfestigkeit I _{SCPV}	durchführung mit Kabelverschraubung) ite 15 kA Typ II	Ableitstrom, max. (Einsatzhöhe im ger Gesamtableitstrom Normen	8/20 μs) erdeten PV-System I _{total} (8/20μs)	40 kA ≤ 4000 m 50 kA EN 50539-11
Überspannungsschutz DC-Se Ableitstrom I _n (8/20 μs) Anforderungsklasse Einsatzhöhe im ungeerdeten PV-Syster Kurzschlussfestigkeit I _{SCPV} Schutzpegel U _p (+/-,-/PE, +/PE)	durchführung mit Kabelverschraubung) ite 15 kA Typ II m ≤ 4000 m 11 kA ≤ 4,8 kV	Ableitstrom, max. (Einsatzhöhe im ge Gesamtableitstrom	8/20 μs) erdeten PV-System I _{total} (8/20μs)	den Deckelschauben 40 kA ≤ 4000 m 50 kA
Überspannungsschutz DC-Se Ableitstrom I _n (8/20 μs) Anforderungsklasse Einsatzhöhe im ungeerdeten PV-Syster Kurzschlussfestigkeit I _{SCPV} Schutzpegel U _p (+/-,-/PE, +/PE)	durchführung mit Kabelverschraubung) ite 15 kA Typ II m ≤ 4000 m 11 kA	Ableitstrom, max. (Einsatzhöhe im ger Gesamtableitstrom Normen	8/20 μs) erdeten PV-System I _{total} (8/20μs)	40 kA ≤ 4000 m 50 kA EN 50539-11
Überspannungsschutz DC-Se Ableitstrom I _n (8/20 μs) Anforderungsklasse Einsatzhöhe im ungeerdeten PV-Syster Kurzschlussfestigkeit I _{SCPV} Schutzpegel U _p (+/-, -/PE, +/PE) Voraussetzungen u. Anforderungen	durchführung mit Kabelverschraubung) ite 15 kA Typ II m ≤ 4000 m 11 kA ≤ 4,8 kV	Ableitstrom, max. (Einsatzhöhe im ger Gesamtableitstrom Normen	8/20 μs) erdeten PV-System I _{total} (8/20μs)	40 kA ≤ 4000 m 50 kA EN 50539-11
Überspannungsschutz DC-Se Ableitstrom I _n (8/20 μs) Anforderungsklasse Einsatzhöhe im ungeerdeten PV-Syster Kurzschlussfestigkeit I _{SCPV} Schutzpegel U _p (+/-, -/PE, +/PE) Voraussetzungen u. Anforderungen Klassifikationen	durchführung mit Kabelverschraubung) iite 15 kA Typ II m ≤ 4000 m 11 kA ≤ 4,8 kV EN 50539-11	Ableitstrom, max. (Einsatzhöhe im ged Gesamtableitstrom Normen Spannung der PV	8/20 μs) erdeten PV-System I _{total} (8/20μs)	40 kA ≤ 4000 m 50 kA EN 50539-11 1.500 V
Überspannungsschutz DC-Se Ableitstrom I _n (8/20 μs) Anforderungsklasse Einsatzhöhe im ungeerdeten PV-Syster Kurzschlussfestigkeit I _{SCPV} Schutzpegel U _p (+/-, -/PE, +/PE) Voraussetzungen u. Anforderungen Klassifikationen ETIM 6.0	durchführung mit Kabelverschraubung) ite 15 kA Typ II m ≤ 4000 m 11 kA ≤ 4,8 kV EN 50539-11	Ableitstrom, max. (Einsatzhöhe im ged Gesamtableitstrom Normen Spannung der PV	8/20 μs) erdeten PV-System I _{total} (8/20μs)	den Deckelschauben 40 kA ≤ 4000 m 50 kA EN 50539-11 1.500 V
Überspannungsschutz DC-Se Ableitstrom I _n (8/20 μs) Anforderungsklasse Einsatzhöhe im ungeerdeten PV-Syster Kurzschlussfestigkeit I _{SCPV} Schutzpegel U _p (+/-, -/PE, +/PE) Voraussetzungen u. Anforderungen Klassifikationen ETIM 6.0 ETIM 8.0	durchführung mit Kabelverschraubung) ite 15 kA Typ II m ≤ 4000 m 11 kA ≤ 4,8 kV EN 50539-11 EC000941 EC000941	Ableitstrom, max. (Einsatzhöhe im ger Gesamtableitstrom Normen Spannung der PV A	8/20 μs) erdeten PV-System I _{total} (8/20μs)	den Deckelschauben 40 kA ≤ 4000 m 50 kA EN 50539-11 1.500 V EC000941 EC000941
Überspannungsschutz DC-Se Ableitstrom I _n (8/20 μs) Anforderungsklasse Einsatzhöhe im ungeerdeten PV-Syster Kurzschlussfestigkeit I _{SCPV} Schutzpegel U _p (+/-, -/PE, +/PE) Voraussetzungen u. Anforderungen Klassifikationen ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0	durchführung mit Kabelverschraubung) ite 15 kA Typ II m ≤ 4000 m 11 kA ≤ 4,8 kV EN 50539-11	Ableitstrom, max. (Einsatzhöhe im ger Gesamtableitstrom Normen Spannung der PV A ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.1	8/20 μs) erdeten PV-System I _{total} (8/20μs)	den Deckelschauben 40 kA ≤ 4000 m 50 kA EN 50539-11 1.500 V EC000941 EC000941 27-13-08-05
Überspannungsschutz DC-Se Ableitstrom I _n (8/20 μs) Anforderungsklasse Einsatzhöhe im ungeerdeten PV-Syster Kurzschlussfestigkeit I _{SCPV} Schutzpegel U _p (+/-, -/PE, +/PE) Voraussetzungen u. Anforderungen Klassifikationen ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	durchführung mit Kabelverschraubung) ite 15 kA Typ II m ≤ 4000 m 11 kA ≤ 4,8 kV EN 50539-11 EC000941 EC000941 EC000941	Ableitstrom, max. (Einsatzhöhe im ger Gesamtableitstrom Normen Spannung der PV A	8/20 μs) erdeten PV-System I _{total} (8/20μs)	den Deckelschauben 40 kA ≤ 4000 m 50 kA EN 50539-11 1.500 V EC000941 EC000941



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Ausschreibungstexte

Ausschreibungstext lang Bezeichnung 2: VPU PV BOX CG II 3 1500 1M

Überspannungsschutz Box für Wechselrichter mit 1 Mpp-Tracker, geeignet zum Schutz der DC-Seite. Max. Stringspannung Uoc:1500 V MPPT1: 1 Eingang, Anschluss über Kabelverschraubungen (4-8mmØ) Leiterquerschnitt: max. 16mm² Anschluss an der Box erflogt im Stich. ohne DC-Schalter 1 Ableiter Klasse/Typ II Anschluss der Funktionserde über Kabelverschraubungen (8-12mmØ) Leiterquerschnitt: 16mm² Schutzart: IP65 und IP67 Alles eingebaut in ein Kunststoffgehäuse Masse HxBxT: 168x145x91 mm Entsprechend der Norm, EN 50539-11: 2013+A1:2014 IEC

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme	
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%	

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis	The SPD in the box cannot be replaced.

Zulassungen

Zulassungen



61643-31: 2018

Zulassungen MAMID	https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/	
ROHS	Konform	

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdo-		
kument	EU Declaration of Conformity	
Anwenderdokumentation	Manual PV Protect T2	
Kataloge	Catalogues in PDF-format	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com


Zeichnungen


Anschlussbild

Anschlussbild











Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

... für Photovoltaiksteckverbinder



Nach dem Abisolieren kann ein Kabelende mit entsprechenden Kontakten oder Aderendhülsen vercrimpt werden. Das Crimpen ist eine sichere Verbindung zwischen Leiter und Kontakt und hat die Methode des Lötens weitestgehend abgelöst. Crimpen bezeichnet das Erstellen einer homogenen, nicht lösbaren Verbindung zwischen Leiter und Verbindungselement. Die Verbindung wird ausschließlich durch hochwertige Präzisionswerkzeuge erreicht. Resultat ist eine elektrisch und mechanisch sichere und zuverlässige Verbindung. Weidmüller bietet eine breite Produktpalette an mechanischen Crimpwerkzeugen an. Integrierte Zwangssperren mit Entriegelungsmöglichkeit gewährleisten eine optimale Verarbeitungsqualität. Crimpverbindungen, die mit Weidmüller Werkzeugen erzielt werden, entsprechen internationalen Normen und Vorschriften.

Allgemeine Bestelldaten

Art CTF PV WM4

Best.-Nr. 1222870000

GTIN (EAN) 4050118006254

1 Stück

VPE

Ausfuehrung

Photovoltaik, Crimpwerkzeug für Photovoltaikkontakte, mechanisch,

ohne auswechselbare Einsätze

Kreuzschlitz-Schraubendreher, Typ Phillips



Kreuzschlitz-Schraubendreher, Typ Phillips, SDK PH DIN 5262, ISO 8764/2-PH, Abtrieb nach ISO 8764-PH, Spitze Chrom Top, SoftFinish-Griff

Allgemeine Bestelldaten

Art SDK PH2

Best.-Nr. 9008490000

GTIN (EAN) 4032248056484

Ausfuehrung

Schraubendreher, Schraubendreher



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Werkzeuge



- Für feindrähtige und massive Leiter mit Spezial-Isolationswerkstoffen
- Hohe Abisolierqualität für die industrielle Anwendung (entsprechend Anforderung aus der Luftfahrt)
- Spezielle Formmesser ermöglichen das Abisolieren spezieller Leiterisolationen und Leiteraufbauten
- · Abisolierlänge mit Anschlag einstellbar
- Hohe Flexibilität durch auswechselbare Abisoliereinheiten
- Hohe Wiederholgenauigkeit des Abisolierergebnisses
- Keine Beschädigung des Leiters
- Hohe Stabilität für lange Lebensdauer und hohe Verlässlichkeit
- Integrierte Schneidfunktion

Allgemeine Bestelldaten

Art MULTI-STRIPAX PV
Best.-Nr. 1190490000
GTIN (EAN) 4032248973262
VPE 1 Stück

Ausfuehrung

Photovoltaik, Steckverbinder

Kabel mit X-Steckverbinder



Das Y-Kabel wird zur Parallelverbindung von mehreren Strings einer PV-Anlage verwendet, z.B. zur Aufspaltung einer Leitung vor einem Wechselrichter. Die Kabel gibt es in verschiedenen Anschlussvarianten.

Allgemeine Bestelldaten

Art	PVHXW+W+PXXX06M-15	Ausfuehrung
BestNr.	<u>2814290000</u>	Photovoltaik, X-Verbindungskabel, 2x WM4 C Female, 1x Teilweise
GTIN (EAN)	4064675298977	abisoliertes Kabelende, 1x WM4 C Male, 6mm², 1500 V
VPE	1 Stück	
Art	PVHXW-W-PXXX06W+15	Ausfuehrung
Art BestNr.	PVHXW-W-PXXX06W+15 2814280000	Ausfuehrung Photovoltaik, X-Verbindungskabel, 2x WM4 C Male, 1x Teilweise



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Kabel mit Y-Steckverbinder



Das Y-Kabel wird zur Parallelverbindung von mehreren Strings einer PV-Anlage verwendet, z.B. zur Aufspaltung einer Leitung vor einem Wechselrichter. Die Kabel gibt es in verschiedenen Anschlussvarianten.

Allgemeine Bestelldaten

Art PVHYW-XXPXXX06W+15 A
Best-Nr. 2814220000 P
GTIN (EAN) 4064675298908 a

40646752989 1 Stück Photovoltaik, Y-Verbindungskabel, 1x WM4 C Male, 1x Teilweise abisoliertes Kabelende, 1x WM4 C Female, 6mm², 1500 V

PV-Markierungssets

VPE



Allgemeine Bestelldaten

Art	PV MARKER 1-3 MPP	Ausfuehrung	Verpackung
BestNr.	<u>8000149520</u>	Photovoltaik, Gerätemarkierer, Zubehör, Leiter- und Kabelmarkierer,	Kunststoffbeutel
GTIN (EAN)	4099987229197	Kabelbinder, Markierungsset, Warnhinweis, Kabelmarkierer	
VPE	1 Stück		