

Advantys STB

Standard-INTERBUS-NIM

Applikationshandbuch

08/2009

Schneider Electric übernimmt keine Verantwortung für etwaige in diesem Dokument enthaltene Fehler. Wenn Sie Verbesserungs- oder Ergänzungsvorschläge haben oder Fehler in dieser Veröffentlichung gefunden haben, benachrichtigen Sie uns bitte.

Dieses Dokument darf ohne entsprechende vorhergehende, ausdrückliche und schriftliche Genehmigung durch Schneider Electric weder in Teilen noch als Ganzes in keiner Form und auf keine Weise, weder anhand elektronischer noch mechanischer Hilfsmittel, reproduziert oder fotokopiert werden.

Bei der Montage und Verwendung dieses Produkts sind alle zutreffenden staatlichen, landesspezifischen, regionalen und lokalen Sicherheitsbestimmungen zu beachten. Aus Sicherheitsgründen und um die Übereinstimmung mit dokumentierten Systemdaten besser zu gewährleisten, sollten Reparaturen an Komponenten nur vom Hersteller vorgenommen werden.

Beim Einsatz von Geräten für Anwendungen mit technischen Sicherheitsanforderungen sind die relevanten Anweisungen zu beachten.

Die Verwendung anderer Software als der Schneider Electric-eigenen bzw. einer von Schneider Electric genehmigten Software in Verbindung mit den Hardwareprodukten von Schneider Electric kann Körperverletzung, Schäden oder einen fehlerhaften Betrieb zur Folge haben.

Die Nichtbeachtung dieser Informationen kann Verletzungen oder Materialschaden zur Folge haben!

© 2009 Schneider Electric. Alle Rechte vorbehalten.


Inhaltsverzeichnis



	Sicherheitshinweise	5
	Über dieses Buch	7
Kapitel 1	Einleitung	11
	Was ist ein Netzwerk-Schnittstellenmodul (NIM)?	12
	Was ist Advantys STB?	15
	Info zu INTERBUS	19
Kapitel 2	Das STB NIB 2212 NIM-Modul	23
	Externe Funktionen des STB NIB 2212-Buskopplers	24
	STB NIB 2212 Feldbus-Schnittstelle	27
	Physische LED-Beschreibung	29
	Advantys STB-Insel-Status-LEDs	31
	Die KFG-Schnittstelle	34
	Stromversorgungsschnittstelle	37
	Logische Spannung	39
	Auswahl einer Spannungsversorgungsquelle für den logischen Leistungsbus der Insel	41
	Technische Daten des Moduls	44
Kapitel 3	Konfigurieren der Insel	47
	Wie erhalten Module automatisch Inselbus-Adressen?	48
	Automatisches Konfigurieren von Standardparametern für Inselmodule ..	51
	Installation der optionalen Wechselspeicherkarte STB XMP 4440	52
	Verwendung der optionalen Wechselspeicherkarte STB XMP 4440 zur Konfiguration des Inselbusses	55
	Was ist die RST-Taste?	58
	Überschreiben des Flash-Speichers mit der RST-Taste	60
Kapitel 4	Unterstützung der Feldbus-Kommunikation	63
	INTERBUS-ID-Code	64
	Datenaustausch	66
	Steuer- und Statuswörter	70
	Diagnosedaten	73

Kapitel 5 Anwendungsbeispiel	83
Beispiel für eine Island-Konfiguration	84
Betrachtungen bezüglich der Netzwerkkonfiguration	86
Konfiguration eines STB-Island auf INTERBUS mit Hilfe von SyCon	88
Konfiguration eines STB-Island auf INTERBUS mit Hilfe von CMD	92
Kapitel 6 Funktionen der erweiterten Konfiguration	95
STB NIB 2212 Konfigurierbare Parameter	96
Konfigurieren von obligatorischen Modulen	100
Priorität eines Moduls festlegen	102
Was ist eine Reflex Action?	103
Insel-Fehlerszenarien	108
Speichern von Konfigurationsdaten	110
Schreibgeschützte Konfigurationsdaten	111
Eine Modbus-Ansicht des Datenabbilds des Island	112
Die Prozessabbildblöcke der Insel	115
Vordefinierte Diagnoseregister im Datenabbild	118
Ein Beispiel einer Modbus-Ansicht des Prozessabbilds	127
Die Mensch/Maschine-Schnittstellenblöcke im Inseldatenabbild	135
Test-Modus	137
Laufzeit-Parameter	140
Virtueller Platzhalter	146
Glossar	149
Index	177

Sicherheitshinweise



Wichtige Informationen

HINWEISE

Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch und machen Sie sich vor Installation, Betrieb und Wartung mit dem Gerät vertraut. Die nachstehend aufgeführten Warnhinweise sind in der gesamten Dokumentation sowie auf dem Gerät selbst zu finden und weisen auf potenzielle Risiken und Gefahren oder bestimmte Informationen hin, die eine Vorgehensweise verdeutlichen oder vereinfachen.



Erscheint dieses Symbol zusätzlich zu einem Warnaufkleber, bedeutet dies, dass die Gefahr eines elektrischen Schlags besteht und die Nichtbeachtung des Hinweises Verletzungen zur Folge haben kann.



Dies ist ein allgemeines Warnsymbol. Es macht Sie auf mögliche Verletzungsgefahren aufmerksam. Beachten Sie alle unter diesem Symbol aufgeführten Hinweise, um Verletzungen oder Unfälle mit Todesfälle zu vermeiden.

GEFAHR

GEFAHR macht auf eine unmittelbar gefährliche Situation aufmerksam, die bei Nichtbeachtung **unweigerlich** einen schweren oder tödlichen Unfall zur Folge hat.

WARNUNG

WARNUNG verweist auf eine mögliche Gefahr, die – wenn sie nicht vermieden wird – Tod oder schwere Verletzungen **zur Folge haben** kann.

 **VORSICHT**

VORSICHT verweist auf eine mögliche Gefahr, die – wenn sie nicht vermieden wird – leichte Verletzungen **zur Folge haben** kann.

VORSICHT


VORSICHT ohne Verwendung des Gefahrensymbols verweist auf eine mögliche Gefahr, die – wenn sie nicht vermieden wird – Materialschäden **zur Folge haben** kann.

BITTE BEACHTEN

Elektrische Geräte dürfen nur von Fachpersonal installiert, betrieben, bedient und gewartet werden. Schneider Electric haftet nicht für Schäden, die durch die Verwendung dieses Materials entstehen.

Als qualifiziertes Personal gelten Mitarbeiter, die über Fähigkeiten und Kenntnisse hinsichtlich der Konstruktion und des Betriebs dieser elektrischen Geräte und der Installationen verfügen und eine Schulung zur Erkennung und Vermeidung möglicher Gefahren absolviert haben.

Über dieses Buch



Auf einen Blick

Ziel dieses Dokuments

Dieses Handbuch beschreibt die spezifische Funktionalität des STB NIB 2212, des Advantys STB-Standard-NIMs für INTERBUS-Netzwerke. Um Sie bei der Einrichtung Ihres Advantys STB-Islands in einem INTERBUS-Netzwerk zu unterstützen, sind zahlreiche, aus der Praxis stammende INTERBUS-Applikationsbeispiele enthalten. Diese Anweisungen gehen davon aus, dass der Leser mit der Arbeit mit dem INTERBUS-Feldbusprotokoll vertraut ist.

Dieses Handbuch enthält folgende Informationen über das STB NIB 2212:

- Rolle in einem INTERBUS-Netzwerk
- Rolle als Gateway zum Advantys STB-Island
- Externe und interne Schnittstellen
- Flash-Speicher und Wechselspeicher
- Integrierte Stromversorgung
- Auto-Konfiguration
- Speichern von Konfigurationsdaten
- Island-Bus-Scanner
- Datenaustausch zwischen dem Island und dem Master
- Diagnosemeldungen
- Technische Daten

Gültigkeitsbereich

Diese Dokumentation ist gültig für Advantys ab Version 4.5.

Weiterführende Dokumentation

Titel der Dokumentation	Referenz-Nummer
Advantys STB Analoge E/A-Module-Referenzhandbuch	31007715 (E), 31007716 (F), 31007717 (G), 31007718 (S), 31007719 (I)
Advantys STB Digitale E/A-Module-Referenzhandbuch	31007720 (E), 31007721 (F), 31007722 (G), 31007723 (S), 31007724 (I)
Advantys STB Zählermodule-Referenzhandbuch	31007725 (E), 31007726 (F), 31007727 (G), 31007728 (S), 31007729 (I)
Advantys STB Spezialmodule-Referenzhandbuch	31007730 (E), 31007731 (F), 31007732 (G), 31007733 (S), 31007734 (I)
Advantys STB Systemplanungs- und Installationshandbuch	31002947 (E), 31002948 (F), 31002949 (G), 31002950 (S), 31002951 (I)
Advantys STB Konfigurationssoftware Schnelleinstiegs-Benutzerhandbuch	31002962 (E), 31002963 (F), 31002964 (G), 31002965 (S), 31002966 (I)
Advantys STB Reflex Action-Referenzhandbuch	31004635 (E), 31004636 (F), 31004637 (G), 31004638 (S), 31004639 (I)

Diese technischen Veröffentlichungen sowie andere technische Informationen stehen auf unserer Website www.schneider-electric.com zum Download bereit.

Benutzerkommentar

Ihre Anmerkungen und Hinweise sind uns jederzeit willkommen. Senden Sie sie einfach an unsere E-mail-Adresse: techcomm@schneider-electric.com.

Einleitung



Einleitung

In diesem Kapitel wird das STB NIB 2212 Advantys STB Standard-INTERBUS-Netzwerk-Schnittstellenmodul und dessen Unterstützung eines Island als ein INTERBUS-Netzwerkknoten beschrieben.

Das Kapitel beginnt mit einer Einführung in das NIM und einer Erläuterung seiner Funktion als Gateway zum Advantys STB-Island. Zuerst wird das Island selbst kurz vorgestellt, danach folgt eine Beschreibung der wesentlichen Eigenschaften des INTERBUS-Feldbusprotokolls.

Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:

Thema	Seite
Was ist ein Netzwerk-Schnittstellenmodul (NIM)?	12
Was ist Advantys STB?	15
Info zu INTERBUS	19

Was ist ein Netzwerk-Schnittstellenmodul (NIM)?

Zweck

Jede Insel erfordert ein Netzwerk-Schnittstellenmodul (Network Interface Module, NIM) im äußersten linken Steckplatz des Hauptsegments. Physikalisch ist das NIM das erste (äußerste linke) Modul auf dem Inselbus. Funktional betrachtet ist es das Gateway zum Inselbus. Jegliche Kommunikation zum und vom Inselbus erfolgt über das NIM. Das NIM verfügt außerdem über eine integrierte Spannungsversorgung, die logische Spannung für die Inselmodule bereitstellt.

Das Feldbus-Netzwerk

Ein Inselbus ist ein Netzknoten dezentraler E/A innerhalb eines offenen Feldbus-Netzwerks, und das NIM ist die Schnittstelle der Insel zu diesem Netzwerk. Das NIM unterstützt Datenübertragungen zwischen der Insel und dem Feldbus-Master über das Feldbus-Netzwerk.

Dank seines physikalischen Designs ist das NIM sowohl mit einer Advantys STB-Insel als auch Ihrem spezifischen Feldbus-Master kompatibel. Während der Feldbus-Steckverbinder an jedem NIM-Typ unterschiedlich sein kann, ist die Position an der Frontseite des Moduls im Wesentlichen immer identisch.

Funktionen der verschiedenen Kommunikationsarten

Zu den Kommunikationsmöglichkeiten eines Standard-NIM zählen:

Funktion	Beschreibung
Datenaustausch	Das NIM verwaltet den Austausch von Ein- und Ausgangsdaten zwischen der Insel und dem Feldbus-Master. Die Eingangsdaten, die in einem Inselbus-spezifischen Format gespeichert sind, werden in ein Feldbus-spezifisches Format konvertiert, das vom Feldbus-Master gelesen werden kann. Die vom Master in das NIM geschriebenen Ausgangsdaten werden über den Inselbus gesendet, um die Ausgangsmodule zu aktualisieren. Diese Ausgangsdaten werden automatisch umformatiert.
Konfigurationsdienste	Benutzerdefinierte Dienste können von der Advantys Configuration Software ausgeführt werden. Zu diesen Diensten gehören die Änderung der Betriebsparameter der E/A-Module, die Feinabstimmung der Inselbus-Leistung und die Konfiguration von Reflexaktionen. Die Advantys Configuration Software wird auf einem Computer ausgeführt, der an die KFG-Schnittstelle (<i>siehe Seite 34</i>) des NIM angeschlossen ist. (Bei NIMs mit Ethernet-Port-Konnektivität können Sie den Anschluss auch über den Ethernet-Port herstellen.)
HMI-Schnittstelle	Eine serielle Modbus-HMI-Bedienertafel kann auf der Insel als Eingangs- und/oder Ausgangsgerät konfiguriert werden. Als ein Eingangsgerät kann es Daten schreiben, die vom Feldbus-Master empfangen werden können. Als ein Ausgangsgerät kann es aktualisierte Daten vom Feldbus-Master empfangen. Die HMI-Schnittstelle kann auch den Inselstatus, Daten und Diagnoseinformationen überwachen. Die HMI-Bedienertafel muss an den KFG-Port des NIM angeschlossen werden.


Integrierte Spannungsversorgung

Die integrierte 24-zu-5 VDC-Spannungsversorgung des NIM bietet logische Leistung für die E/A-Module am Hauptsegment des Inselbusses. Die Stromversorgung erfordert eine externe 24-VDC-Spannungsquelle. Sie konvertiert die 24 VDC in 5 V logische Spannung für die Insel. Einzelne STB E/A-Module in einem Insel-Segment nehmen üblicherweise einen Logik-Bus-Strom von 50 bis 265 mA auf. (Unter *Advantys STB - Systemplanungs- und Installationshinweise* finden Sie Informationen zu Strombegrenzungen bei verschiedenen Betriebstemperaturen.) Wenn der von den E/A-Modulen aufgenommene Logik-Bus-Strom insgesamt mehr als 1,2 A beträgt, müssen zusätzliche STB-Spannungsversorgungen installiert werden, um die Last zu unterstützen.

Das NIM liefert das logische Leistungssignal nur an das Hauptsegment. Spezielle STB XBE 1300-Segmentanfangsmodule (BOS-Module), die sich im ersten Steckplatz jedes Erweiterungssegments befinden, verfügen über ihre eigene integrierte Spannungsversorgung, welche die logische Leistung an die STB-E/A-Module in den Erweiterungssegmenten liefert. Jedes von Ihnen installierte BOS-Modul benötigt 24 VDC von einer externen Spannungsversorgung.

Struktureller Überblick

Die folgende Abbildung veranschaulicht die zahlreichen Funktionen des NIM. Die Abbildung zeigt eine Netzwerkansicht und eine physikalische Darstellung des Inselbusses.



- 1 Feldbus-Master
- 2 Externe 24-VDC-Spannungsversorgung, die Quelle für die logische Spannung auf der Insel
- 3 externes, an den KFG-Port angeschlossenes Gerät (ein Computer, auf dem die Advantys Configuration Software ausgeführt wird, oder eine Mensch/Maschine-Schnittstellen-Bedienertafel)
- 4 Spannungsverteilungsmodul (PDM): liefert die Feldstromversorgung an die E/A-Module
- 5 Insel-Netzknote
- 6 Inselbus-Abschlussplatte
- 7 Andere Netzknote im Feldbus-Netzwerk
- 8 Feldbus-Netzwerkabschluss (falls erforderlich)

Was ist Advantys STB?

Einführung

Advantys STB ist eine Gruppe von dezentralen E/A-, Spannungsversorgungs- und sonstigen Modulen, die zusammen als ein Inselknoten in einem offenen Feldbus-Netzwerk fungieren. Advantys STB stellt eine äußerst modulare und vielseitige kaskadierbare E/A-Lösung für die Fertigungsindustrie mit einem Migrationspfad zur Prozessindustrie dar.

Mit Advantys STB können Sie eine Insel mit verteilten E/A erstellen, bei dem die E/A-Module so nah wie möglich an den von ihnen gesteuerten mechanischen Feldgeräten installiert werden können. Dieses integrierte Konzept wird als *Mechatronik* bezeichnet.

Inselbus-E/A

Eine Advantys STB-Insel kann bis zu 32 E/A-Module unterstützen. Bei diesen Modulen kann es sich um Advantys STB E/A-Module, Vorzugsmodule und verbesserte CANopen-Geräte handeln.

Das Hauptsegment

STB E/A-Module auf einer Insel können in Gruppen untereinander verbunden sein und werden dann als Segmente bezeichnet.

Jede Insel verfügt über wenigstens ein Segment, das sogenannte *Hauptsegment*. Es handelt sich dabei grundsätzlich um das erste Segment auf dem Inselbus. Das NIM ist das erste Modul auf dem Hauptsegment. Das Hauptsegment muss mindestens ein Advantys STB E/A-Modul enthalten und kann eine E/A-Last von bis zu 1,2 A unterstützen. Das Segment enthält ein oder mehrere Leistungsverteilungs-module (Power Distribution - Modul (PDM)), die die Feldstromversorgung der E/A-Module gewährleisten.

Erweiterungssegmente


Wenn Sie ein Standard-NIM verwenden, können Advantys STB E/A-Module, die sich nicht im Hauptsegment befinden, in *Erweiterungssegmenten* installiert werden. Erweiterungssegmente sind optionale Segmente, die eine Insel in ein echtes verteiltes E/A-System verwandeln können. Der Inselbus kann bis zu sechs Erweiterungssegmente unterstützen.

Es werden spezielle Erweiterungsmodule und Verlängerungskabel verwendet, um die Segmente in Reihe zu schalten. Die Erweiterungsmodule lauten:

- STB XBE 1100 EOS-Module: Das letzte Modul in einem Segment, wenn der Bus erweitert ist
- STB XBE 1300 BOS-Modul: Das erste Modul in einem Erweiterungssegment

Das BOS-Modul verfügt über eine eingebaute 24-zu-5-VDC-Spannungsversorgung, die der des NIM gleicht. Die BOS-Spannungsversorgung liefert außerdem logische Spannung an die STB E/A-Module in einem Erweiterungssegment.

Erweiterungsmodule werden mittels STB XCA 100x-Kabeln miteinander verbunden, die den Insel-Kommunikationsbus vom vorigen Segment zum nächsten BOS-Modul verlängern:



- 1 Hauptsegment
- 2 NIM
- 3 STB XBE 1100 EOS Buserweiterungsmodul(e)
- 4 1 m langes STB XCA 1002-Busverlängerungskabel
- 5 Erstes Erweiterungssegment
- 6 STB XBE 1300 BOS-Buserweiterungsmodul für das erste Erweiterungssegment
- 7 4,5 m langes STB XCA 1003-Busverlängerungskabel
- 8 Zweites Erweiterungssegment
- 9 STB XBE 1300 BOS-Buserweiterungsmodul für das zweite Erweiterungssegment
- 10 STB XMP 1100-Abschlusselement


Busverlängerungskabel sind in verschiedenen Längen von 0,3 m bis 14,0 m verfügbar.

Vorzugsmodule

Ein Inselbus kann auch die selbstadressierenden Module unterstützen, die als *Vorzugsmodule* bezeichnet werden. Vorzugsmodule werden nicht in Segmenten installiert, jedoch als Teil des maximalen Systemlimits von 32 Modulen gezählt.

Ein Vorzugsmodul kann über ein STB XBE 1100 EOS-Modul und ein STB XCA 100x-Busverlängerungskabel mit einem Insel-Bussegment verbunden werden. Jedes Vorzugsmodul verfügt über zwei Kabelstecker gemäß IEEE 1394 – ein Kabelstecker für den Empfang der Insel-Bussignale und der andere zur Übertragung dieser Signale zum nächsten Modul der Reihe. Vorzugsmodule sind ebenfalls mit einem Abschluss ausgestattet, der aktiviert werden muss, wenn ein Vorzugsmodul das letzte Gerät auf dem Inselbus ist, und der deaktiviert werden muss, wenn dem Vorzugsmodul andere Module auf dem Inselbus folgen.

Vorzugsmodule können in Reihe miteinander verkettet oder mit Advantys STB-Segmenten verbunden werden. Wie in der folgenden Abbildung gezeigt, leitet ein Vorzugsmodul das Inselbus-Kommunikationssignal vom Hauptsegment an ein Erweiterungssegment von Advantys STB-E/A-Modulen weiter:




- 1 Hauptsegment
- 2 NIM
- 3 STB XBE 1100 EOS-Buserweiterungsmodul
- 4 1 m langes STB XCA 1002-Busverlängerungskabel
- 5 Vorzugsmodul
- 6 1 m langes STB XCA 1002-Busverlängerungskabel
- 7 Erweiterungssegment von Advantys STB-E/A-Modulen
- 8 STB XBE 1300 BOS-Buserweiterungsmodul für das Erweiterungssegment
- 9 STB XMP 1100-Abschlusselement

Verbesserte CANopen-Geräte

Sie können ein oder mehrere verbesserte CANopen-Geräte auf der Insel installieren. Diese Geräte sind nicht automatisch adressierbar und müssen am Ende des Inselbusses installiert werden. Wenn Sie verbesserte CANopen-Geräte auf einer Insel installieren möchten, müssen Sie ein STB XBE 2100 CANopen-Erweiterungsmodul als letztes Modul im letzten Segment verwenden.

HINWEIS: Wenn Sie verbesserte CANopen-Geräte in die Insel aufnehmen möchten, müssen Sie die Insel mit der Advantys Configuration Software konfigurieren und die Insel muss für den Betrieb bei 500 Kbaud konfiguriert werden.

Da verbesserte CANopen-Geräte nicht automatisch über den Inselbus adressiert werden können, müssen sie mittels physikalischer Adressierungsmethoden an den Geräten selbst adressiert werden. Das verbesserte CANopen-Gerät bildet zusammen mit dem CANopen-Erweiterungsmodul ein Teilnetz, das am Anfang und am Ende separat abgeschlossen werden muss. Im STB XBE 2100 CANopen-Erweiterungsmodul ist ein Abschlusswiderstand für ein Ende des Erweiterungsteilnetzes enthalten. Das letzte Gerät der CANopen-Erweiterung muss ebenfalls mit einem 120 Ω -Widerstand abgeschlossen werden. Der restliche Inselbus muss nach dem CANopen-Erweiterungsmodul mit einer STB XMP 1100-Abschlussplatte abgeschlossen werden:



- 1 Hauptsegment
- 2 NIM
- 3 STB XBE 1100 EOS-Buserweiterungsmodul
- 4 1 m langes STB XCA 1002-Busverlängerungskabel
- 5 Erweiterungssegment
- 6 STB XBE 2100 CANopen-Erweiterungsmodul
- 7 STB XMP 1100-Abschlusselement
- 8 Typisches CANopen-Kabel
- 9 verbessertes CANopen-Gerät mit 120 Ω -Abschluss

Länge des Inselbusses

Die maximale Länge eines Inselbusses - der maximale Abstand zwischen dem NIM und dem letzten Gerät auf der Insel - beträgt 15 m. Bei dieser Länge müssen die Verlängerungskabel zwischen den Segmenten, die Verlängerungskabel zwischen Vorzugsmodulen und der von den Geräten benötigte Platz berücksichtigt werden.


Info zu INTERBUS

Einleitung

INTERBUS implementiert ein Master/Slave-Netzwerkmodell. Es kann mit bis zu 512 Knoten über eine Distanz von 12,8 km kommunizieren und dabei in 4 ms 1024 Eingänge lesen und 1024 Ausgänge beschreiben. Trotz außerordentlicher Flexibilität bei der Konfiguration gibt es keine Abstriche bei der Systemleistung oder der Zuverlässigkeit der E/A-Daten.

Jeder Netzwerk-Slave verfügt über einen *Eingangssteckverbinder* für den Empfang von Daten und über einen *Ausgangssteckverbinder* für die Übertragung von Daten im Ring. Das letzte Gerät (das gelegentlich nicht über einen *Ausgangssteckverbinder* verfügt) schließt und beendet den Netzwerkring automatisch.

In der nachfolgenden Abbildung sind Komponenten eines vereinfachten INTERBUS-Netzwerks dargestellt:



- 1 PC/SPS
- 2 Slave-Gerät
- 3 Advantys STB-Island mit INTERBUS-NIM am Kopf
- 4 Slave-Gerät
- 5 INTERBUS-Netzwerkkabel
- 6 Eingangsverbindung (Empfang)
- 7 Ausgangsverbindung (Übertragung)

INTERBUS Club ist der Wirtschaftsverband, der Kenndaten für INTERBUS-Netzwerke und -Geräte erstellt.

HINWEIS: Weitere standardmäßige INTERBUS-Kenndaten und -Mechanismen erhalten Sie unter www.interbusclub.com.

Physikalische Schicht

Die physikalische Schicht von DeviceNet enthält einen einzelnen paarig verdrehten, geschirmten Draht. Das STB NIB 2212 INTERBUS implementiert SUPI 3 (serielle universelle periphere Schnittstelle) ASIC von Phoenix Contact.

Netzwerk-Topologie

Das INTERBUS-Netzwerk überwacht ein Master/Slave-Modell mit einer aktiven Ringtopologie, bei dem alle Geräte in einen geschlossenen Übertragungsweg integriert sind. Im Ring sind drei Typen von Busstrukturen vorhanden:

- *Fernbus* – Das Advantys STB-Island (mit einem STB NIB 2212 INTERBUS-NIM am Kopf) stellt eine Verbindung zu diesem Abschnitt her. Der Fernbus weist folgende Eigenschaften auf:
 - 12,8 km (maximale) Netzwerklänge
 - 512 mögliche Verbindungen
 - 400 m (maximal) zwischen Geräten
 - 256 Geräte (maximal)
- *Peripheriebus* (nicht unterstützt) – Der Peripheriebusring wird verwendet, um E/A-Geräte in einer dezentralen Unterstationsabgrenzung zu verbinden. Der Peripheriebus weist folgende Eigenschaften auf:
 - 8 Geräte (maximal)
 - 1,5 m (maximal) zwischen Geräten
 - 10 m (maximale) Netzwerklänge
 - Maximal 800 mA Strom
- *Sensorschleife* – Die Sensorschleife ist direkt mit den Sensoren und Aktoren ohne Verwendung von Bridge-Routern verbunden. Die Sensorschleife weist folgende Eigenschaften auf:
 - 1 ungeschirmtes Kabel (+ 24 V)
 - 32 Geräte (maximal)
 - 10 m (maximale) Netzwerklänge

HINWEIS: Ein Advantys STB-Island mit einem INTERBUS-NIM-Kopf kann nur als Fernbusknoten implementiert werden.

Übertragungsmedien

Zwar ist es möglich, INTERBUS-Geräte mit unterschiedlichen Medien (Glasfaser, SMG usw.) zu verbinden, das STB NIB 2212-NIM unterstützt jedoch nur Netzwerke, die mit einem paarig verdrehten Kupferdraht (RS-485) verbunden sind. Netzwerk-Steckverbinder (*Eingang* und *Ausgang*) sind vom Typ 9-polig, SUB-D (*siehe Seite 27*). Die TDMA-Übertragungsmethode wird für Übertragungsraten von 500 kbit/s implementiert.

Knotenadressierung

Das INTERBUS-Master-Gerät wird automatisch konfiguriert, da INTERBUS-Slave-Geräte automatisch gemäß ihrer Reihenfolge in einer seriellen Ringstruktur adressiert werden. Der Master identifiziert Lese- und Schreibdaten hinsichtlich der relativen Position eines Knotens im Ring, nicht durch eine feste Adresse. Die sequentielle Position der Slaves entspricht der Reihenfolge der Eingangs- und Ausgangsdaten im Puffer des Masters.

In der Ringstruktur wird ein verteiltes Schieberegister verwendet. In einem einzelnen Buszyklus werden Daten vom Master an die Slaves (und von den Slaves an den Master) übertragen. Der Zyklus endet, wenn ein Rücksprungswort an den Master zurückgegeben wird. Jeder Knoten stellt eine Komponente des Verschieberegisterrings dar, in dem Daten zirkulieren.

Das elektronische Datenblatt des NIM

Damit ein bestimmtes Gerät in Ihrem Netzwerk erkannt werden kann, muss ein entsprechendes elektronisches Datenblatt (EDS) auf das Master-Gerät exportiert werden. Die ASCII-Datei enthält folgende Informationen zu einem Gerät:

- *Identität* – Die Klassifizierung des Knotens wird anhand des Hersteller-codes dargestellt
- *Datengröße* – Der Eingangspuffer des Masters muss für die Datenmenge geeignet sein, die voraussichtlich vom Gerät empfangen wird

NIM-Einschränkungen

Das standardmäßige STB NIB 2212 INTERBUS-NIM unterstützt zyklische INTERBUS-Daten von bis zu 16 Wörtern. Das Parameterkommunikationsprotokoll (PCP) wird nicht unterstützt.

Das STB NIB 2212 NIM-Modul

2

Einleitung

In diesem Kapitel werden die externen Funktionen, Verbindungen, Leistungsanforderungen und Produktspezifikationen des STB NIB 2212 Standard-NIM beschrieben.

Inhalt dieses Kapitels


Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:

Thema	Seite
Externe Funktionen des STB NIB 2212-Buskopplers	24
STB NIB 2212 Feldbus-Schnittstelle	27
Physische LED-Beschreibung	29
Advantys STB-Island-Status-LEDs	31
Die KFG-Schnittstelle	34
Stromversorgungsschnittstelle	37
Logische Spannung	39
Auswahl einer Spannungsversorgungsquelle für den logischen Leistungsbus der Insel	41
Technische Daten des Moduls	44

Externe Funktionen des STB NIB 2212-Buskopplers

Einleitung

Die folgende Abbildung zeigt die Lage der wichtigsten mechanischen und elektrischen Komponenten des STB NIB 2212 INTERBUS Buskopplers:




Die in der Abbildung oben dargestellten Elemente sind in folgender Tabelle kurz beschrieben:

Merkmal	Funktion
1 Feldbus-Schnittstelle (siehe Seite 27) (Eingang)	9-poliger SUB-D-Steckverbinder, der für das eingehende INTERBUS-Feldbus-Netzwerkkabel verwendet wird.
2 Feldbus-Schnittstelle (siehe Seite 27) (Ausgang)	9-polige SUB-D-Steckbuchse, die für das ausgehende INTERBUS-Feldbus-Netzwerkkabel verwendet wird.
3 Spannungsversorgungsschnittstelle (siehe Seite 37)	Eine 2-polige Steckbuchse (siehe Seite 37) für den Anschluss einer externen 24-VDC-Spannungsversorgung an den Buskoppler.
4 LED-Zeile (siehe Seite 29)	Farbige LEDs, die verschiedene Blinkmuster verwenden, um den Betriebsstatus des Inselbusses anzugeben.

Merkmal	Funktion
5 Befestigungsschraube	Ein Mechanismus zum Abnehmen des Buskopplers von der DIN-Schiene. (Nähere Informationen finden Sie im <i>Advantys STB Systemplanungs- und Installationshandbuch</i> .)
6 Karteneinschub für das herausnehmbare Speichermodul	Ein Kunststoff-Karteneinschub, in den ein herausnehmbares Speichermodul (<i>siehe Seite 52</i>) eingeschoben werden kann und der dann in den Buskoppler eingesetzt wird.
7 Abdeckung des KFG-Ports (<i>siehe Seite 34</i>)	Ein Klappdeckel an der Frontseite des Buskopplers, der die KFG-Schnittstelle (<i>siehe Seite 34</i>) und die RST-Taste (<i>siehe Seite 58</i>) abdeckt.

Gehäuseform

Das L-förmige Design des Buskoppler-Gehäuses dient zur Aufnahme der eingehenden und ausgehenden INTERBUS-Netzwerk-Steckverbinder, ohne das Tiefenprofil des Island zu erhöhen:



- 1 Reservierter Platz für die Netzwerk-Steckverbinder
- 2 Buskoppler-Gehäuse

Explosionsgefährdete Umgebungen

Das STB NIB 2212/Modul ist ATEX- und FM-zertifiziert für den Einsatz in explosionsgefährdeten Umgebungen. Ausführliche Informationen finden Sie unter Explosionsgefährdete Umgebungen im *Advantys STB Systemplanungs- und Installationshandbuch* (890 USE 171).

GEFAHR

GEFAHR IN EXPLOSIONSGEFÄHRDETEN UMGEBUNGEN

Tauschen Sie keine Komponenten aus, die die Eignung für die ATEX Ex- oder die FM Class 1 Division 2-Zertifizierung beeinträchtigen können.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schwerer Körperverletzung.


STB NIB 2212 Feldbus-Schnittstelle

Zusammenfassung

Die Feldbus-Schnittstelle am STB NIB 2212 stellt den Verbindungspunkt zwischen einem Advantys STB Island-Bus und dem INTERBUS-Netzwerk dar. Wie jeder INTERBUS-Knoten verfügt das NIM über zwei 9-polige SUB-D-Steckverbinder für den Datenempfang (*Eingang*) und die Datenübertragung (*Ausgang*). Die Anschlüsse befinden sich auf der Vorderseite des NIM.

Feldbus-Portanschlüsse

Die *Eingangs*- und *Ausgangs*-Feldbus-Schnittstellen befinden sich oben an der Vorderseite des INTERBUS NIM:



Es wird empfohlen, 9-polige SUB-D-Steckverbinder zu verwenden, die der Norm INTERBUS Club oder einer entsprechenden internationalen Norm entsprechen.

Der *Eingangs*-Steckverbinder ist optisch isoliert. Der Signalpegel entspricht EIA RS-485.

Die Pinbelegung sollte sowohl für den *Eingangs*-Steckverbinder (oben) als auch für den *Ausgangs*-Steckverbinder (unten) den Angaben in der nachfolgenden Tabelle entsprechen (die Pin-Nummern entsprechen den Angaben in der Abbildung oben):

Pin	Signal (Eingang)	Signal (Ausgang)
1	DO1	DO2
2	DI1	DI2
3	GND1	GND

Pin	Signal (Eingang)	Signal (Ausgang)
4	nicht verwendet	nicht verwendet
5	+5 V1	+5 V
6	/DO1	/DO2
7	/DI1	/DI2
8	nicht verwendet	nicht verwendet
9	nicht verwendet	RBST (siehe Hinweis unten)

HINWEIS: Der RBST-Pin erkennt, ob ein nachfolgender Knoten im Ring vorhanden ist. Wenn diese Erkennung nicht stattfindet (oder wenn der Knoten nicht über einen *Ausgangs*-Steckverbinder verfügt), wird der Netzwerkring geschlossen.

INTERBUS-Netzwerkkabel und -stecker

Das Abzweigkabel vom Feldbus zum Advantys STB INTERBUS NIM (und das vom NIM zum nächsten INTERBUS-Knoten) muss über Steckverbinder verfügen, die dieses Pin-Zuordnungsschema berücksichtigen. INTERBUS-Netzwerkkabel sind abgeschirmte paarig verdrehte elektrische Kabel, die dem INTERBUS-Standard DR-303-1 entsprechen. Es darf an keiner Stelle einer Leitung des Feldbuskabels ein Drahtbruch vorliegen. Hierdurch ist die Nutzung der reservierten Pins durch zukünftige Spezifikationen möglich.

Physische LED-Beschreibung

Übersicht

Die sieben im STB NIB 2212 INTERBUS-NIM installierten LEDs zeigen den Betriebszustand des Island-Busses in einem INTERBUS-Netzwerk visuell an. Der LED-Bereich befindet sich oben an der Frontseite des NIMs.

Allgemeine Anzeigen

Die folgenden LEDs zeigen den Status des Datenaustauschs zwischen dem INTERBUS-Feldbus-Master und dem Advantys-Island-Bus an:


- LED 4: RC (Remote Bus Check, Überprüfung des dezentralen Busses)
- LED 5: BA (Bus aktiv)
- LED 6: RD (Remote Bus Disabled, dezentraler Bus deaktiviert)

Folgende LEDs zeigen Aktivität oder Ereignisse am NIM an (*siehe Seite 31*):

- LED 1: RUN
- LED 2: PWR/UL
- LED 3: ERR
- LED 7: TEST

Position

Die sieben LEDs befinden sich auf der Vorderseite des NIMs:



LED-Tabellen

Ein einzelnes Blinken dauert etwa 200 ms. Zwischen den Blinksequenzen liegt eine Pause von einer Sekunde. Beispiel:

- Blinkend: Die LED blinkt kontinuierlich, d. h. die LED ist 200 ms an und 200 ms aus.
- Blinken 1: Die LED blinkt ein Mal (200 ms) und ist dann 1 Sekunde aus.
- Blinken 2: Die LED blinkt zwei Mal (200 ms an, 200 ms aus, 200 ms an) und ist dann 1 Sekunde aus.
- Blinken *N*: Die LED blinkt *N* Mal und ist dann für eine Sekunde lang aus.

HINWEIS: Es wird vorausgesetzt, dass die *PWR-LED* permanent leuchtet, wodurch angezeigt wird, dass das NIM ausreichend mit Spannung versorgt wird. (siehe Seite 31) Wenn die *PWR-LED* aus ist, ist die Logikstromversorgung (siehe Seite 39) zum NIM unterbrochen oder unzureichend.

INTERBUS-Kommunikations-LEDs

In der nachfolgenden Tabelle werden die angezeigten Zustände und die Farben und Blinkmuster beschrieben, die für die LEDs "RC" (*Remote Bus Check*), "BA" (*Bus active*) und "RD" (*Remote Bus disabled*) verwendet werden, um einen normalen Betrieb oder Fehlerzustände für ein Advantys INTERBUS-NIM auf einem INTERBUS-Feldbus anzuzeigen.

Kennzeichnung	Muster	Bedeutung
BA (grün)	Ein	Das Modul überträgt Datenmeldungen im Netzwerk.
	Aus	Das Modul überträgt keine Datenmeldungen im Netzwerk.
RC (grün)	Ein	Der Eingangsbus des Islands ist ordnungsgemäß angeschlossen, und das Bus-Master-Gerät sendet kein Bus-Reset-Signal.
	Aus	Der Eingangsbus des Islands ist nicht ordnungsgemäß angeschlossen, oder das Bus-Master-Gerät sendet ein Bus-Reset-Signal.
RD (gelb)	Ein	Der Ausgangsbus des Islands ist deaktiviert.
	Aus	Der Ausgangsbus des Islands ist aktiviert.

Advantys STB-Island-Status-LEDs

Wissenswertes über die Island-Status-LEDs

Die folgende Tabelle beschreibt:

- die von den LEDs übermittelten Island-Bus-Zustände
- die zur Angabe jedes Zustands verwendeten Farben und Blinkmuster

Beachten Sie beim Lesen der Tabelle die folgenden Punkte:

- Es wird vorausgesetzt, dass die *PWR*-LED permanent leuchtet, wodurch angezeigt wird, dass das NIM ausreichend mit Spannung versorgt wird. Wenn die *PWR*-LED aus ist, ist die Logikstromversorgung (*siehe Seite 39*) zum NIM unterbrochen oder unzureichend.
- Ein einzelnes Blinken dauert etwa 200 ms. Zwischen den Blinksequenzen liegt eine Pause von einer Sekunde. Bitte beachten!
 - Blinkend: Die LED blinkt kontinuierlich, d.h. die LED ist 200 ms lang ein und 200 ms lang aus.
 - Blinken 1: Die LED blinkt ein Mal (200 ms) und ist dann 1 Sekunde aus.
 - Blinken 2: Die LED blinkt zwei Mal (200 ms an, 200 ms aus, 200 ms an) und ist dann 1 Sekunde aus.
 - Blinken *N*: Die LED blinkt *N* Mal und ist dann für eine Sekunde lang aus.
 - Wenn die *TEST*-LED leuchtet, fungiert entweder die Advantys Konfigurationssoftware oder eine Mensch/Maschine-Schnittstellen-Bedientafel als Master für den Island-Bus. Wenn die LED *TEST* aus ist, wird der Island-Bus durch den Feldbus-Master gesteuert.

LED-Anzeigen für den Island-Status

RUN (grün)	ERR (rot)	TEST (gelb)	Bedeutung
Blinken: 2	Blinken: 2	Blinken: 2	Das Island fährt hoch (Selbsttests laufen).
Aus	Aus	Aus	Das Island wird initialisiert. Das Island wurde noch nicht gestartet.
Blinken: 1	Aus	Aus	Das Island wurde über die RST-Taste in den Anlaufstatus versetzt. Das Island wurde noch nicht gestartet.
		Blinken: 3	Das NIM liest den Inhalt der Wechselspeicherkarte (<i>siehe Seite 55</i>).
		Ein	Das NIM überschreibt den Inhalt des Flash-Speichers mit den auf der Speicherkarte enthaltenen Konfigurationsdaten. (Siehe Hinweis 1.)
Aus	Blinken: 8	Aus	Der Inhalt der Wechselspeicherkarte ist ungültig.
Blinkend (permanent)	Aus	Aus	Das NIM konfiguriert (<i>siehe Seite 47</i>) den Island-Bus oder führt die Autokonfiguration (<i>siehe Seite 51</i>) durch. Der Island-Bus wurde noch nicht gestartet.

RUN (grün)	ERR (rot)	TEST (gelb)	Bedeutung
Blinkt	Aus	Ein	Die Auto-Konfigurationsdaten werden in den Flash-Speicher geschrieben (Siehe Hinweis 1.)
Blinken: 3	Blinken: 2	Aus	Nach dem Hochfahren wurde ein Konfigurationsfehler festgestellt. Mindestens ein obligatorisches Modul stimmt nicht überein. Der Island-Bus wurde noch nicht gestartet.
Aus	Blinken: 2	Aus	Das NIM hat einen Modulzuweisungsfehler festgestellt. Der Island-Bus wurde nicht gestartet.
	Blinken: 5		Ungültiges internes Auslösungsprotokoll
Aus	Blinken: 6	Aus	Das NIM erkennt keine E/A-Module auf dem Island-Bus.
	Blinkend (permanent)	Aus	Das NIM erkennt keine E/A-Module auf dem Island-Bus ... oder ... Es ist keine weitere Kommunikation mit dem NIM möglich. Mögliche Ursachen: <ul style="list-style-type: none"> ● Interne Bedingung ● Falsche Modul-ID ● Gerät hat keine Selbstadressierung durchgeführt (<i>siehe Seite 48</i>) ● Obligatorisches Modul wurde falsch konfiguriert (<i>siehe Seite 100</i>) ● Prozessabbild ist ungültig ● Gerät wurde fehlerhaft konfiguriert (<i>siehe Seite 51</i>) ● Das NIM hat einen Fehler auf dem Island-Bus erkannt. ● Software-Überlauf der Empfangs-/Sendewarteschlange
Ein	Aus	Aus	Der Island-Bus ist betriebsbereit.
Ein	Blinken 3	Aus	Mindestens ein Standardmodul stimmt nicht überein. Der Island-Bus ist mit nicht übereinstimmenden Konfigurationen in Betrieb.
Ein	Blinken: 2	Aus	Es liegt ein schwerwiegender Konfigurationsfehler vor (beim Abzug eines Moduls von einem derzeit ausgeführten Island). Der Island-Bus befindet sich aufgrund der Nichtübereinstimmung eines oder mehrerer systemkritischer Module im Anlaufmodus.
Blinken: 4	Aus	Aus	Der Island-Bus wurde angehalten (beim Abzug eines Moduls von einem derzeit ausgeführten Island). Es ist keine weitere Kommunikation mit dem Island möglich.
Aus	Ein	Aus	Interne Bedingung: Das NIM ist nicht betriebsbereit.

RUN (grün)	ERR (rot)	TEST (gelb)	Bedeutung
[beliebig]	[beliebig]	Ein	Der Testmodus ist aktiviert: Ausgänge können über die Konfigurationssoftware oder ein HMI-Bedienerfeld festgelegt werden. (Siehe Hinweis 2.)
<p>1 Die TEST-LED ist während des Überschreibvorgangs des Flash-Speichers vorübergehend eingeschaltet.</p> <p>2 Die TEST-LED ist permanent eingeschaltet, während das an den KFG-Port angeschlossene Gerät über die Steuerung verfügt.</p>			

Power-LED

Die Power-LED (PWR) gibt an, ob die interne Stromversorgung des STB NIC 2212 mit der korrekten Spannung arbeitet. Die PWR-LED wird direkt von der Reset-Schaltung des STB NIC 2212 gesteuert.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Zustände der PWR-LED:

Kennzeichnung	Muster	Bedeutung
PWR	Leuchtet kontinuierlich	Die internen Spannungen des STB NIC 2212 entsprechen alle der vorgegebenen Mindestspannung oder gehen über diese hinaus.
PWR	Aus (kontinuierlich)	Eine oder mehrere der internen Spannungen des STB NIC 2212 liegen unter der erforderlichen Mindestspannung.

Die KFG-Schnittstelle

Ziel

Der KFG-Port ist der Anschlusspunkt an den Inselbus entweder für einen Computer, auf dem die Advantys Configuration Software ausgeführt wird, oder eine Mensch/Maschine-Schnittstellen-Bedienertafel.

Physikalische Beschreibung

Die KFG-Schnittstelle ist eine von der Vorderseite aus zugängliche RS-232-Schnittstelle, die sich hinter einer Klappe vorne an der Unterseite des NIM befindet:



Der Port verwendet einen 8-poligen HE-13-Steckverbinder.

Port-Parameter

Der KFG-Port unterstützt den in der folgenden Tabelle aufgeführten Kommunikationsparametersatz. Wenn Sie andere als die werkseitigen Standardeinstellungen verwenden möchten, müssen Sie die Advantys Configuration Software verwenden:

Parameter	Gültige Werte	Werkseitige Standardeinstellungen
Bitrate (Baud)	2400/4800/9600/19200/ 38400/ 57600	9600
Datenbits	7/8	8
Stoppbits	1 oder 2	1
Parität	keine/ungerade/gerade	Gerade
Modbus-Kommunikationsmodus	RTU	RTU

HINWEIS: Um alle Kommunikationsparameter des KFG-Ports wieder auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückzusetzen, drücken Sie die RST-Taste (siehe Seite 58) am NIM. Beachten Sie jedoch, dass durch diese Aktion alle aktuellen Konfigurationswerte der Insel mit den werkseitigen Standardwerten überschrieben werden.


Wenn Sie Ihre Konfiguration beibehalten und die RST-Taste weiterhin für das Zurücksetzen Ihrer Port-Parameter verwenden möchten, sichern Sie die Konfiguration in einer Wechselspeicherkarte (*siehe Seite 52*) STB XMP 4440, und setzen Sie die Karte in ihren Karteneinschub im NIM ein.

Sie können die Konfiguration auch mit einem Passwort schützen (*siehe Seite 111*). Wenn Sie dies tun, wird die RST-Taste deaktiviert, und Sie sind nicht in der Lage, sie zum Zurücksetzen der Port-Parameter zu verwenden.

Anschlüsse

Es muss ein STB XCA 4002-Programmierkabel verwendet werden, um den Computer, auf dem die Advantys Configuration Software ausgeführt wird, oder eine Modbus-fähige Mensch/Maschine-Schnittstellen-Bedienertafel über den KFG-Port an das NIM anzuschließen.

Das STB XCA 4002 ist ein 2 m langes, geschirmtes verdrehtes Doppeladerkabel mit einer HE-13-Buchse mit 8 Steckhülsen an einem Ende, das an den KFG-Port angeschlossen wird, und einer SUB-D-Buchse mit 9 Steckhülsen am anderen Kabelende, das an den Computer oder eine Mensch/Maschine-Schnittstellen-Bedienertafel angeschlossen wird:



TXD Daten senden
RXD Daten empfangen
DSR Datensatz bereit
DTR Datenterminal bereit
RTS Sende-Request

CTS Sendebereitschaft

ERDE Erdungsreferenz

- nicht angeschlossen

Die folgende Tabelle enthält die technischen Daten des Programmierkabels:

Parameter	Beschreibung
Modell	STB XCA 4002
Funktion	Verbindung zu einem Gerät, auf dem die Advantys Configuration Software ausgeführt wird
	Verbindung zur Mensch/Maschine-Schnittstellen-Bedienertafel
Kommunikationsprotokoll	Modbus (entweder RTU- oder ASCII-Modus)
Kabellänge	2 m
Kabelstecker	<ul style="list-style-type: none">● HE-13-Buchse mit 8 Steckhülsen● SUB-D-Buchse mit 9 Steckhülsen
Kabeltyp	Mehrleiterkabel


Stromversorgungsschnittstelle

Einleitung

Die integrierte Stromversorgung des NIMs erfordert eine 24-VDC-Stromversorgung von einer externen Sicherheits-Kleinspannungsquelle. Die Verbindung zwischen der 24-VDC-Quelle und dem Advantys STB-Island erfolgt durch die unten dargestellte 2-polige Buchse.

Physische Beschreibung

Die Leistung von der externen 24-VDC-Spannungsquelle wird dem NIM über die unten links am Modul befindliche 2-polige Buchse zugeführt:




- 1 Pin 1: 24 VDC
- 2 Pin 2: Masse

Steckverbinder

Schraubbare und Federklemmen-Stromstecker sind im Lieferumfang des NIMs enthalten. Ersatzstecker sind ebenfalls erhältlich.

Die folgende Abbildung zeigt zwei Ansichten jedes Steckers. Links ist eine Front- und Rückansicht des schraubbaren Stromsteckers STB XTS 1120 abgebildet, rechts eine Front- und Rückansicht des Federklemmen-Feldverdrahtungssteckers STB XTS 2120:



- 1 Schraubbarer Stromversorgungsstecker STB XTS 1120
- 2 Federklemmen-Stromversorgungsstecker STB XTS 2120
- 3 Drahtführungshülse
- 4 Schraubklemmenzugang
- 5 Federklemmen-Betätigungstaste

Jede Einführungshülse kann einen Draht mit einem Durchmesser von 0,14 bis 1,5 mm² (28 bis 16 AWG) aufnehmen.

Logische Spannung

Einleitung

Die logische Spannung ist ein 5-VDC-Spannungssignal auf dem Island-Bus, das die E/A-Module für die interne Verarbeitung benötigen. Das NIM verfügt über eine eingebaute Spannungsversorgung, die die logische Spannung liefert. Das NIM sendet das logische 5-V-Spannungssignal über den Island-Bus, um die Module im Hauptsegment zu unterstützen.

Externe Spannungsquelle

VORSICHT

FALSCHES GALVANISCHES TRENNUNG


Die Stromversorgungskomponenten sind nicht galvanisch getrennt. Sie sind ausschließlich für die Verwendung in Systemen vorgesehen, die eine Trennung der Sicherheits-Kleinspannung zwischen den Ein- und Ausgängen der Versorgungsspannung und den Lastelementen oder dem Spannungsbus des Systems gewährleisten. Sie müssen eine Sicherheits-Kleinspannung verwenden, um die 24-VDC-Stromversorgung für das NIM zu gewährleisten.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Körperverletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.


Für die integrierte Spannungsversorgung des NIM ist eine Spannungszufuhr von einer externen 24-VDC-Spannungsversorgung (*siehe Seite 41*) erforderlich. Die integrierte Spannungsversorgung des NIM wandelt die eingehende 24-V-Spannung in eine logische 5-V-Spannung um. Bei der externen Spannungsversorgung muss es sich um eine *Sicherheits-Kleinspannung* handeln (Sicherheits-Kleinspannung).

Fluss des logischen Signals

Die folgende Abbildung zeigt, wie die integrierte Spannungsversorgung des NIM die logische Spannung generiert und über das Hauptsegment sendet:



Die folgende Abbildung zeigt, wie das 24-VDC-Signal an ein Erweiterungssegment auf dem Island verteilt wird:



Das logische Spannungssignal endet im STB XBE 1100-Modul am Segmentende (EOS).

Island-Buslasten

Über die integrierte Spannungsversorgung wird Logik-Bus-Strom für das Island bereitgestellt. Wenn der von E/A-Modulen aufgenommene Logik-Bus-Strom über den verfügbaren Strom hinausgeht, müssen zusätzliche STB-Spannungsquellen installiert werden, um die Last zu unterstützen. Bei *Advantys STB - Systemplanungs- und Installationshinweise* (890 USE 171 00) erhalten Sie Informationen zum Strom, der bereitgestellt und von Advantys STB-Modulen bei verschiedenen Betriebstemperaturen und Spannungen verbraucht wird.

Auswahl einer Spannungsversorgungsquelle für den logischen Leistungsbus der Insel

Anforderungen an die logische Leistung

Eine externe 24 VDC-Stromquelle ist als Quelle für die an den Inselbus zu liefernde logische Leistung erforderlich. Diese externe Spannungsversorgung wird am NIM der Insel angeschlossen. Diese externe Spannungsversorgung sorgt für die 24 V-Zufuhr für die eingebaute 5 V-Spannungsversorgung im NIM.

Das NIM liefert das logische Leistungssignal nur an das Hauptsegment. Spezielle STB XBE 1300-Segmentanfangsmodule (BOS-Module), die sich im ersten Steckplatz jedes Erweiterungssegments befinden, verfügen über ihre eigene integrierte Spannungsversorgung, welche die logische Leistung an die STB-E/A-Module in den Erweiterungssegmenten liefert. Jedes von Ihnen installierte BOS-Modul erfordert 24 VDC von einer externen Spannungsversorgung.

Technische Daten der externen Spannungsversorgung

VORSICHT

FALSCH GALVANISCHE TRENNUNG

Die Leistungskomponenten sind nicht galvanisch getrennt. Sie sind ausschließlich für die Verwendung in Systemen vorgesehen, die eine SELV-Potentialtrennung zwischen den Ein- und Ausgängen der Versorgungsspannung und den Lastelementen oder dem Leistungsbus des Systems gewährleisten. Sie müssen eine SELV-Spannungsversorgung verwenden, um die 24 VDC-Stromversorgung für das NIM zu gewährleisten.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Körperverletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Die externe Spannungsversorgung muss 24 VDC für die Insel bereitstellen. Die von Ihnen ausgewählte Spannungsquelle kann eine untere Bereichsgrenze von 19,2 VDC und eine obere Bereichsgrenze von 30 VDC aufweisen. Bei der externen Spannungsversorgung muss es sich um eine *Safety Extra Low Voltage (SELV)* handeln (Sicherheits-Kleinspannung (SELV)).


Die Sicherheits-Kleinspannung (SELV) bedeutet, dass zusätzlich zur Standardisolierung zwischen der gefährlichen Spannung und dem DC-Ausgang eine zweite Isolierungsschicht hinzugefügt wurde. Wenn eine einzelne Komponente/Isolierung ausfällt, wird der DC-Ausgang die Grenzwerte für die Sicherheits-Kleinspannung dementsprechend nicht überschreiten.

Berechnung der Nennleistungsanforderungen

Die Leistung (*siehe Seite 40*), die die externe Spannungsversorgung bieten muss, ist von der Anzahl der Module und der Anzahl der auf der Insel installierten, integrierten Spannungsversorgungen abhängig.

Die externe Spannungsversorgung muss 13 W Leistung für das Netzwerk-Schnittstellenmodul (NIM) und 13 W für jede zusätzliche STB-Spannungsversorgung (wie etwa ein STB XBE 1300-BOS-Modul) bieten. So erfordert beispielsweise ein System mit einem NIM im Hauptsegment und einem BOS-Modul in einem Erweiterungssegment 26 W Leistung.

Dies ist ein Beispiel für eine erweiterte Insel:



- 1 24 VDC-Spannungsversorgung
- 2 NIM
- 3 PDM
- 4 E/A-Module des Hauptsegments

- 5 BOS-Modul
- 6 E/A-Module des ersten Erweiterungssegments
- 7 E/A-Module des zweiten Erweiterungssegments
- 8 Inselbus-Abschlussplatte

Der erweiterte Inselbus umfasst drei integrierte Spannungsversorgungen:

- die in das NIM, das sich im äußersten linken Steckplatz des Hauptsegments befindet, integrierte Spannungsversorgung
- eine in jedes der STB XBE 1300-BOS-Erweiterungsmodule, die sich im äußersten linken Steckplatz der beiden Erweiterungssegmente befinden, integrierte Spannungsversorgung

In der Abbildung liefert die externe Spannungsversorgung 13 W Leistung für das NIM plus 13 W für jedes der beiden BOS-Module in den Erweiterungssegmenten (also insgesamt 39 W).

HINWEIS: Wenn die 24 VDC-Spannungsversorgung auch die Feldspannung für ein Leistungsverteilungsmodul (PDM) liefert, müssen Sie die Feldlast bei der Berechnung der Leistung in Watt berücksichtigen. Für 24 VDC-Lasten lautet die Formel einfach *Ampere x Volt = Watt*.

Empfohlene Geräte

Die externe Spannungsversorgung wird normalerweise in demselben Gehäuse wie die Insel untergebracht. Normalerweise handelt es sich bei der externen Spannungsversorgung um ein auf ein DIN-Segment montierbares Gerät.

Wir empfehlen die Verwendung von ABL8 Phaseo-Spannungsversorgungen.

Technische Daten des Moduls

Übersicht

Nachfolgend sind die allgemeinen technischen Daten für das NIM aufgeführt.

Technische Daten im Detail

In der folgenden Tabelle sind die Systemspezifikationen für das STB NIB 2212 INTERBUS-NIM aufgeführt:

Allgemeine technische Daten		
Abmessungen	Breite	40,5 mm (1,59 Zoll)
	Höhe	130 mm (5,12 Zoll)
	Tiefe	70 mm (3,15 Zoll)
Schnittstellen-Steckverbinder	Vom INTERBUS-Netzwerk	9-poliger SUB-D-Stecker
	Zum INTERBUS-Netzwerk	9-polige SUB-D-Buchse
	RS-232-Port für Konfigurationssoftware oder Mensch/Maschine-Schnittstellen-Bedientafel	8-polige HE-13-Buchse
	Zur externen 24-VDC-Stromversorgung	2-polig
Eingebaute Stromversorgung	Eingangsspannung	24-V-DC-Nennspannung
	Eingangsspannungsbereich	19,2 bis 30 VDC
	Eingangsstrom	400 mA bei 24 VDC
	Ausgangsspannung an den Island-Bus	5 V DC bei 1,2 A
	Ausgangsnennstrom	5 V DC bei 1,2 A
	Potentialtrennung	Keine interne Potentialtrennung (Potentialtrennung muss durch eine externe 24-V-DC-Sicherheits-Kleinspannungsversorgung zur Verfügung gestellt werden).
	Störfestigkeit (EMV)	EN 61131-2
Unterstützte adressierbare E/A-Module	je Segment	max. 16
	je Island	max. 32
Unterstützte Segmente	Hauptsegment (erforderlich)	1
	Erweiterungssegmente (optional)	max. 6
Standards	INTERBUS-Konformität	INTERBUS-Club (www.ibsclub.com)
	MTBF	200.000 Stunden (Ground Benign)

Allgemeine technische Daten	
Lagertemperatur	-40 bis 85° C
Betriebstemperaturbereich*	0 bis 60° C
Zertifizierungen	Nähere Informationen finden Sie im <i>Advantys STB Systemplanungs- und Installationshandbuch 890 USE 171 00</i> .
*Dieses Produkt unterstützt den Betrieb in normalen und erweiterten Temperaturbereichen. Eine vollständige Aufstellung der Funktionen und Beschränkungen finden Sie im <i>Advantys STB Systemplanungs- und Installationshandbuch, 890 USE 171 00</i> .	

Konfigurieren der Insel

3

Einleitung

In diesem Kapitel werden die automatische Adressierung und die automatische Konfiguration beschrieben. Ein Advantys STB-System verfügt über eine automatische Konfigurationsfunktion, bei der die Konfiguration von E/A-Modulen auf der Insel gelesen und auf Flash-Speicher gespeichert wird.

In diesem Kapitel wird die Wechselspeicherkarte beschrieben. Die Speicherkarte ist eine Advantys STB-Option zur Offline-Speicherung von Konfigurationsdaten. Werkseitige Standardeinstellungen können durch Betätigung der RST-Taste auf den E/A-Modulen des Inselbusses und dem KFG-Port wiederhergestellt werden.

Das NIM ist der physikalische und logische Speicherplatz aller Konfigurationsdaten und Funktionen des Inselbusses.

Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:

Thema	Seite
Wie erhalten Module automatisch Inselbus-Adressen?	48
Automatisches Konfigurieren von Standardparametern für Inselmodule	51
Installation der optionalen Wechselspeicherkarte STB XMP 4440	52
Verwendung der optionalen Wechselspeicherkarte STB XMP 4440 zur Konfiguration des Inselbusses	55
Was ist die RST-Taste?	58
Überschreiben des Flash-Speichers mit der RST-Taste	60

Wie erhalten Module automatisch Inselbus-Adressen?

Einführung

Bei jedem Einschalten oder Zurücksetzen der Insel weist das NIM automatisch jedem Modul auf der Insel, das am Datenaustausch beteiligt ist, eine einmalig vergebene Inselbus-Adresse zu. Alle Advantys STB-E/A-Module und Vorzugsgeräte sind am Datenaustausch beteiligt und benötigen eine Inselbus-Adresse.

Info zur Inselbus-Adresse

Eine Inselbus-Adresse ist ein einmalig vergebener Ganzzahlwert im Bereich von 1 bis 127, der den physikalischen Standort eines jeden adressierbaren Moduls auf der Insel angibt. Die Adresse des NIM ist immer 127. Die Adressen 1 bis 32 sind für E/A-Module und andere Insel-Geräte verfügbar.

Während der Initialisierung erkennt das NIM die Reihenfolge, in der die Module installiert sind, und adressiert sie sequentiell von links nach rechts beginnend beim ersten adressierbaren Modul nach dem NIM. Für die Adressierung dieser Module ist kein Eingriff durch den Benutzer erforderlich.

Adressierbare Module


Advantys STB-E/A-Module und Vorzugsgeräte sind automatisch adressierbar. Verbesserte CANopen-Module sind nicht automatisch adressierbar. Für diese Module müssen die Adresseinstellungen manuell vorgenommen werden.

Da die folgenden Module keine Daten über den Inselbus austauschen, benötigen Sie keine Adresse:

- Buserweiterungsmodule
- PDMs wie das STB PDT 3100 und das STB PDT 2100
- zusätzliche Stromversorgungsmodule wie das STB CPS 2111
- Abschlusselement

Beispiel

Sie verfügen beispielsweise über einen Insel-Bus mit acht E/A-Modulen:



- 1 NIM
- 2 STB PDT 3100 (24 VDC-PDM)
- 3 STB DDI 3230 24 VDC (digitales 2-Kanal-Eingangsmodul)
- 4 STB DDO 3200 24 VDC (digitales 2-Kanal-Ausgangsmodul)
- 5 STB DDI 3420 24 VDC (digitales 4-Kanal-Eingangsmodul)
- 6 STB DDO 3410 24 VDC (digitales 4-Kanal-Ausgangsmodul)
- 7 STB DDI 3610 24 VDC (digitales 6-Kanal-Eingangsmodul)
- 8 STB DDO 3600 24 VDC (digitales 6-Kanal-Ausgangsmodul)
- 9 STB AVI 1270 +/-10 VDC (analoges 2-Kanal-Eingangsmodul)
- 10 STB AVO 1250 +/-10 VDC (analoges 2-Kanal-Ausgangsmodul)
- 11 STB XMP 1100 (Inselbus-Abschlussplatte)

Das NIM würde sich wie folgt automatisch adressieren. Bitte beachten Sie, dass das PDM und die Abschlussplatte keine Inselbus-Adressen benötigen:

Modul	Physikalischer Standort	Inselbus-Adresse
NIM	1	127
STB PDT 3100-PDM	2	nicht adressiert: tauscht keine Daten aus
STB DDI 3230-Eingang	3	1
STB DDO 3200-Ausgang	4	2
STB DDI 3420-Eingang	5	3
STB DDO 3410-Ausgang	6	4
STB DDI 3610-Eingang	7	5
STB DDO 3600-Ausgang	8	6
STB AVI 1270-Eingang	9	7
STB AVO 1250-Ausgang	10	8
STB XMP 1100-Abschlusselement	11	nicht definiert

Verknüpfung des Modultyps mit dem Inselbus-Standort

Als ein Ergebnis des Konfigurationsverfahrens erkennt das NIM automatisch physikalische Standorte auf dem Inselbus mit spezifischen E/A-Modultypen. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, ein fehlerhaftes Modul bei laufendem System (hot swap) durch ein neues Modul desselben Typs auszutauschen.

Automatisches Konfigurieren von Standardparametern für Inselmodule

Einführung

Alle Advantys STB E/A-Module werden mit einer Reihe vordefinierter Parameter ausgeliefert, die ermöglichen, dass eine Insel sofort nach ihrer Initialisierung betriebsbereit ist. Diese Fähigkeit von Inselmodulen, mit Standardparametern zu funktionieren, wird als Auto-Konfiguration bezeichnet. Sobald ein Inselbus installiert, zusammengestellt und erfolgreich für Ihr Feldbus-Netzwerk parametrisiert und konfiguriert wurde, können Sie ihn als Netzknoten auf diesem Netzwerk nutzen.

HINWEIS: Eine gültige Inselkonfiguration erfordert nicht den Eingriff durch die optionale Advantys Configuration Software.

Über Auto-Konfiguration

Die Auto-Konfiguration wird durchgeführt, wenn:

- Die Insel wird mit einer werkseitigen Standard-NIM-Konfiguration eingeschaltet. (Wenn dieses NIM anschließend zur Erstellung einer neuen Insel verwendet wird, wird beim Einschalten dieses neuen Insel keine Autokonfiguration durchgeführt.)
- Sie drücken die RST-Taste (*siehe Seite 58*).
- Sie erzwingen eine Autokonfiguration über die Advantys Configuration Software.

Als Teil des Auto-Konfigurationsverfahrens überprüft das NIM jedes Modul und bestätigt, dass es ordnungsgemäß an den Inselbus angeschlossen ist. Das NIM speichert die Standard-Betriebsparameter für jedes Modul im Flash-Speicher.

Benutzerdefinierte Anpassung einer Konfiguration

Bei einer benutzerdefinierten Konfiguration können Sie folgende Aktionen durchführen:

- Anpassen der Betriebsparameter von E/A-Modulen
- Erstellen von Reflexaktionen (*siehe Seite 103*)
- Hinzufügen verbesserter CANopen-Standardgeräte zum Insel-Bus
- Anpassen anderer Insel-Funktionen
- Konfigurieren von Kommunikationsparametern (nur STB NIP 2311)

Installation der optionalen Wechselspeicherkarte STB XMP 4440

Einführung

VORSICHT

VERLUST DER KONFIGURATION: SPEICHERKARTE BESCHÄDIGT ODER VERSCHMUTZT

Die Leistung der Speicherkarte kann durch Verschmutzungen oder Fett auf dessen Schaltungen beeinträchtigt werden. Verschmutzungen oder Beschädigungen können zu einer ungültigen Konfiguration führen.

- Behandeln Sie die Speicherkarte sorgfältig.
- Untersuchen Sie die Speicherkarte vor der Installation im Karteneinschub des NIM auf Verschmutzungen, physikalische Schäden und Kratzer.
- Wenn die Speicherkarte verschmutzt ist, kann sie mit einem weichen, trockenen Tuch gereinigt werden.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Körperverletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Die Wechselspeicherkarte STB XMP 4440 ist ein 32-kByte-Teilnehmer-Identifikationsmodul (SIM) mit dem Sie benutzerdefinierten Inselbus-Konfigurationen speichern (*siehe Seite 110*), verteilen und wiederverwenden können. Wenn sich die Insel im Bearbeitungsmodus befindet und eine Wechselspeicherkarte mit einer gültigen Inselbuskonfiguration enthält, in das NIM eingesetzt wird, werden die Konfigurationsdaten im Flash-Speicher mit den auf der Karte enthaltenen Konfigurationsdaten überschrieben. Die neuen Konfigurationsdaten werden beim Einschalten der Insel übernommen. Wenn sich die Insel im geschützten Modus befindet, ignoriert sie das Vorhandensein einer Wechselspeicherkarte.



Die Wechselspeicherkarte ist eine optionale Advantys STB-Funktion.

Erinnerung:

- Schützen Sie die Karte vor Schmutz und Staub.
- Netzwerk-Konfigurationsdaten wie etwa die Feldbus-Baudrate können nicht auf der Speicherkarte gespeichert werden.



Installation der Speicherkarte

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Speicherkarte zu installieren:

Schritt	Aktion
1	<p>Drücken Sie die ausstanzbare Wechselspeicherkarte aus der Kunststoffkarte heraus, an der es bei Lieferung befestigt ist.</p>  <p>herausnehmbares Speichermodul</p> <p>Vergewissern Sie sich, dass die Kanten der Speicherkarte nach dem Herausdrücken aus der Karte keine scharfe Stelle aufweisen.</p>
2	<p>Öffnen Sie den Karteneinschub an der Vorderseite des NIM. Wenn dies Ihre Arbeit erleichtert, können Sie den Karteneinschub vollständig aus dem Gehäuse des NIM herausziehen.</p>
3	<p>Richten Sie die Karte so aus, dass die abgeschrägte Kante (die 45°-Ecke) der Wechselspeicherkarte deckungsgleich mit der abgeschrägten Kante des Montage-Steckplatzes im Karteneinschub ist. Halten Sie die Speicherkarte so, dass sich die abgeschrägte Kante in der oberen linken Ecke befindet.</p> 
4	<p>Setzen Sie die Speicherkarte in den Montage-Steckplatz ein und üben Sie leichten Druck auf die Karte aus, bis Sie einrastet. Die rückseitige Kante der Speicherkarte muss bündig mit der Rückseite des Karteneinschubs sein.</p>
5	<p>Schließen Sie den Karteneinschub.</p>

Herausnehmen der Speicherkarte

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Speicherkarte aus dem NIM herauszunehmen. Vermeiden Sie beim Umgang mit der Speicherkarte eine Berührung der Schaltungen auf der Karte.

Schritt	Aktion
1	<p>Öffnen Sie den Karteneinschub.</p> 
2	<p>Schieben Sie die Wechselspeicherkarte durch die runde Öffnung auf der Rückseite aus dem Karteneinschub heraus. Verwenden Sie einen weichen, jedoch festen Gegenstand wie beispielsweise die Radiergummispitze eines Bleistifts.</p> 

Verwendung der optionalen Wechselspeicherkarte STB XMP 4440 zur Konfiguration des Inselbusses

Einführung

Eine Wechselspeicherkarte wird ausgelesen, wenn eine Insel eingeschaltet oder zurückgesetzt wird. Wenn die Konfigurationsdaten auf dieser Karte gültig sind, werden die aktuellen Konfigurationsdaten im Flash-Speicher überschrieben.

Eine Wechselspeicherkarte kann nur *aktiv* sein, wenn sich eine Insel im *Bearbeitungsmodus* befindet. Wenn sich eine Insel im geschützten Modus (*siehe Seite 111*) befindet, werden die Speicherkarte und dessen Daten ignoriert.

Konfigurationsszenarien

Nachfolgend werden einige Insel-Konfigurationsszenarien beschrieben, bei denen die Wechselspeicherkarte verwendet wird. Bei den Szenarien wird davon ausgegangen, dass bereits eine Wechselspeicherkarte im NIM installiert ist:

- Inselbus-Erstkonfiguration
- Ersetzen der aktuellen Konfigurationsdaten im Flash-Speicher, um:
 - benutzerdefinierte Konfigurationsdaten auf Ihre Insel anzuwenden
 - temporär eine alternative Konfiguration zu implementieren, beispielsweise, um eine tagtäglich genutzte Inselkonfiguration durch eine andere, für die Ausführung eines Sonderauftrags benötigte Konfiguration zu ersetzen
- Konfigurationsdaten von einem NIM zu einem anderen NIM, einschließlich von einem fehlerhaften NIM zu dessen Austausch-NIM zu kopieren; die NIMs müssen die gleiche Teilenummer aufweisen
- mehrere Inseln mit denselben Konfigurationsdaten zu konfigurieren

HINWEIS: Während das Schreiben von Konfigurationsdaten *von* der Wechselspeicherkarte in das NIM nicht die Verwendung der optionalen Advantys Configuration Software erfordert, müssen Sie diese Software nutzen, um zunächst Konfigurationsdaten *auf* der Wechselspeicherkarte zu speichern.

Bearbeitungsmodus

Ihr Inselbus muss sich im Bearbeitungsmodus befinden, um konfiguriert werden zu können. Im Bearbeitungsmodus können Daten auf den Inselbus geschrieben werden. Außerdem kann er in diesem Modus überwacht werden.

Der Bearbeitungsmodus ist der Standardbetriebsmodus für die Advantys STB-Insel:

- Eine neue Insel befindet sich im Bearbeitungsmodus.
- Der Bearbeitungsmodus ist der Standardmodus für eine von der Advantys Configuration Software in den Konfigurationsspeicherbereich im NIM heruntergeladene Konfiguration.

Erstkonfigurations- und Neukonfigurationsszenarien

Befolgen Sie das nachfolgend aufgeführte Verfahren, um einen Inselbus mit Konfigurationsdaten einzurichten, die zuvor auf einer Wechselspeicherkarte gespeichert (*siehe Seite 110*) wurden. Sie können dieses Verfahren nutzen, um eine neue Insel zu konfigurieren oder um eine vorhandene Konfiguration zu überschreiben. (**HINWEIS:**Durch die Anwendung dieses Verfahrens werden die bestehenden Konfigurationsdaten gelöscht.)

Schritt	Aktion	Ergebnis
1	Installieren Sie die Wechselspeicherkarte in seinem Karteneinschub am NIM (<i>siehe Seite 52</i>).	
2	Schalten Sie den neuen Inselbus ein.	Die Konfigurationsdaten auf der Speicherkarte werden überprüft. Wenn die Daten gültig sind, werden sie in den Flash-Speicher geschrieben. Das System startet automatisch neu und die Insel wird mit diesen Daten konfiguriert. Wenn die Konfigurationsdaten ungültig sind, werden sie nicht verwendet, und der Inselbus wird angehalten. Wenn sich die Konfigurationsdaten im Bearbeitungsmodus befinden, bleibt der Inselbus im Bearbeitungsmodus. Wenn die Konfigurationsdaten auf der Speicherkarte passwortgeschützt (<i>siehe Seite 111</i>) waren, geht Ihr Inselbus am Ende des Konfigurationsverfahrens in den geschützten Modus über. HINWEIS: Wenn Sie dieses Verfahren befolgen, um einen Inselbus neu zu konfigurieren, und sich Ihre Insel im geschützten Modus befindet, können Sie die Konfigurationssoftware verwenden, um die Insel vom Betriebsmodus in den Bearbeitungsmodus zu versetzen.

Verwendung der Speicherkarte und der RST-Funktion zur Neukonfiguration einer Insel

Sie können eine Wechselspeicherkarte in Verbindung mit der RST-Funktion verwenden, um die aktuellen Konfigurationsdaten der Insel zu überschreiben. Die Konfigurationsdaten auf der Speicherkarte können benutzerdefinierte Konfigurationsfunktionen enthalten. Mittels der Daten auf der Speicherkarte können Sie einen Passwortschutz zu Ihrer Insel hinzufügen und die E/A-Modulzusammensetzung sowie die benutzerdefinierbaren KFG-Porteinstellungen (*siehe Seite 34*) ändern. *Durch die Anwendung dieses Verfahrens werden bestehende Konfigurationsdaten gelöscht.*

Schritt	Aktion	Kommentar
1	Versetzen Sie den Inselbus in den Bearbeitungsmodus.	Wenn sich Ihre Insel im geschützten Modus befindet, können Sie die Konfigurationssoftware verwenden, um die Insel vom Betriebsmodus in den <i>Bearbeitungsmodus</i> zu versetzen.
2	Drücken Sie die RST -Taste und halten Sie sie mindestens zwei Sekunden lang gedrückt.	Wenn sich die Konfigurationsdaten im Bearbeitungsmodus befinden, bleibt der Inselbus im Bearbeitungsmodus. Wenn die Konfigurationsdaten auf der Speicherkarte geschützt waren, geht Ihr Inselbus am Ende des Konfigurationsverfahrens in den geschützten Modus über.

Konfigurieren mehrerer Inselbusse mit denselben Daten

Sie können eine Wechselspeicherkarte verwenden, um eine Kopie Ihrer Konfigurationsdaten zu erstellen. Verwenden Sie die Speicherkarte anschließend, um mehrere Inselbusse mit denselben Konfigurationsdaten zu konfigurieren. Diese Funktion ist besonders vorteilhaft in einer dezentralen Herstellungsumgebung oder für einen OEM (Original Equipment Manufacturer, dt.: Originalgerätehersteller).

HINWEIS: Die Inselbusse können entweder neu oder zuvor konfiguriert sein, aber die NIMs müssen alle die gleiche Teilenummer aufweisen.

Was ist die RST-Taste?


Zusammenfassung

Die RST-Funktion ist im Grunde ein Überschreibvorgang des Flash-Speichers. Das bedeutet, dass die RST-Taste erst betriebsbereit ist, nachdem das Island mindestens einmal erfolgreich konfiguriert wurde. Alle RST-Funktionen werden mittels der RST-Taste ausgeführt, die nur im Bearbeitungsmodus (*siehe Seite 55*) aktiviert ist.

Physikalische Beschreibung

⚠ VORSICHT
UNBEABSICHTIGTER BETRIEBZUSTAND DES GERÄTS/KONFIGURATION ÜBERSCHRIEBEN—RST-TASTE
Versuchen Sie nicht, das Island über die RST-Taste neu zu starten. Durch Drücken der RST-Taste wird das Island mit Standardeinstellungen (keine benutzerdefinierten Parameter) neu konfiguriert.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Körperverletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Die RST-Taste befindet sich unmittelbar über dem KFG-Port (*siehe Seite 34*) und hinter derselben klappbaren Abdeckung:



Durch Drücken und gedrückt halten der RST-Taste für mehr als zwei Sekunden wird der Inhalt des Flash-Speichers überschrieben, was zu einer neuen Konfiguration für das Island führt.

Wenn das Island bereits automatisch konfiguriert wurde, hat dies lediglich zur Folge, dass das Island während des Konfigurationsverfahrens stoppt. Island-Parameter, die Sie zuvor über die Advantys-Konfigurationssoftware angepasst haben, werden während des Konfigurationsverfahrens jedoch durch Standardparameter überschrieben.

Drücken der RST-Taste

Um die RST-Taste zu drücken, wird empfohlen, einen kleinen Schraubendreher zu verwenden, dessen flacher Kopf nicht breiter als 2,5 mm ist. Verwenden Sie weder spitze Gegenstände, die zu einer Beschädigung der RST-Taste führen können, noch weiche Gegenstände wie etwa einen Bleistift, dessen Spitze abbrechen und die Taste blockieren könnte.

Überschreiben des Flash-Speichers mit der RST-Taste

Einführung

VORSICHT

UNBEABSICHTIGTER BETRIEBZUSTAND DES GERÄTES/KONFIGURATIONS-DATEN ÜBERSCHREIBEN - RST-TASTE

Versuchen Sie nicht, die Insel durch Drücken der RST-Taste neu zu starten. Durch Drücken der RST-Taste (*siehe Seite 58*) führt der Inselbus eine Neukonfiguration mit den werkseitigen Standard-Betriebsparametern durch.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Körperverletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Die RST-Funktion ermöglicht Ihnen die Neukonfiguration der Betriebsparameter und -werte einer Insel durch Überschreiben der aktuellen, im Flash-Speicher gespeicherten Konfiguration. Die RST-Funktion wirkt sich auf die mit den E/A-Modulen auf der Insel verknüpften Konfigurationswerte, den Betriebsmodus der Insel und die Parameter des KFG-Ports aus.

Die RST-Funktion wird durch Drücken und gedrückt halten der RST-Taste (*siehe Seite 58*) für mindestens zwei Sekunden ausgeführt. Die RST-Taste ist nur im Bearbeitungsmodus aktiviert. Im geschützten Modus (*siehe Seite 111*) ist die RST-Taste deaktiviert. Die Betätigung dieser Taste hat keine Auswirkungen.

HINWEIS: Das Drücken der RST-Taste hat keine Auswirkungen auf die Netzwerkeinstellungen.

RST-Konfigurationsszenarien

Die folgenden Szenarien beschreiben einige der Arten, wie Sie die RST-Funktion zur Konfiguration Ihrer Insel nutzen können:

- Wiederherstellung von werkseitigen Standardparametern und Werten auf einer Insel, einschließlich der E/A-Module und des KFG-Ports (*siehe Seite 34*).
- Hinzufügen eines neuen E/A-Moduls zu einer zuvor automatisch konfigurierten (*siehe Seite 51*) Insel.

Wenn ein neues E/A-Modul zur Insel hinzugefügt wird, wird durch Drücken der RST-Taste das Autokonfigurationsverfahren ausgeführt. Die aktualisierten Inselkonfigurationsdaten werden automatisch in den Flash-Speicher geschrieben.

Überschreiben des Flash-Speichers mit werkseitigen Standardwerten

Das folgende Verfahren beschreibt, wie die RST-Funktion zum Schreiben von Standard-Konfigurationsdaten in den Flash-Speicher verwendet wird. Befolgen Sie dieses Verfahren, wenn Sie die Standardeinstellungen einer Insel wiederherstellen möchten. Es ist ebenfalls das zu befolgende Verfahren, um die Konfigurationsdaten im Flash-Speicher zu aktualisieren, nachdem Sie ein E/A-Modul zu einem zuvor automatisch konfigurierten Inselbus hinzugefügt haben. *Da bei diesem Verfahren die Konfigurationsdaten überschrieben werden, möchten Sie eventuell Ihre vorhandenen Inselkonfigurationsdaten auf einer Wechselspeicherkarte sichern, bevor Sie die RST-Taste drücken.*

Schritt	Aktion
1	Wenn eine Wechselspeicherkarte installiert ist, nehmen Sie es heraus (<i>siehe Seite 54</i>).
2	Versetzen Sie die Insel in den Bearbeitungsmodus (<i>siehe Seite 55</i>).
3	Drücken Sie die RST-Taste (<i>siehe Seite 58</i>), und halten Sie sie mindestens zwei Sekunden lang gedrückt.

Die Rolle des NIM bei diesem Verfahren

Das NIM konfiguriert den Inselbus mit den Standardparametern wie folgt neu:

Phase	Beschreibung
1	Das NIM adressiert automatisch (<i>siehe Seite 48</i>) die E/A-Module auf der Insel und leitet ihre werkseitigen Standard-Konfigurationswerte ab.
2	Das NIM überschreibt die aktuelle Konfiguration im Flash-Speicher mit Konfigurationsdaten, die die werkseitigen Standardwerte für die E/A-Module verwenden.
3	Es setzt die Kommunikationsparameter auf seinem KFG-Port auf deren werkseitige Standardwerte (<i>siehe Seite 34</i>) zurück.
4	Es reinitialisiert den Inselbus und versetzt ihn in den Betriebsmodus.

Unterstützung der Feldbus-Kommunikation

4

Einleitung

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie der INTERBUS-Master die Kommunikation zwischen sich selbst und dem Advantys STB-Island-Bus einrichtet. In diesem Kapitel werden die Parametrierung, die Konfiguration und die Diagnosedienste beschrieben, die ausgeführt werden, um den Advantys STB-Island-Bus als einen Netzknoten in einem INTERBUS-Netzwerk zu konfigurieren.

Um mit einem Advantys STB-Island zu kommunizieren, sendet der INTERBUS-Master Ausgangsdaten über sein Netzwerk an das STB NIB 2212 INTERBUS NIM. Das NIM überträgt diese Ausgangsdaten vom Master über den Island-Bus an die Ziel-Ausgangsmodule. Das NIM erfasst die Eingangsdaten von den Island-Bus-E/A-Modulen. Die Daten werden in bitweisem Format über das INTERBUS-Netzwerk an den Feldbus-Master übertragen.

Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:

Thema	Seite
INTERBUS-ID-Code	64
Datenaustausch	66
Steuer- und Statuswörter	70
Diagnosedaten	73

INTERBUS-ID-Code

Einleitung


Einfach ausgedrückt, ist der INTERBUS-ID-Code ein 16-Bit-Wort, das den Datentyp und die Datenlänge von Netzwerkgeräten beschreibt.

Der ID-Zyklus ist Bestandteil des Initialisierungsvorgangs des INTERBUS-Netzwerks. Nach der Bestimmung der Länge der eigenen Daten während der Netzwerkinitialisierung meldet jedes Netzwerkgerät seine Funktionalität und Byte-Länge in Form des aus zwei Byte bestehenden ID-Code.

Der ID-Code enthält zudem Informationen über den Modultyp (digital/analog, Eingang/Ausgang/kombiniert).

Niederwertige und hochwertige Byte

Der Datentyp des ID-Code wird im niederwertigen Byte des ID-Code übertragen, während die Datenlänge und die Meldungsinformationen im hochwertigen Byte gemeldet werden.



- 1 Datentyp (03h, 33h)
- 2 Datenlänge (0 bis 16 Wörter)
- 3 Meldungen (für Management-Funktionen)

Datentyp

Das INTERBUS NIM identifiziert den Datentyp des Geräts durch die Erkennung von einem der beiden folgenden Datentypen:

Datentyp	Signalrichtung	Signaltyp
03h	Eingang/Ausgang	Digital
33h	Eingang/Ausgang	Analog oder kombiniert

HINWEIS: Daten von der Mensch/Maschine-Schnittstellen-Bedienertafel sind analog.

Datenlänge

In der folgenden Tabelle ist die Beziehung zwischen der tatsächlichen Datenlänge des Island und der Länge des Code auf INTERBUS dargestellt. Die tatsächliche Datenlänge (zwischen 0 und 16 Wörtern) stellt die größere Länge der Eingangs- bzw. Ausgangsdatenlänge dar.

Tatsächliche Länge der Island-Daten	INTERBUS-Datenlänge	Datenlängencode (Hex)
bis zu 1 Wort*	1 Wort	1
2 Wörter	2 Wörter	2
3 Wörter	3 Wörter	3
4 Wörter	4 Wörter	4
5 Wörter	5 Wörter	5
6 Wörter	6 Wörter	E
7 Wörter	7 Wörter	F
8 Wörter	8 Wörter	6
9 Wörter	9 Wörter	7
10 Wörter	10 Wörter	15
11 bis 12 Wörter	12 Wörter	16
13 bis 14 Wörter	14 Wörter	17
15 bis 16 Wörter	16 Wörter	12
17 bis 24 Wörter**	24 Wörter	13
25 bis 26 Wörter*	26 Wörter	11
<p>* Das Statuswort ist in der Datenlänge enthalten, sodass die Mindestdatenlänge für ein Advantys-Island 2 Wörter beträgt (Datenwort + Statuswort).</p> <p>** Das STB NIB 2212 INTERBUS NIM unterstützt in jeder Richtung (Eingang/Ausgang) nur bis zu 16 Wörter.</p>		

Datenaustausch

Einleitung

In diesem Abschnitt wird dargestellt, wie bitgebündelte Daten des Prozessabbilds zwischen dem STB NIB 2212 NIM und einem INTERBUS-Feldbus-Master ausgetauscht werden.

HINWEIS: In dieser Beschreibung werden *Daten* und *Wörter* als *Eingang* und *Ausgang* in Relation zum Master beschrieben. Der Master empfängt beispielsweise *Eingangsdaten* und sendet *Ausgangsdaten*.

Daten- und Statusobjekte

Der Datenaustausch zwischen dem Island und dem INTERBUS-Feldbus-Master umfasst drei Arten von Objekten:

- *Datenobjekte* – Betriebswerte, die der INTERBUS-Master entweder von den Eingangsmodulen liest oder in die Ausgangsmodule schreibt.
- *Statusobjekte* – Datensätze zur Modulfunktionsfähigkeit, die von E/A-Modulen gesendet und vom INTERBUS-Master gelesen werden.
- *Echo-Ausgangsdatenobjekte* – Werden von den digitalen Objektmodulen an den INTERBUS-Master gesendet. Diese Objekte sind normalerweise eine Kopie der Datenobjekte, aber sie können nützliche Informationen enthalten, wenn ein digitaler Ausgangspunkt für die Verarbeitung des Ergebnisses einer Reflexaktion konfiguriert wurde.

Die folgende Tabelle zeigt die Beziehung zwischen unterschiedlichen Objekttypen und unterschiedlichen Modultypen. Sie zeigt außerdem die Größe der verschiedenen Objekte:

Modultyp		Objekte im Eingangsdatenabbild		Objekte im Ausgangsdatenabbild	
		Objekte	Größe	Objekte	Größe
Digitaler Eingang		Daten	1 Byte oder weniger	Nicht anwendbar	
		Status*	1 Byte oder weniger	Nicht anwendbar	
Digitaler Ausgang		Echo-Ausgangsdaten	1 Byte oder weniger	Daten	1 Byte oder weniger
		Status*	1 Byte oder weniger	Nicht anwendbar	
Analoger Eingang	Kanal 1	Daten	2 Byte	Nicht anwendbar	
		Status	1 Byte	Nicht anwendbar	
	Kanal 2	Daten	2 Byte	Nicht anwendbar	
		Status	1 Byte	Nicht anwendbar	

Modultyp		Objekte im Eingangsdatenabbild		Objekte im Ausgangsdatenabbild	
		Objekte	Größe	Objekte	Größe
Analogausgang	Kanal 1	Status	1 Byte	Daten	2 Byte
	Kanal 2	Status	1 Byte	Daten	2 Byte
*Nicht für jedes Modul verfügbar. Die relevanten Module sind im <i>Advantys Hardwarekomponenten-Referenzhandbuch</i> (890 USE 172 00) beschrieben.					

Das interne Prozessabbild

Das Prozessabbild des STB NIB 2212 enthält Speicherbereiche (Puffer) für den temporären Speicher von Eingangs- und Ausgangsdaten. Das interne Prozessabbild ist Teil des Island-Bus-Scannerbereichs des NIM.

Der Island-Bus verwaltet den Datenaustausch in beide Richtungen.

- *Eingangsdaten des Island-Busses* – Der Island-Bus-Scanner ist fortlaufend in Betrieb und erfasst Daten und Status- und Bestätigungsbit, die im Eingangspuffer des Prozessabbilds abgelegt werden.
- *Ausgangsdaten für den Island-Bus* Der Island-Bus-Scanner bearbeitet die Ausgangsdaten und legt sie im Ausgangspuffer des Prozessabbilds ab.

Eingangsdaten und Ausgangsdaten werden in der Reihenfolge der E/A-Module des Island-Busses (von links nach rechts) angeordnet.

Wortgrenzen und Bitbündelung

Jeder Eintrag im Prozessabbild ist ein Multiwortformat. Wenn Module auf dem Island-Bus über Eingangs- oder Ausgangsdateneinträge verfügen, bei denen es sich nicht um mehrere Wörter handelt, wird das entsprechende Wort im Prozessabbild zur nächsten Wortgrenze verschoben.

Beispiel: Ein Modul mit einem Bit an Ausgangsdaten beginnt auf einer Wortgrenze im Ausgangsdatenpuffer des Prozessabbilds. Der nächste Eintrag im Prozessabbild beginnt auf der nächsten Wortgrenze, weshalb 15 freie Bit des ersten Worts des Moduls übertragen werden. Hierdurch kommt es während der Datenübertragung auf dem Feldbus zur Latenz.

Durch Bitbündelung können Datenbit auf dem Feldbus von verschiedenen digitalen E/A-Modulen in einem einzigen Byte gebündelt werden, wodurch eine optimale Bandbreite entsteht.

Regeln für die Bitbündelung

Das STB NIB 2212 NIM richtet sich bei der Bitbündelung des externen Prozessabbilds nach den folgenden Regeln:

- Die Größe des Eingangs- und Ausgangs-Prozessabbilds ist auf jeweils 16 Wörter beschränkt.
- Das erste Wort des Eingangs-Prozessabbilds enthält NIM-Statusinformationen. Das erste Wort des Ausgangs-Prozessabbilds enthält das NIM-Steuerwort.
- Die Bitbündelung folgt der Adressierungsreihenfolge der E/A-Module des Island-Busses von links nach rechts, beginnend beim Hauptsegment.
- Das Datenobjekt (oder Echo-Ausgangsdatenobjekt) für ein bestimmtes Modul steht vor dem Statusobjekt für dieses Modul.
- Statusobjekte und Datenobjekte für dieselben oder unterschiedliche E/A-Module können im selben Wort gebündelt werden, wenn die Größe der kombinierten Objekte maximal 16 Bit beträgt.
- Wenn die Kombination von Objekten mehr als 16 Bit benötigt, werden die Objekte in separaten, aufeinander folgenden Byte angeordnet. Ein einzelnes Objekt kann nicht über zwei Wortgrenzen aufgeteilt werden.
- Bei analogen Eingangsmodulen folgt auf die Daten von Kanal 1 unmittelbar der Status von Kanal 1, dann folgen die Daten von Kanal 2 und anschließend der Status von Kanal 2.

Austausch von Eingangs- und Ausgangsdaten

Die Anwendung der INTERBUS-Bitbündelungsregeln auf die Konfiguration des Beispiel-Island (*siehe Seite 84*) (im Kapitel *Applikationsbeispiel*) führt zu 4 Wörtern an Ausgangsdaten und 10 Wörtern an Eingangsdaten. Die folgende Tabelle zeigt, wie digitale Daten optimal bitgebündelt werden und wie Daten, Status und Echo-Ausgangsdaten (der Ausgänge) in der SPS als derselbe Datentyp angezeigt werden (*digitale Eingangsdaten*). Darüber hinaus bezieht sich *N* in diesen Tabellen auf die Island-Netzknotennummer. D.h. *N1* stellt den ersten adressierbaren Netzknoten (Modul) auf dem Beispiel-Island-Bus dar, *N2* stellt den zweiten dar usw.

Austausch von Ausgangsdaten

Die folgende Tabelle zeigt, wie die 4 Wörter des Ausgangs-Prozessabbilds der Konfiguration des Beispiel-Island (*siehe Seite 84*) nach Anwendung der Regeln für die Bitbündelung angeordnet sind:

	Bitnummer															
Wort	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
1	NIM-Steuerwort															
2	Leer (auf 0 gesetzt)				N6 Ausgangsdaten						N4 Ausgangsdaten				N2 Ausgangsdaten	
3	N8 (Kanal 1) analoge Ausgangsdaten															
4	N8 (Kanal 2) analoge Ausgangsdaten															

Austausch von Eingangsdaten

Die folgende Tabelle zeigt, wie die 10 Wörter des Ausgangs-Prozessabbilds der Konfiguration des Beispiel-Island (*siehe Seite 84*) nach Anwendung der Regeln für die Bitbündelung angeordnet sind (das erste Wort enthält den NIM-Status):

	Bitnummer															
Wort	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
1	NIM-Status															
2	N3 Eingangsstatus				N3 Eingangsdaten				N2 Ausgangsstatus		N2 Ausgangsecho		N1 Eingangsstatus		N1 Eingangsdaten	
3	Leer (auf 0 gesetzt)		N5 Eingangsdaten						N4 Ausgangsstatus				N4 Ausgangsecho			
4	Leer (auf 0 gesetzt)				N6 Ausgangsecho						N5 Eingangsstatus					
5	Leer (auf 0 gesetzt)										N6 Ausgangsstatus					
6	N7 (Kanal 1) analoge Eingangsdaten															
7	Leer (auf 0 gesetzt)								N7 (Kanal 1) analoger Eingangsstatus							
8	N7 (Kanal 2) analoge Eingangsdaten															
9	N8 (Kanal 1) analoger Ausgangsstatus								N7 (Kanal 2) analoger Eingangsstatus							
10	Leer (auf 0 gesetzt)								N8 (Kanal 2) analoger Ausgangsstatus							

Steuer- und Statuswörter

Einleitung

Um Diagnoseinformationen des STB Advantys-Islands sammeln zu können, ist es wichtig zu verstehen, in welchem Verhältnis das *Steuerwort* des INTERBUS-Masters zum *Statuswort* des NIM steht. Ausgangsabbild und Eingangsabbild werden in Bezug auf den Master definiert.

Wenn der INTERBUS-Master Diagnosedaten vom Island anfordert, werden die entsprechenden Informationen im niederwertigen Byte des Statusworts des NIM gesendet.

HINWEIS: In dieser Beschreibung werden *Eingang* und *Ausgang* verwendet, um das Prozessabbild in Relation zum Master-Gerät zu beschreiben. Der Master empfängt beispielsweise das *Eingangs*-Prozessabbild und sendet das *Ausgangs*-Prozessabbild.

Steuerwort

Das Steuerwort ist das erste Wort im Ausgangsabbild. Durch die Festlegung des Ausgangs für das Wort kann der INTERBUS-Master bis zu 256 Byte an Statusinformationen vom NIM abrufen. Da das Steuerwort des NIM wie ein Datenwort behandelt wird, können Sie auf der Anwendungsprogrammebene unterschiedliche Statusinformationen auswählen.


Statuswort

Das Statuswort ist das erste Wort im Eingangsabbild. Das NIM reagiert automatisch mit der Bereitstellung der angeforderten Daten im niederwertigen Byte des Statusworts auf das Steuerwort des Masters.

Prozessdatenfluss

Während des Datenaustauschs schreibt der Master das Ausgangsabbild einschließlich des Steuerworts. Im hochwertigen Byte des Steuerworts des Masters sind die von den Slave-Geräten angeforderten Informationen enthalten. Die Slaves antworten mit einem Statuswort, in dem der Wert des hochwertigen Byte (Adresse) dem des Steuerworts entspricht.

Die Entsprechungen der Werte des hochwertigen Byte der *Steuer-* und *Statuswörter* sind in der folgenden Abbildung dargestellt:



- 1 Steuerwort des Ausgangsabbilds (vom Master geschrieben)
- 2 Statuswort des Eingangsabbilds (vom NIM übertragen)
- 3 Hochwertiges Byte des Steuerworts (Adresse)
- 4 Niederwertiges Byte des Steuerworts (nicht logischer Wert)
- 5 Hochwertiges Byte des Statusworts (Adresse)
- 6 Niederwertiges Byte des Statusworts (enthält die vom Master angeforderten Informationen)

Der Standardwert des Steuerworts (0) gibt NIM-Status- und -Diagnoseinformationen im niederwertigen Byte des Statusworts zurück.

Statusbereich

Das Auswahlfeld gilt für ein Byte im Statusbereich in der folgenden Tabelle:

Statusbyte	Auswahlfeld	Beschreibung
NIM-Status	0h	Status- und Diagnoseinformationen zum NIM
Globale Diagnose		Zeigt das Auftreten von schweren Fehlern oder die Erkennung eines Netzwerkfehlers an (meldet auch Fehler des lokalen Island-Busses)
	1h	Niederwertiges Byte
	2h	Hochwertiges Byte
Island-Bus-Diagnose	3h	Diagnose auf dem Island-Bus
Island-Bus-Zustand	4h	Kommunikationszustand und die Diagnose des Island-Busses
Vom Knoten konfigurierte Daten	5h–14h	Zeigt jeden Knoten als konfiguriert oder nicht konfiguriert an
Knoten-Konfigurationsfehler	15h–24h	Zeigt jeden Knoten als abweichend vom konfigurierten und erwarteten Zustand an

Statusbyte	Auswahlfeld	Beschreibung
Knoten funktionsfähig	25h–34h	Zeigt für jede Modulstation an, ob sie aktiv oder nicht aktiv ist
Knotenfehler	35h–44h	Zeigt jedes Gerät an, auf dem ein ungelöster interner Fehler aufgetreten ist
Geräteinformation	45h	NIM-Typ
WLF-Knoten	46h	Knoten, der die Worteinschränkung überschreitet
Firmware-Version	47h	Firmware-Hauptversion (niederwertiges Byte)
Firmware-Version	48h	Firmware-Hauptversion (hochwertiges Byte)
Firmware-Version	49h	Firmware-Nebenversion (niederwertiges Byte)
Firmware-Version	4Ah	Firmware-Nebenversion (hochwertiges Byte)
NIM-Gerätestatus	4Bh	Netzwerkmodul-Status (gültig für Firmware 2.0 und höher, ansonsten reserviert)
—	4Ch . . . FFh	reserviert (auf 0 gesetzt)

Diagnosedaten

Einleitung

In diesem Abschnitt werden die Diagnose- und Fehlerdaten für das Advantys STB NIB 2212 INTERBUS NIM beschrieben.

Für den im Auswahlfeld angegebenen Wert eines Statusworts werden die entsprechenden Informationen im niederwertigen Byte des Worts übertragen.

Netzwerkmodul-Status (Auswahlfeld 00h)

Wenn der Wert des Auswahlfelds 00 ist, werden Informationen des niederwertigen Byte des *Netzwerkmodul-Status* als Wert des niederwertigen Byte des Statusworts übertragen:

Bit	Bedeutung des Werts
D0	Geräteausfall
	1 = Ein Modul auf dem Island-Bus ist ausgefallen.
	0 = Kein Modulausfall.
D1	Interner Fehler
	1 = Ein globales Diagnosebit (mit Ausnahme von <i>RESET</i>) ist gesetzt.
	0 = Alle globalen Diagnosebits sind auf 0 gesetzt.
D2	Wortlängenfehler
	1 = die Ausgangs- oder Eingangsdatenlänge überschreitet die entsprechende Worteinschränkung
	0 = die Ausgangs- und Eingangsdatenlängen liegen innerhalb der jeweiligen Worteinschränkung
D3	Protected-Modus
	1 = NIM im Protected-Modus - Der RST-Schalter ist deaktiviert und die Island-Konfiguration benötigt ein Passwort für Schreibvorgänge.
	0 = NIM nicht im Protected-Modus - Der RST-Schalter ist nicht aktiviert und die Island-Konfiguration ist nicht passwortgeschützt.

Bit	Bedeutung des Werts
D4, D5, D6	Fehlercode
	0x00 = kein Fehler
	0x01 = der Selbsttest ist fehlgeschlagen – der ID-Code stimmt nicht mit der ersten Initialisierung überein, Strom-Reset erforderlich
	0x02 = mindestens ein globales Bit wurde gesetzt
	0x03 = abgelaufener Anforderungs-Timer
	0x04 = leere Konfigurationsliste
	0x05 = abgelaufener Bestätigungs-Timer
	0x06 = falscher Island-Bus-Status bei der Initialisierung
	0x07 = Fehlercode, der höher ist als 0x07 (reserviert)
D7	1 = Die Advantys Configuration Software steuert die Ausgangsdaten des Prozessabbilds des Islands.
	0 = Der Feldbus-Master steuert die Ausgangsdaten des Prozessabbilds des Islands.

Wenn einer der oben genannten Fehler auftritt (mit Ausnahme von D3, Protected-Modus), meldet das NIM einen *Modulfehler* an den INTERBUS-Netzwerk-Master. Der Anwender kann daraufhin eine geeignete Maßnahme ergreifen.

Globale Diagnose (Auswahlfeld 01h, 02h)

Die *globale Diagnose* liefert Fehler-/Zustandsinformationen zum Betrieb des internen Island-Busses. Das Array der *globalen Diagnose* setzt sich aus einem Low-Byte und einem High-Byte zusammen.

Wenn der Wert des Auswahlfelds 01 ist, werden Informationen im niederwertigen Byte der *globalen Diagnose* als Wert des niederwertigen Byte des Statusworts übertragen:

Bit	Bedeutung
D0*	<i>Schwerer Fehler</i> – Auf Grund der Schwere ist keine weitere Kommunikation auf dem Island-Bus möglich.
D1*	<i>Modul-ID-Fehler</i> – Ein CANopen-Standardgerät verwendet eine für die Advantys STB-Module reservierte Modul-ID.
D2*	Die automatische Adressierung (<i>siehe Seite 48</i>) ist fehlgeschlagen.
D3*	Fehler bei der Konfiguration eines systemkritischen Moduls
D4*	<i>Prozessabbildfehler</i> – Entweder ist die Prozessabbildkonfiguration nicht konsistent, oder sie konnte während der automatischen Konfiguration nicht erstellt werden.
D5*	<i>Fehler während der Auto-Konfiguration</i> – Ein defektes Modul wurde erkannt, und das NIM kann die Auto-Konfiguration nicht abschließen.
D6	Island-Bus-Managementfehler vom NIM erkannt.

Bit	Bedeutung
D7*	<i>Zuweisungsfehler</i> - Das Initialisierungsverfahren im NIM hat einen Moduluweisungsfehler erkannt, was möglicherweise auf die Nichtübereinstimmung der Applikationsparameter zurückzuführen ist.
*Schwere NIM-Fehler	

Wenn der Wert des Auswahlfelds 02 ist, werden Informationen im hochwertigen Byte der *globalen Diagnose* als Wert des niederwertigen Byte des Statusworts übertragen:

Bit	Bedeutung
D0*	Interner Triggerprotokollfehler
D1*	Moduldatenlängen-Fehler
D2*	Modulkonfigurationsfehler
D3	Applikationsparameterfehler
D4	Applikationsparameterdienst- oder Timeout-Fehler
D5	reserviert
D6	reserviert
D7	reserviert
*Schwere NIM-Fehler	

HINWEIS: Fehler, die in der Tabelle der *globalen Diagnose* mit einem Sternchen (*) markiert sind, sind schwere NIM-Fehler. Sie werden von internen Fehlern verursacht, die entweder mit dem NIM oder mit einem Fehler in der Software oder Hardware der Island-Konfiguration in Zusammenhang stehen:

Die Erkennung dieser Fehler führt dazu, dass der Island-Bus angehalten wird. Die einzige Möglichkeit, diesen Fehlerzustand zu verlassen, ist das Aus- und wieder Einschalten, das Rücksetzen des Island oder das Löschen des Fehlers mit Hilfe der Advantys Configuration Software.

Kommunikationsdiagnose (Auswahlfeld 03h)

Wenn der Wert des Auswahlfelds 03 ist, werden Informationen der *Kommunikationsdiagnose* als Wert des niederwertigen Byte des Statusworts übertragen:

Kommunikationsdiagnose	Bedeutung des Werts
D0*	1 = Software-Überlauffehler der Empfangswarteschlange mit niedriger Priorität
D1*	1 = NIM-Überlauffehler
D2*	1 = Fehler Island-Bus-Aus
D3*	1 = Fehlerzähler des NIM hat die Warnebene erreicht, und das Fehlerstatusbit wurde gesetzt

Kommunikationsdiagnose	Bedeutung des Werts
D4	1 = NIM-Fehlerstatusbit wurde zurückgesetzt
D5*	1 = Software-Überlauffehler der Sendewarteschlange mit niedriger Priorität
D6*	1 = Software-Überlauffehler der Empfangswarteschlange mit hoher Priorität
D7*	1 = Software-Überlauffehler der Sendewarteschlange mit hoher Priorität
*Schwere NIM-Fehler	

Island-Bus-Zustand (Auswahlfeld 04h)

Der *Island-Bus-Zustand* stellt die Hauptzustände des Island-Bus-Scanners, also der Firmware, die den Island-Bus steuert, dar.

Wenn der Wert des Auswahlfelds 04 ist, werden Informationen des *Island-Bus-Zustands* als Wert des niederwertigen Byte des Statusworts übertragen:

Bytewert	Bedeutung
00h	Das Island wird initialisiert.
40h	Der Island-Bus wurde in den Anlauf-Modus gesetzt, beispielsweise durch die Reset-Funktion der Advantys STB Configuration Software.
60h	<i>Das NIM wird konfiguriert oder konfiguriert sich selbst</i> – Die Kommunikation mit allen Modulen wird zurückgesetzt.
61h	<i>Das NIM wird konfiguriert oder konfiguriert sich selbst</i> - Die Modul-ID wird überprüft.
62h	Das NIM führt eine automatische Adressierung des Island durch.
63h	<i>Das NIM wird konfiguriert oder konfiguriert sich selbst</i> - Der Boot-Vorgang läuft.
64h	Das Prozessabbild wird eingerichtet.
80h	Die Initialisierung ist abgeschlossen, der Island-Bus ist konfiguriert, die Konfigurationen stimmen überein, und der Island-Bus ist nicht gestartet.
81h	<i>Die Konfigurationen stimmen nicht überein</i> - Nicht systemkritische oder unerwartete Module in der Konfiguration stimmen nicht überein und der Island-Bus ist nicht gestartet.
82h	<i>Die Konfigurationen stimmen nicht überein</i> – Mindestens ein systemkritisches Modul stimmt nicht überein, und der Island-Bus ist nicht gestartet.
83h	<i>Schwere Nichtübereinstimmung der Konfigurationen</i> – Der Island-Bus wird in den Anlauf-Modus gesetzt und die Initialisierung wird abgebrochen.
A0h	Die Konfigurationen stimmen überein und der Island-Bus ist in Betrieb.
A1h	Das Island ist mit nicht übereinstimmenden Konfigurationen in Betrieb. Mindestens ein Standardmodul stimmt nicht überein, aber alle systemkritischen Module sind vorhanden und betriebsbereit.
A2h	<i>Schwere Nichtübereinstimmung der Konfiguration</i> – Der Island-Bus wurde gestartet und befindet sich jetzt jedoch auf Grund der Nichtübereinstimmung eines oder mehrerer systemkritischer Module im Anlauf-Modus.
A4h*	Die Knoten werden einzeln durch eine <i>Netzwerkausführungs-</i> oder <i>Heartbeat-Start-</i> Anforderung in den Betriebsmodus versetzt.

Bytewert	Bedeutung
A5h*	Die Knoten werden einzeln in den Betriebsmodus versetzt. Das letzte fehlende systemkritische Modul wurde erfolgreich gestartet, es fehlen jedoch optionale oder unerwartete Module.
C0h	Das Island wurde in den Anlauf-Modus versetzt, beispielsweise durch die Stopp-Funktion der Advantys STB Configuration Software.
* <i>Übergangszustand</i> – Wenn diese segmentierte Übertragung abgeschlossen ist, wird der Island-Bus aktualisiert.	

Knoten konfiguriert (Auswahlfeld 05h–14h)

Knoten konfiguriert ist ein Array aus 8 Wörtern. Jedes Bit stellt ein spezifisches, adressierbares E/A-Modul auf dem Island-Bus dar.

- Der Wert 1 in einer Bitposition zeigt an, dass das entsprechende Modul im Island-System konfiguriert ist.
- Der Wert 0 zeigt an, dass der Knoten nicht als Slave für den Master konfiguriert ist.

Wenn der Wert des Auswahlfelds zwischen 05h und 14h liegt, werden Informationen zur Konfiguration eines bestimmten Moduls (gemäß der nachfolgenden Tabelle) als Wert des niederwertigen Byte des Statusworts übertragen:

Wert des Auswahlfelds	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	Statusdaten
05h	8	7	6	5	4	3	2	1	Module 1–8
06h	16	15	14	13	12	11	10	9	Module 9–16
07h	24	23	22	21	20	19	18	17	Module 17–24
08h	32	31	30	29	28	27	26	25	Module 25–32
...									
13h	120	119	118	117	116	115	114	113	Module 113–120
14h		127	126	125	124	123	122	121	Module 121–127

Das INTERBUS NIM unterstützt maximal 32 Module. Die ersten vier Byte (05h–08h) enthalten die 32 Bit, die die in einer typischen Island-Konfiguration verfügbaren Modulpositionen darstellen. Die übrigen Diagnosebytes stehen für die Erweiterungsmöglichkeiten des Island zur Verfügung.

Knotenkonfigurationsfehler (Auswahlfeld 15h–24h)

Knotenkonfigurationsfehler ist ein Array aus 8 Wörtern. Jedes Bit stellt ein spezifisches Modul (Knoten) auf dem Island-Bus dar. Wenn die Konfiguration eines Moduls nicht übereinstimmt, wird das entsprechende Bit gesetzt:

- Der Wert 1 in einer Bitposition zeigt an, dass das konfigurierte Modul nicht vorhanden ist oder dass die Position nicht konfiguriert ist.
- Der Wert 0 zeigt an, dass das richtige Modul an der konfigurierten Position ist.

Wenn der Wert des Auswahlfelds zwischen 15h und 24h liegt, werden Informationen zu Konfigurationsfehlern eines bestimmten Moduls (gemäß der nachfolgenden Tabelle) als Wert des niederwertigen Byte des Statusworts übertragen:

Wert des Auswahlfelds	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	Statusdaten
15h	8	7	6	5	4	3	2	1	Module 1–8
16h	16	15	14	13	12	11	10	9	Module 9–16
17h	24	23	22	21	20	19	18	17	Module 17–24
18h	32	31	30	29	28	27	26	25	Module 25–32
...									
23h	120	119	118	117	116	115	114	113	Module 113–120
24h		127	126	125	124	123	122	121	Module 121–127

Das INTERBUS NIM unterstützt maximal 32 Module. Die ersten vier Byte (15h–18h) enthalten die 32 Bit, die die in einer typischen Island-Konfiguration verfügbaren Modulpositionen darstellen. Die übrigen Diagnosebytes stehen für die Erweiterungsmöglichkeiten des Island zur Verfügung.

Knoten funktionsfähig (Auswahlfeld 25h–34h)

Knoten funktionsfähig ist ein Array aus 8 Wörtern. Jedes Bit stellt ein spezifisches, adressierbares E/A-Modul auf dem Island-Bus dar.

- Der Wert 1 in einer Bitposition zeigt an, dass das verknüpfte Modul in Betrieb ist und dass keine Fehler erkannt wurden.
- Der Wert 0 in einer Bitposition zeigt an, dass das Modul nicht in Betrieb ist, weil es nicht konfiguriert ist oder weil ein Fehler vorliegt.

Wenn der Wert des Auswahlfelds zwischen 25h und 34h liegt, werden Informationen zum Betriebszustand eines bestimmten Moduls (gemäß der nachfolgenden Tabelle) als Wert des niederwertigen Byte des Statusworts übertragen:

Wert des Auswahlfelds	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	Statusdaten
25h	8	7	6	5	4	3	2	1	Module 1–8
26h	16	15	14	13	12	11	10	9	Module 9–16
27h	24	23	22	21	20	19	18	17	Module 17–24
28h	32	31	30	29	28	27	26	25	Module 25–32
...									
33h	120	119	118	117	116	115	114	113	Module 113–120
34h		127	126	125	124	123	122	121	Module 121–127

Das INTERBUS NIM unterstützt maximal 32 Module. Die ersten vier Byte (25h–28h) enthalten die 32 Bit, die die in einer typischen Island-Konfiguration verfügbaren Modulpositionen darstellen. Die übrigen Diagnosebytes stehen für die Erweiterungsmöglichkeiten des Island zur Verfügung.

Knotenfehler (Auswahlfeld 35h–44h)

Knotenfehler ist ein Array von 8 Wörtern. Jedes Bit stellt ein spezifisches, adressierbares E/A-Modul auf dem Island-Bus dar. Nachdem der Master eine Warnmeldung (nicht fehlerfrei) von einem Modul empfangen hat, wird das entsprechende Bit gesetzt:

- Der Wert 1 in einer Bitposition zeigt das Vorhandensein einer neu empfangenen Warnmeldung an.
- Der Wert 0 in einer Bitposition zeigt an, dass sich seit dem letzten Auslesen des Diagnosepuffers keine Werte geändert haben.

Wenn der Wert des Auswahlfelds zwischen 35h und 44h liegt, werden Informationen zur Fehlermeldung eines bestimmten Moduls (gemäß der nachfolgenden Tabelle) als Wert des niederwertigen Byte des Statusworts übertragen:

Wert des Auswahlfelds	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	Statusdaten
35h	8	7	6	5	4	3	2	1	Module 1–8
36h	16	15	14	13	12	11	10	9	Module 9–16
37h	24	23	22	21	20	19	18	17	Module 17–24
38h	32	31	30	29	28	27	26	25	Module 25–32
...									
43h	120	119	118	117	116	115	114	113	Module 113–120
44h		127	126	125	124	123	122	121	Module 121–127

Das INTERBUS NIM unterstützt maximal 32 Module. Die ersten vier Byte (35h–38h) enthalten die 32 Bit, die die in einer typischen Island-Konfiguration verfügbaren Modulpositionen darstellen. Die übrigen Diagnosebytes stehen für die Erweiterungsmöglichkeiten des Island zur Verfügung.

Geräteinformation (Auswahlfeld 45h)

Wenn der Wert des Auswahlfelds 45h ist, werden Geräteinformationen gemäß der Bit-Bedeutung in der nachfolgenden Tabelle als Wert des niederwertigen Byte des Statusworts übertragen:

Bit	Bedeutung
D0/D1	Der kombinierte Wert zweier dieser 2-stelligen Bits zeigt die Standardversion des INTERBUS NIM (STB NIB 2212) an.
	Der kombinierte Wert dreier dieser 2-stelligen Bits zeigt die Premiumversion des INTERBUS NIM an.
D2*	Einschränkung für das Eingangswort – Bei entsprechender Einstellung (Bitwert = 1) überschreitet die Länge des Eingangsworts die 16-Wörter-Grenze. Ist die Einstellung nicht vorhanden (Bitwert = 0), liegt die Länge des Eingangsworts innerhalb der 16-Wörter-Grenze.
D3*	Einschränkung für das Ausgangswort – Bei entsprechender Einstellung (Bitwert = 1) überschreitet die Länge des Ausgangsworts die 16-Wörter-Grenze. Ist die Einstellung nicht vorhanden (Bitwert = 0), liegt die Länge des Ausgangsworts innerhalb der 16-Wörter-Grenze, oder Bit D2 ist bereits gesetzt.
D4	reserviert
D5	reserviert
D6	reserviert
D7	reserviert
*Fehler bezüglich der Einschränkungen für Eingangs- und Ausgangswörter werden unter <i>WLF-Knoten (Auswahlfeld 46h)</i> näher beschrieben.	

WLF-Knoten (Auswahlfeld 46h)

Wenn der Wert des Auswahlfelds 46h ist, wird die Knoten-ID des Moduls, das für den Worteinschränkungsfehler verantwortlich ist, im niederwertigen Byte des Statusworts gesendet. Wenn der Wert des niederwertigen Byte des Statusworts FFh ist, ist die Mensch/Maschine-Schnittstellen-Bedienertafel (*siehe Seite 12*) für den Worteinschränkungsfehler verantwortlich.

Firmware-Hauptversion (Auswahlfeld 47h, 48h)

Wenn der Wert des Auswahlfelds 47h ist, wird das *niederwertige* Byte der Firmware-Hauptversion des NIM gesendet. Wenn der Wert des Auswahlfelds 48h ist, wird das *hochwertige* Byte der Firmware-Hauptversion des NIM gesendet.

Firmware-Nebenversion (Auswahlfeld 49h, 4Ah)

Wenn der Wert des Auswahlfelds 49h ist, wird das *niederwertige* Byte der Firmware-Nebenversion des NIM gesendet. Wenn der Wert des Auswahlfelds 4Ah ist, wird das *hochwertige* Byte der Firmware-Nebenversion des NIM gesendet.

NIM-Gerätestatus (Auswahlfeld 4Bh)

Die folgenden Informationen sind für die Firmwareversion ab 2.0 gültig; das Auswahlfeld 4Bh ist in der Firmwareversion 1.0 reserviert.

Wenn der Wert des Auswahlfelds 4Bh ist, wird der *NIM-Gerätestatus* als Wert des niederwertigen Byte des Statusworts übertragen:

Bit	Bedeutung des Werts
D0	Geräteausfall
	1 = Ein Modul auf dem Island-Bus ist ausgefallen.
	0 = Kein Modulausfall.
D1	Interner Fehler
	1 = Ein globales Diagnosebit (mit Ausnahme von <i>RESET</i>) ist gesetzt.
	0 = Alle globalen Diagnosebits sind auf 0 gesetzt.
D2	Externer Fehler
	1 = Das Problem liegt auf dem Feldbus.
	0 = Es liegt kein Problem auf dem Feldbus vor.
D3	Protected-Modus
	1 = NIM im Protected-Modus - Der RST-Schalter ist deaktiviert und die Island-Konfiguration benötigt ein Passwort für Schreibvorgänge.
	0 = NIM nicht im Protected-Modus - Der RST-Schalter ist nicht aktiviert und die Island-Konfiguration ist nicht passwortgeschützt.
D4	Gültigkeit des herausnehmbaren Speichermoduls
	1 = Die Konfigurationsdaten im herausnehmbaren Speichermodul sind ungültig.
	0 = Entweder ist die Konfigurationsdaten im herausnehmbaren Speichermodul gültig oder die Karte wird nicht verwendet.
D5	Vorhandensein von Reflex Actions
	1 = Die Reflex Action-Funktion wurde auf diesem Island konfiguriert.
	0 = Es wurden keine Reflex Actions auf diesem Island konfiguriert.
D6	Hot Swap-Anzeige
	1 = Ein oder mehr Island-Module wurden bei laufendem Betrieb ausgetauscht; diese Bit kann nur durch einen Echtzeit-Parameterzugriff zurückgesetzt werden.
	0 = Entweder wurden keine Module bei laufendem Betrieb ausgetauscht oder das Bit wurde per RTP zurückgesetzt.
D7	1 = Die Advantys Configuration Software steuert die Ausgangsdaten des Prozessabbilds des Islands.
	0 = Der Feldbus-Master steuert die Ausgangsdaten des Prozessabbilds des Islands.

Reserviert (Auswahlfeld 4Ch–FFh)

Der Wertebereich des Auswahlfelds für das Steuerwort zwischen 4Ch und FFh ist reserviert. Das NIM reagiert auf diese Auswahlfeldwerte, indem es jedes Bit im niederwertigen Byte des Statusworts auf 0 setzt.

Anwendungsbeispiel

5

Einleitung

Dieses Kapitel bietet zwei Beispiele für die Konfiguration des Advantys STB-Island in einem INTERBUS-Netzwerk. Jedes Beispiel implementiert dieselbe Island-Konfiguration mit einem Advantys STB NIB 2212 INTERBUS NIM am Kopf.

Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:

Thema	Seite
Beispiel für eine Island-Konfiguration	84
Betrachtungen bezüglich der Netzwerkkonfiguration	86
Konfiguration eines STB-Island auf INTERBUS mit Hilfe von SyCon	88
Konfiguration eines STB-Island auf INTERBUS mit Hilfe von CMD	92

Beispiel für eine Island-Konfiguration


Einleitung

Um die Konfigurationsbeispiele in diesem Kapitel abzuschließen, müssen Sie eine bestimmte Konfiguration des Advantys STB-Island implementieren. Ihre Island-Konfiguration ist unabhängig von dem Master-Scanner des Netzwerks, da das Island vom NIM als einzelner Netzknoten im Feldbus-Netzwerk dargestellt wird.

Beispiel für eine Island-Konfiguration

Das in den Anwendungsbeispielen in diesem Kapitel verwendete E/A-System implementiert unterschiedliche analoge und digitale Module.

Die folgenden Advantys STB-Island-Module werden in den Beispielen eingesetzt:



- 1 STB NIB 2212, INTERBUS NIM
- 2 STB PDT 3100, 24-VDC-Stromversorgungsmodul
- 3 STB DDI 3230, 24 VDC, 2-kanaliges, digitales Eingangsmodul (2 Bit für Daten, 2 Bit für Status)
- 4 STB DDO 3200, 24 VDC, 2-kanaliges, digitales Ausgangsmodul (2 Bit für Daten, 2 Bit für Echo-Ausgangsdaten, 2 Bit für Status)
- 5 STB DDI 3420, 24 VDC, 4-kanaliges, digitales Eingangsmodul (4 Bit für Daten, 4 Bit für Status)
- 6 STB DDO 3410, 24 VDC, 4-kanaliges, digitales Ausgangsmodul (4 Bit für Daten, 4 Bit für Echo-Ausgangsdaten, 4 Bit für Status)
- 7 STB DDI 3610, 24 VDC, 6-kanaliges, digitales Eingangsmodul (6 Bit für Daten, 6 Bit für Status)
- 8 STB DDO 3600, 24 VDC, 6-kanaliges, digitales Ausgangsmodul (6 Bit für Daten, 6 Bit für Echo-Ausgangsdaten, 6 Bit für Status)
- 9 STB AVO 1270, +/-10 VDC, 2-kanaliges, analoges Eingangsmodul (16 Bit für Daten [Kanal 1], 16 Bits für Daten [Kanal 2], 8 Bit für Status [Kanal 1], 8 Bit für Status [Kanal 2])

- 10 STB AVO 1250, +/-10 VDC, 2-kanaliges, analoges Ausgangsmodul (8 Bit für Status [Kanal 1], 8 Bit für Status [Kanal 2], 16 Bit für Daten [Kanal 1], 16 Bit für Daten [Kanal 2])
- 11 STB XMP 1100 Abschlussplatte

Die E/A-Module in der Beispiel-Island-Konfiguration oben haben die folgenden Adressen:

E/A-Modell	Modultyp	Island-Bus-Adresse
STB DDI 3230	2-kanaliger Digitaleingang	1
STB DDO 3200	2-kanaliger Digitalausgang	2
STB DDI 3420	4-kanaliger Digitaleingang	3
STB DDO 3410	4-kanaliger Digitalausgang	4
STB DDI 3610	6-kanaliger Digitaleingang	5
STB DDO 3600	6-kanaliger Digitalausgang	6
STB AVI 1270	2-kanaliger Analogeingang	7
STB AVO 1250	2-kanaliger Analogausgang	8

Das NIM, das Stromversorgungsmodul und die Abschlussplatte verbrauchen keine Island-Bus-Adressen und tauschen keine Daten- oder Statusobjekte mit dem Feldbus-Master aus.


Betrachtungen bezüglich der Netzwerkkonfiguration

Einleitung

In diesem Abschnitt werden Kriterien beschrieben, die zu beachten sind, bevor Sie das INTERBUS-Netzwerk für die Verwendung mit einem Advantys STB-Island konfigurieren.

Anschlussbild

Die folgende Abbildung zeigt die Verbindungen zwischen einem Master-Gerät und den entsprechenden Slave-Geräten in einem INTERBUS-Netzwerk:



- 1 PC/SPS
- 2 INTERBUS-Netzwerkabel (nicht mitgeliefert)
- 3 Netzwerknoten
- 4 Beispiel einer Advantys STB-Island-Konfiguration
- 5 Slave-Gerät (terminierend)

HINWEIS: Ein Advantys STB-Island mit einem INTERBUS-NIM-Kopf kann nur als Fernbusknoten implementiert werden. Informationen zur INTERBUS-Netzwerktopologie finden Sie im Abschnitt Info zu INTERBUS (siehe Seite 19).

Bevor Sie beginnen

Bevor Sie versuchen, die Anwendungsbeispiele in diesem Kapitel zu verwenden, sollten Sie Folgendes sicherstellen:

- Ihre Advantys-Module sind eingebaut und konfiguriert und werden mit Spannung gemäß dem System, der Applikation und den Netzwerkanforderungen versorgt
- Die Eingangs- und Ausgangs-Prozessdatenlängen Ihrer spezifischen Konfiguration sind Ihnen bekannt (die Eingangslänge der Island-Beispielkonfiguration (*siehe Seite 84*) beträgt 160 Bit und die Ausgangslänge 64 Bit)

Sie sollten sowohl mit dem INTERBUS-Feldbus-Protokoll als auch mit Ihrer Konfigurationssoftware (entweder SyCon oder CMD) vertraut sein.

HINWEIS: Spezifische Informationen zu Ihrer Konfigurationssoftware erhalten Sie in der Dokumentation des Herstellers, die im Lieferumfang des Hilscher-(SyCon-) oder Phoenix Contact-(CMD-) Produkts enthalten ist.

Hinweise zu SysCon

Sie sollten über die grundlegende EDS-Datei und die entsprechenden Bitmap-Dateien verfügen, die im Lieferumfang des STB NIB 2212 INTERBUS NIM enthalten sind (auch erhältlich unter www.schneiderautomation.com), oder Sie haben mit Hilfe der Advantys- oder der SyCon-Konfigurationssoftware ein EDS erstellt (*siehe Seite 91*), das für die Island-Beispielkonfiguration (*siehe Seite 84*) spezifisch ist.

Hinweise zu CMD

Sie sollten über die Schneider-Gerätedatenbank, Schneider_Device_DB, verfügen, die unter www.schneiderautomation.com erhältlich ist. Sie enthält den Katalogeintrag Advantys STB. Falls Sie nicht über diese Datenbank verfügen, können Sie ein konfigurationsspezifisches Gerät erstellen, indem Sie die Anweisungen für die CMD-Konfiguration in einem anderen Abschnitt dieses Kapitels (*siehe Seite 93*) ausführen.

Die Eingangsdatenlänge Ihrer Island-Beispielkonfiguration (*siehe Seite 84*) beträgt 160 Bit und die Ausgangsdatenlänge 64 Bit. Wenn Sie nicht die gesamte Datenlänge des Island berücksichtigen, werden Prozessdaten abgeschnitten, oder die Verbindung zum Netzwerk kann nicht hergestellt werden.

Konfiguration eines STB-Island auf INTERBUS mit Hilfe von SyCon

Einleitung

Richten Sie sich nach diesen Anweisungen, um Master-Geräte und einen Advantys STB-Island-Slave mit Hilfe von SyCon in Ihrer Konfiguration hinzuzufügen. Die einzelnen Stufen dieser Vorgehensweise sind in der folgenden Tabelle beschrieben.

Stufe	Beschreibung
1	Aufnehmen eines Masters in Ihre Netzwerk-Konfiguration
2	Hinzufügen des NIM in der Netzwerkkonfiguration
3	Erstellen eines EDS für das Advantys STB-Island
4	Speichern und Download der Konfiguration

Konfigurieren im SyCon-Arbeitsbereich

Der SyCon-Arbeitsbereich sollte in etwa wie die folgende Abbildung aussehen, nachdem Sie die Anleitungen (*Aufnehmen eines Masters*, *Hinzufügen des NIM*) zum Hinzufügen des CIF30-Masters und des INTERBUS NIM-Slave in Ihrer Netzwerkkonfiguration befolgt haben:



Aufnehmen eines Masters

Die folgenden Anweisungen sind für alle Master-Geräte gleich. In diesem Fall wird die Hilscher CIF30 PCMCIA-Karte verwendet. Führen Sie die in der folgenden Tabelle beschriebenen Schritte aus, um einen INTERBUS-Master in Ihre Konfiguration aufzunehmen:

Schritt	Aktion	Kommentar
1	Wählen Sie in SyCon im Menü Insert den Befehl Master.	Im Dialogfeld "Master einfügen" wird eine Liste mit INTERBUS-Mastern angezeigt.
2	Wählen Sie CIF30-IBM in der Liste Available devices aus, und klicken Sie auf Add.	Das CIF30-IBM wird in der Liste Selected devices angezeigt.
3	Drücken Sie OK.	Das CIF30-IBM wird im SyCon-Arbeitsbereich angezeigt.

Das elektronische Datenblatt des NIM

Wenn Sie mit Hilfe der Advantys Configuration Software ein konfigurationspezifisches EDS erstellt haben, muss dieses mit Hilfe des Befehls Copy EDS im SyCon-Menü File in die Liste Available devices kopiert werden, bevor das NIM der Konfiguration hinzugefügt werden kann. Sie haben auch die Möglichkeit, die entsprechenden Bitmap-Dateien (Advantys_r.bmp, Advantys_s.bmp und Advantys_d.bmp) mit Hilfe der Advantys Configuration Software zu kopieren. Sie befinden sich an der Position, von der aus sie die Advantys-EDS-Datei exportiert haben.

Hinzufügen des NIM

Der Kopf des Island-Knotens ist das STB NIB 2212 INTERBUS NIM. Sie müssen das elektronische Datenblatt des EDS des NIM importieren, bevor Sie das Island als Netzwerkgerät konfigurieren können. So nehmen Sie das NIM in die Netzwerk-Konfiguration auf:

Schritt	Aktion	Kommentar
1	Wählen Sie im SyCon-Menü Insert die Option Remote Bus Device aus, oder fügen Sie das Symbol für ein Remote-Gerät ein.	Das Advantys STB-Island kann nur auf INTERBUS als Remote-Knoten verwendet werden.
2	Legen Sie fest, wo das NIM-Gerät eingefügt werden soll.	Blaue Kreise im Arbeitsbereich kennzeichnen mögliche Einfügepunkte.
3	Klicken Sie auf den geeigneten blauen Kreis.	Das Dialogfeld Insert Remote Bus Device wird angezeigt.
4	Wählen Sie das EDS des NIM in der Liste Available devices aus, und klicken Sie auf Add.	Das EDS wird in der Liste Selected devices angezeigt. Ist dies nicht der Fall, befolgen Sie die Anweisungen unter <i>Erstellen eines EDS</i> .
5	Drücken Sie OK.	Das Island wird im SyCon-Arbeitsbereich angezeigt.

Der Bildschirm EDS Generator wird angezeigt

Der Bildschirm EDS Generator in Sycon ähnelt der folgenden Abbildung, wenn Sie ihn unter Verwendung der Anleitungen unter *Erstellen eines EDS* angepasst haben:

The screenshot shows the 'EDS Generator' dialog box with the following configuration:

- File information:** Created by: John Doe
- Description:** Device: Advantys STB NIM (InterBus); Short type: ; Manufacturer: Schneider
- Device configuration:** Type: Remote bus device; Process data direction: input/output; Process data lengths: Input length: 20 Octet, Output length: 8 Octet; Input type: IW, Output type: QW
- Device class:** digital, analog, PCP capability
- Device identification:** Ident code: 51, Length code: 21, PCP channel: 0
- Bitmap:** Configuration: S3_DEF.BMP; Running: S3_RUN.BMP; Diagnostic: S3_DIA.BMP

Buttons: OK, Cancel, Layout

Erstellen eines EDS

Sie können mit Hilfe des Advantys STB Configuration Software Schnelleinstiegs-Handbuchs ein EDS erstellen. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, den EDS Generator in SyCon zu verwenden, um ein EDS mit Hilfe der folgenden Anweisungen zu erstellen:

Schritt	Aktion	Kommentar
1	Wählen Sie in SyCon im Menü Tools die Option EDS Generator aus.	Das Dialogfeld EDS Generator wird angezeigt.
2	Geben Sie in das Textfeld Created by den Namen des Erstellers ein.	Verwenden Sie Ihren eigenen Namen.
3	Geben Sie im Textfeld Device den Gerätenamen und den Hersteller ein.	Das Gerät verwendet den hier eingegebenen Namen für die Anzeige im Konfigurationsarbeitsbereich.
4	Wählen Sie im Pulldown-Menü Type in SyCon die Option Remote Bus Device aus.	Das Advantys STB-Island kann nur auf INTERBUS als Remote-Knoten verwendet werden.
5	Geben Sie die Process data direction an, indem Sie input/output auswählen.	Durch die Auswahl von input/output wird die Kombination von Eingangs- und Ausgangsmodulen im Sample-Island (<i>siehe Seite 84</i>) unterstützt.
6	Geben Sie die analog Device class an.	Durch die Auswahl von analog wird die Kombination von digitalen und analogen Modulen im Sample-Island (<i>siehe Seite 84</i>) unterstützt. PCP capability wird vom INTERBUS NIM nicht unterstützt.
7	Geben Sie die Process data length an, indem Sie eine input length von 20 octets und eine output length von 8 octets angeben.	In der Bitbündelung für das Beispiel-Island (<i>siehe Seite 84</i>) werden 10 Eingangs- und 4 Ausgangswörter angezeigt. (Ein Oktett stellt die Hälfte eines Datenworts dar.)
8	Unter Device identification wird ein Ident code angezeigt.	Wenn oben analog (Device class) ausgewählt wird, wird der Wert 51 (33h) in den Ident code eingefügt, obwohl andere Werte im Pulldown-Menü Ident code verfügbar sind.
9	Wählen Sie im Textfeld Configuration (Bitmap) die gewünschte .bmp file aus, oder akzeptieren Sie die Standardwerte.	Die .bmp-Datei ist die grafische Darstellung des Knotens im SyCon-Arbeitsbereich. Wenn die Standardbitmaps akzeptiert oder andere Bitmaps importiert werden, hat dies keine Auswirkungen auf die Systemleistung.

Speichern und Download der Konfiguration

Sie können die Konfiguration mit den standardmäßigen Windows-Befehlen im Menü File speichern. Das Menü Online enthält Optionen zum Download und Debug Ihrer Konfiguration.

Konfiguration eines STB-Island auf INTERBUS mit Hilfe von CMD

Einleitung


Richten Sie sich nach diesen Anweisungen, um einen Advantys STB-Island-Slave mit Hilfe der Phoenix Contact CMD-Software in Ihrem Netzwerk hinzuzufügen. Das eingesetzte Master-Gerät ist eine von Ihnen ausgewählte Steuerplatine. In diesem Beispiel verwenden wir einen PC mit einer IBS/4K-Steuerplatine. Die einzelnen Stufen dieser Vorgehensweise sind in der folgenden Tabelle beschrieben.

Stufe	Beschreibung
1	Hinzufügen einer Steuerplatine
2	Hinzufügen des Island-Slave
3	Speichern und Download der Konfiguration

Der CMD-Arbeitsbereich

In diesem Konfigurationsbeispiel nehmen Sie mit CMD ein Master-Gerät und einen Advantys STB-Island-Slave in Ihre Konfiguration auf.

Der CMD-Arbeitsbereich sollte wie in der folgenden Abbildung aussehen, nachdem Sie die Steuerplatine und den INTERBUS-NIM-Slave mit den folgenden Anweisungen in Ihre Netzwerk-Konfiguration aufgenommen haben:



Hinzufügen einer Steuerplatine

Führen Sie die folgenden Anweisungen aus, um ein Master-Gerät (die ausgewählte Steuerplatine) in Ihr Konfigurationsprojekt aufzunehmen.

Schritt	Aktion	Kommentar
1	Wählen Sie im Menü File die Option New aus.	Ein neues Projektfenster wird angezeigt. Standardmäßige Projektkomponenten sind bereits im Projektfenster vorhanden.
2	Wählen Sie im Projektfenster durch Linksklick das Symbol Controller Board aus.	Um das Symbol Controller Board wird ein Auswahlfeld angezeigt.
3	Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol Controller Board, führen Sie einen Bildlauf nach unten durch, und klicken Sie mit der linken Maustaste auf Type.	Das Dialogfeld Select Controller Board wird angezeigt.
4	Wählen Sie Ihre Steuerplatine in der Liste Available Types aus.	Wählen Sie in diesem Fall IBS/4K aus.

Hinzufügen des Island-Slave

Wenn Sie über die Gerätedatenbank von Schneider verfügen (Schneider_Device_DB), können Sie diese in CMD importieren. Die folgenden Anweisungen gelten für die manuelle Erstellung eines neuen konfigurationsspezifischen Geräts, falls kein konfiguriertes Gerät verfügbar ist:

Schritt	Aktion	Kommentar
1	Klicken Sie in Ihrer Konfiguration mit der rechten Maustaste auf das Symbol Controller Board, führen Sie einen Bildlauf nach unten durch, und klicken Sie mit der linken Maustaste auf Insert ID Code.	Das Dialogfeld Insert Device Description wird angezeigt.
2	Geben Sie im Feld ID Code des Dialogfelds einen ID-Code für das Island ein.	Verwenden Sie den Wert 51 (33h) für den ID-Code-Datentyp (<i>siehe Seite 64</i>) des Beispiel-Island (<i>siehe Seite 84</i>).
3	Geben Sie im Feld Process Data Channel die Prozessdatenlänge Ihres Island ein.	Die Eingangsdatenlänge Ihrer Island-Beispielkonfiguration (<i>siehe Seite 84</i>) beträgt 160 Bit und die Ausgangsdatenlänge 64 Bit (einschließlich der Steuer- und Statuswörter).
4	Wählen Sie unter Device Type die Option Remote Bus Device aus.	Das Advantys-Island ist stets als Remote-Bus-Gerät konfiguriert.
5	Geben Sie im Feld Station Name einen Stationsnamen für den Island-Knoten ein.	Wählen Sie einen eigenen Stationsnamen für das Advantys-Island aus.
6	Geben Sie im Feld Device Name einen Gerätenamen für den Island-Knoten ein.	Wählen Sie einen eigenen Gerätenamen für das Advantys-Island aus.

Schritt	Aktion	Kommentar
7	Geben Sie im Feld Manufacturer Name einen Namen für den Island-Knoten ein.	Geben Sie als Herstellernamen Schneider ein.
8	Geben Sie im Feld Device Type einen Gerätetyp für den Island-Knoten ein.	Geben Sie einen Gerätetyp ein, der Ihrer Meinung nach die Eigenschaften des Advantys-Island beschreibt. E/A reicht aus.

Speichern und Download der Konfiguration

Sie können die Konfiguration mit den standardmäßigen Windows-Befehlen im Menü File speichern. Das Menü Online enthält Optionen zum Download und Debug Ihrer Konfiguration.

Funktionen der erweiterten Konfiguration

6

Einleitung

In diesem Kapitel sind die erweiterten und/oder optionalen Konfigurationsmöglichkeiten beschrieben, die Sie zu einer Advantys STB-Insel hinzufügen können.

Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:

Thema	Seite
STB NIB 2212 Konfigurierbare Parameter	96
Konfigurieren von obligatorischen Modulen	100
Priorität eines Moduls festlegen	102
Was ist eine Reflex Action?	103
Insel-Fehlerszenarien	108
Speichern von Konfigurationsdaten	110
Schreibgeschützte Konfigurationsdaten	111
Eine Modbus-Ansicht des Datenabbilds des Island	112
Die Prozessabbildblöcke der Insel	115
Vordefinierte Diagnoseregister im Datenabbild	118
Ein Beispiel einer Modbus-Ansicht des Prozessabbilds	127
Die Mensch/Maschine-Schnittstellenblöcke im Inseldatenabbild	135
Test-Modus	137
Laufzeit-Parameter	140
Virtueller Platzhalter	146

STB NIB 2212 Konfigurierbare Parameter

Einleitung

In diesem Abschnitt ist die Konfiguration von INTERBUS-NIM-Parametern mit Hilfe der Advantys Configuration Software beschrieben.

Die folgenden Betriebsparameter können durch den Benutzer konfiguriert werden:

- Datengröße (in Wörtern) der an die Mensch/Maschine-Schnittstellen-Bedienertafel übertragenen SPS-Ausgangsdaten und der an die SPS gesendeten Mensch/Maschine-Schnittstellen-Bedienertafel-Eingangsdaten
- max. Knoten-ID für das letzte CANopen-Gerät

Allgemeine Informationen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um allgemeine Informationen über das NIM zu erhalten (Modellname, Versionsnummer, Herstellercode etc.):

Schritt	Aktion	Kommentar
1	Öffnen Sie Ihre Konfiguration mit Hilfe der Advantys Configuration Software.	Das NIM ist das Modul an der äußersten linken Position in Ihrem Island.
2	Doppelklicken Sie im Konfigurations-Arbeitsbereich auf das NIM.	Das Fenster <i>Moduleditor</i> wird geöffnet.
3	Wählen Sie die Registerkarte <i>Allgemein</i> aus.	Die Registerkarte <i>Allgemein</i> enthält allgemeine Informationen über das NIM.


Zugriff auf konfigurierbare Parameter

Gehen Sie folgendermaßen vor, um auf die konfigurierbaren NIM-Werte zuzugreifen:

Schritt	Aktion	Kommentar
1	Doppelklicken Sie im Konfigurations-Arbeitsbereich auf das NIM.	Das Fenster <i>Moduleditor</i> wird geöffnet.
2	Wählen Sie die Registerkarte <i>Parameter</i> aus.	Auf dieser Registerkarte sind die konfigurierbaren Parameter aufgeführt.
3	Zeigen Sie in der Spalte <i>Parametername</i> den Inhalt der <i>Liste zum Speichern zusätzlicher Informationen</i> an, indem Sie auf das Plus-Zeichen (+) klicken.	Die konfigurierbaren NIM-Parameter werden angezeigt.

Das Moduleditor-Fenster

Das Moduleditor-Fenster des NIM sollte der folgenden Abbildung ähnlich sein, nachdem Sie die konfigurierbaren Parameter gemäß dem oben beschriebenen Verfahren angezeigt haben:



Die Werte im Fenster werden standardmäßig im Dezimalformat angezeigt. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen *hexadezimal* oben im Fenster, um die Werte im hexadezimalen Format anzuzeigen.

Reservierte Größen (Mensch/Maschine-Schnittstelle-zu-SPS)

Das Netzwerk interpretiert die Daten von der Mensch/Maschine-Schnittstelle als Eingabe und liest sie aus der Eingangsdatentabelle im Prozessabbild aus. Diese Tabelle enthält Daten von allen Eingangsmodulen auf dem Island-Bus. Wenn der reservierte Größenwert (Mensch/Maschine-Schnittstelle-zu-SPS) ausgewählt wird, wird der Bereich der gültigen Datengrößen (in Wörtern) im Fenster angezeigt (siehe Abbildung oben). Die maximale Größe umfasst sowohl die von den Island-Modulen erzeugten Eingangsdaten als auch die Mensch/Maschine-Schnittstelle-zu-SPS-Daten. Daher darf der Platz, den Sie für die Mensch/Maschine-Schnittstelle-zu-SPS-Daten – plus der Eingangsdaten von den Island-Busmodulen – reservieren, den angezeigten Höchstwert nicht überschreiten. Wenn Ihre Eingangsmodule beispielsweise 10 Wörter an Eingangsdaten produzieren, können Sie nur die verbleibenden 5 Wörter (von maximal 15) der Eingangsdatentabelle für die Mensch/Maschine-Schnittstelle-zu-SPS-Daten reservieren.

Reservierte Größen (SPS-zu- Mensch/Maschine-Schnittstelle)

Das Netzwerk überträgt Ausgangsdaten an die Mensch/Maschine-Schnittstelle, indem sie mit der Ausgangstabelle im Prozessabbild verbunden wird. Diese Tabelle enthält Daten für alle Ausgangsmodule auf dem Island-Bus. Wenn der reservierte Größenwert (SPS-zu-Mensch/Maschine-Schnittstelle) ausgewählt wird, wird der Bereich der gültigen Datengrößen (in Wörtern) im Fenster angezeigt (siehe Abbildung oben). Die maximale Größe umfasst sowohl die an die Island-Module gesendeten Daten als auch die SPS-zu-Mensch/Maschine-Schnittstelle-Daten. Daher darf der Platz, den Sie für die SPS-zu-Mensch/Maschine-Schnittstelle-Daten – plus der Ausgangsdaten für die Island-Busmodule – reservieren, den Höchstwert nicht überschreiten. Wenn Ihre Ausgangsmodule beispielsweise 4 Ausgangswörter verbrauchen, können Sie nur die verbleibenden 11 Wörter (von maximal 15) der Ausgangstabelle für die SPS-zu-Mensch/Maschine-Schnittstelle-Daten reservieren.

Reservieren von Datengrößen

Um Daten von einer Modbus-Mensch/Maschine-Schnittstelle an die SPS übertragen zu können, müssen Sie Größen für diese Daten reservieren. Gehen Sie folgendermaßen vor, um diese Datengrößen zu reservieren:

Schritt	Aktion	Ergebnis
1	Wählen Sie im Fenster <i>Modul-Editor</i> die Registerkarte <i>Parameter</i> aus.	
2	Zeigen Sie in der Spalte <i>Parametername</i> den Inhalt der <i>Liste zum Speichern zusätzlicher Informationen</i> an, indem Sie auf das Plus-Zeichen (+) klicken.	Die konfigurierbaren NIM-Parameter werden angezeigt.
3	Doppelklicken Sie auf die Spalte <i>Wert</i> neben der <i>Tabelle der reservierten Größe (Wörter) von Mensch/Maschine-Schnittstelle zu SPS</i> .	Der Wert ist markiert.
4	Geben Sie einen Wert ein, der die Datengröße repräsentiert, die für die Daten reserviert ist, die von der Mensch/Maschine-Schnittstelle-Bedientafel an die SPS gesendet werden.	Der von Ihnen eingegebene Wert <i>plus</i> der Datengröße Ihres Island darf den Höchstwert nicht überschreiten. Wenn Sie den Standardwert (0) akzeptieren, wird in der Mensch/Maschine-Schnittstellen-Tabelle im Prozessabbild kein Platz reserviert.

Schritt	Aktion	Ergebnis
5	Wiederholen Sie die oben aufgeführten Schritte, um einen <i>Wert</i> für die Reihe <i>Für die reservierte Größe (Wörter) in der Tabelle für die SPS-zu-Mensch/Maschine-Schnittstelle</i> .	
6	Klicken Sie auf <i>OK</i> , wenn Sie die gewünschten Datengrößen eingegeben haben.	

Knoten-IDs von CANopen-Geräten

Auf der Registerkarte "Parameter" können Sie die maximale Knoten-ID des letzten Moduls auf dem Island-Bus festlegen. CANopen-Standardgeräte folgen auf das letzte, STB-E/A-Module umfassende Segment. CANopen-Module werden durch Rückwärtszählen von dem von Ihnen hier eingegebenen Wert adressiert. Die ideale Knoten-ID-Reihenfolge ist sequentiell.

Wenn Sie beispielsweise über ein Island mit fünf STB-E/A-Modulen und drei CANopen-Geräten verfügen, ist eine maximale Knoten-ID von mindestens 8 (5 + 3) erforderlich. Dies führt zu den Knoten-IDs 1 bis 5 für die STB-E/A-Module und 6 bis 8 für CANopen-Standardgeräte. Die Verwendung der Standard-ID von 32 (maximale Anzahl der vom Island unterstützten Module) führt zu Knoten-IDs von 1 bis 5 für die STB-E/A-Module und 30 bis 32 für CANopen-Standardgeräte. Diese unnötig hohen Adressen sind nicht wünschenswert, wenn irgendeines Ihrer CANopen-Standardgeräte über einen begrenzten Adressbereich verfügt.

Zuweisung der maximalen Knoten-ID (CANopen-Geräte)

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die höchste Knoten-ID einzugeben, die von einem CANopen-Gerät auf dem Island-Bus verwendet wird:

Schritt	Aktion	Kommentar
1	Wählen Sie im Fenster <i>Modul-Editor</i> die Registerkarte <i>Parameter</i> aus.	Auf dieser Registerkarte sind die konfigurierbaren Parameter aufgeführt.
2	Geben Sie in das Feld neben <i>Max. Knoten-ID auf der CANopen-Erweiterung</i> eine Knoten-ID ein.	Diese Knoten-ID stellt das letzte CANopen-Modul auf dem Island-Bus dar.

Konfigurieren von obligatorischen Modulen

Zusammenfassung

Als Teil einer benutzerdefinierten Konfiguration können Sie jedem beliebigen E/A-Modul oder Vorzugsgerät auf einer Insel einen *obligatorischen* Status zuweisen. Die obligatorische Bezeichnung gibt an, dass Sie das Modul oder Gerät für Ihre Applikation als entscheidend betrachten. Wenn das NIM während normaler Operationen kein funktionsfähiges obligatorisches Modul an seiner zugewiesenen Adresse erkennt, stoppt das NIM die gesamte Insel.

HINWEIS: Die Advantys Configuration Software ist erforderlich, wenn Sie ein E/A-Modul oder ein Vorzugsgerät als systemkritisches Modul klassifizieren möchten.

Definieren von systemkritischen Modulen

Standardmäßig befinden sich die Advantys STB-Module im nicht obligatorischen (*Standard*)-Status. Der obligatorische Status wird durch Aktivieren des Kontrollkästchens "Obligatorisch" auf der Registerkarte **Optionen** der Geräteparameter eines Moduls aktiviert. Abhängig von Ihrer Applikation kann jeder beliebigen Anzahl von Modulen, die von Ihrer Insel unterstützt werden, der Status eines obligatorischen Moduls zugewiesen werden.

Auswirkungen auf den Inselbusbetrieb

Die folgende Tabelle beschreibt die Bedingungen, unter denen obligatorische Module den Inselbusbetrieb und die Antwort des NIM beeinflussen:

Bedingung	Reaktionszeit
Ein obligatorisches Modul fällt während normaler Inselbusoperationen aus.	Das NIM stoppt den Inselbus. Die Insel wechselt in den Fehlermodus (<i>siehe Seite 108</i>). E/A-Module und Vorzugsgeräte nehmen ihre Fehlerwerte an.
Sie versuchen, ein obligatorisches Modul bei laufendem Betrieb auszuwechseln (Hot Swap).	Das NIM stoppt den Inselbus. Die Insel wechselt in den Fehlermodus. E/A-Module und Vorzugsgeräte nehmen ihre Fehlerwerte an.
Sie wechseln bei laufendem Betrieb ein standardmäßiges E/A-Modul aus, das links neben einem obligatorischen Modul auf dem Inselbus positioniert ist, und die Insel wird nicht mehr mit Strom versorgt.	Wenn die Spannungsversorgung wiederhergestellt ist, versucht das NIM, die Inselmodule zu adressieren, muss den Vorgang aber bei dem leeren Steckplatz, an dem sich zuvor das Standardmodul befunden hat, anhalten. Da das NIM die obligatorischen Module jetzt nicht mehr adressieren kann, generiert es einen Anwendungsunterschied. Die Insel kann nicht starten, wenn diese Bedingung gegeben ist.

Wiederherstellung nach einem obligatorischen Stopp

WARNUNG

UNBEABSICHTIGTER BETRIEBZUSTAND DES GERÄTES/VERLUST DER KONFIGURATION - RST-SCHALTER WÄHREND DER WIEDERHERSTELLUNG NACH EINEM OBLIGATORISCHEN STOPP

Durch Drücken der RST-Taste (*siehe Seite 58*) führt der Inselbus eine Neukonfiguration mit den werkseitigen Betriebsparametern durch, die keinen obligatorischen E/A-Status unterstützen.

- Versuchen Sie nicht, die Insel durch Drücken der RST-Taste neu zu starten.
- Wenn ein Modul nicht funktionsbereit ist, ersetzen Sie es durch ein Modul desselben Typs.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Körperverletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Durch Drücken des RST-Schalters (*siehe Seite 58*) während der Wiederherstellung nach einem obligatorischen Stopp werden die Standard-Konfigurationsdaten der Insel geladen.

Austausch eines obligatorischen Moduls bei laufendem Betrieb

Wenn das NIM die Inselbusoperationen angehalten hat, weil es ein funktionsfähiges obligatorisches Modul nicht erkennen kann, können Sie die Inselbusoperationen durch Installieren eines funktionsfähigen Moduls desselben Typs wiederaufnehmen. Das NIM konfiguriert automatisch das Austauschmodul, sodass es mit den Einstellungen des ausgetauschten Moduls übereinstimmt. Vorausgesetzt, dass die anderen Module und Geräte auf dem Inselbus richtig konfiguriert sind und die Konfigurationsdaten mit ihren im Flash-Speicher gespeicherten Konfigurationsdaten übereinstimmen, startet das NIM die normalen Inselbusoperationen bzw. nimmt diese wieder auf.

Priorität eines Moduls festlegen

Zusammenfassung

Sie können mittels der Advantys-Konfigurationssoftware die Priorität der digitalen Eingangsmodule in Ihrer Island-Konfiguration festlegen. Die Festlegung der Priorität ist ein Feineinstellungsverfahren der E/A-Abtastung des Island-Busses durch das NIM. Das NIM tastet die Module mit einer höheren Priorität häufiger ab als die anderen Module des Island.

Einschränkungen

Sie können nur Modulen mit digitalen Eingängen eine höhere Priorität zuweisen. Sie können keinen Ausgangsmodulen oder analogen Modulen eine höhere Priorität zuweisen. Sie können nur 10 Modulen eines bestimmten Island eine höhere Priorität zuweisen.

Was ist eine Reflex Action?

Zusammenfassung

Reflex Actions sind kleine Routinen, die spezielle logische Funktionen direkt auf dem Advantys-Island-Bus ausführen. Sie ermöglichen es Ausgangsmodulen auf dem Island, Daten zu ändern und Prozessstellglieder direkt zu betätigen, ohne dass hierzu ein Eingriff durch den Feldbus-Master erforderlich ist.

Ein typischer Reflexbaustein umfasst einen oder zwei Funktionsbausteine, die Folgendes ausführen:

- Boolesche AND- oder XOR-Operationen
- Vergleiche einer analogen Eingangsgröße mit benutzerdefinierten Grenzwerten
- Funktionsweisen des Auf- oder Abwärtszählers
- Timer-Operationen
- das Auslösen einer Statusspeicherung, um einen digitalen Wert hoch oder niedrig zu halten
- das Auslösen einer Statusspeicherung, um einen analogen Wert auf einem bestimmten Wert zu halten

Der Island-Bus optimiert die Reflexantwortzeit, indem er seinen Reflex Actions die höchste Übertragungspriorität zuweist. Reflex Actions erleichtern die Verarbeitungsaufgaben des Feldbus-Masters und bieten eine schnellere, effizientere Nutzung der Systembandbreite.

Wie sich Reflex Actions verhalten

WARNUNG

UNERWÜNSCHTE AUSGABEOPERATION

Bei Ausgängen, die für das Reagieren auf Reflex Actions konfiguriert sind, repräsentiert der im Island-Netzwerk-Schnittstellenmodul (NIM) dargestellte Ausgangszustand eventuell nicht die tatsächlichen Zustände der Ausgänge.

- Schalten Sie die Feldstromversorgung ab, bevor Sie mit der Wartung von am Island angeschlossenen Geräten beginnen.
- Überwachen Sie bei Digitalausgängen das Echo-Register für das Modul im Prozessabbild, um den tatsächlichen Ausgangszustand in Erfahrung zu bringen.
- Für Analogeingänge gibt es im Prozessabbild kein Echo-Register. Verbinden Sie den Analogausgangskanal mit einem Analogeingangskanal, um einen tatsächlichen Analogeingangswert abzurufen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Körperverletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Reflex Actions haben die Aufgabe, Ausgänge unabhängig von der Feldbus-Mastersteuerung zu steuern. Sie können auch dann Ausgänge weiter ein- und ausschalten, wenn der Feldbus-Master nicht mehr mit Spannung versorgt wird. Gehen Sie bei der Planung vorausschauend vor, wenn Sie Reflex Actions in Ihren Applikationen verwenden.


Konfigurieren einer Reflex Action

Jeder Baustein in einer Reflex Action muss mittels der Advantys Configuration Software konfiguriert werden.

Jedem Baustein muss ein Satz von Eingängen und ein Ergebnis zugewiesen werden. Einige Bausteine erfordern außerdem, dass Sie einen oder mehrere benutzerdefinierte Werte eingeben - ein Vergleichsbaustein erfordert beispielsweise, dass Sie Grenzwerte und einen Deltawert für die Hysterese angeben.

Eingänge für eine Reflex Action

Die Eingänge für einen Reflexbaustein umfassen einen Freigabeeingang und einen oder mehrere Funktionseingänge. Die Eingänge können Konstanten sein oder von anderen E/A-Modulen des Islands oder von virtuellen Modulen stammen bzw. Ausgänge eines anderen Reflexbausteins sein. Ein exklusiver XOR-Baustein beispielsweise erfordert drei Eingänge- den Freigabeeingang und zwei digitale Eingänge, welche die booleschen Werte für die exklusive XOR-Funktion enthalten:



Einige Bausteine wie beispielsweise die Timer erfordern Reset- und/oder Triggereingänge, um die Reflex Action zu kontrollieren. Das folgende Beispiel zeigt einen Timerfunktionsbaustein mit drei Eingängen:



Der Triggereingang für den Timer startet den Timer bei 0 und akkumuliert *Zeiteinheiten* von 1, 10, 100 oder 1000 ms für eine festgelegte Anzahl von Zählschritten. Der Reset-Eingang bewirkt, dass der Timer auf 0 zurückgesetzt wird.

Ein Eingang für einen Reflexbaustein kann abhängig von der Art der Reflex Action, die er ausführt, ein boolescher Wert, ein Wortwert oder eine Konstante sein. Der Freigabeeingang ist ein *immer aktivierter* boolescher oder konstanter Wert. Der Funktionseingang für einen Reflexbaustein wie beispielsweise eine digitale Latchfunktion muss immer ein boolescher Wert sein, wohingegen der Funktionseingang für eine analoge Latchfunktion immer ein 16-Bit-Wort sein muss.

Sie müssen eine Quelle für die Eingangswerte des Bausteins konfigurieren. Ein Eingangswert kann von einem E/A-Modul auf dem Island oder vom Feldbus-Master über ein virtuelles Modul im NIM stammen.

HINWEIS: Alle Eingänge für einen Reflexbaustein werden auf einer Zustandsänderungsbasis gesendet. Nachdem ein Zustandsänderungsereignis stattgefunden hat, veranlasst das System eine Verzögerung von 10 ms, bevor eine weitere Zustandsänderung akzeptiert wird (Eingangsaktualisierung). Durch diese Funktion wird das Flattern im System minimiert.

Ergebnis eines Reflexbausteins

Je nach Art des von Ihnen verwendeten Reflexbausteins gibt er entweder einen booleschen Wert oder ein Wort als Ergebnis aus. Generell wird das Ergebnis, wie in der folgenden Tabelle gezeigt, einem *Action-Modul* zugeordnet:

Reflex Action	Ergebnis	Action-Modultyp
Boolesche Logik	Boolescher Wert	Digitaler Ausgang
Integer Vergleich	Boolescher Wert	Digitaler Ausgang
Zähler	16-Bit-Wort	erster Baustein in einer verketteten Reflex Action
Timer	Boolescher Wert	Digitaler Ausgang
Digitale Latchfunktion	Boolescher Wert	Digitaler Ausgang
Analoge Latchfunktion	16-Bit-Wort	Analogausgang

Das Ergebnis eines Bausteins wird normalerweise einem einzelnen Kanal eines Ausgangsmoduls zugeordnet. Abhängig von dem vom Baustein erzeugten Ergebnistyp kann es sich bei diesem Action-Modul um einen analogen oder einen digitalen Kanal handeln.

Wenn das Ergebnis einem digitalen oder analogen Ausgangskanal zugeordnet wird, wird dieser Kanal speziell zu der Reflex Action zugewiesen und kann nicht länger Daten vom Feldbus-Master verwenden, um sein Feldgerät zu aktualisieren.


Eine Ausnahme liegt vor, wenn ein Reflexbaustein die erste von zwei Actions in einer verketteten Reflex Action ist.

Verschachtelung

Die Advantys Configuration Software ermöglicht Ihnen die Erstellung verketteter Reflex Actions. Es wird eine Verschachtelungsebene unterstützt - d.h. zwei Reflexbausteine, bei der das Ergebnis des ersten Bausteins als Funktionseingang für den zweiten Baustein verwendet wird.

Wenn Sie zwei Bausteine verschachteln, müssen Sie die Ergebnisse beider Bausteine demselben Action-Modul zuordnen. Wählen Sie den Action-Modultyp, der für das Ergebnis des zweiten Bausteins geeignet ist. Das kann bedeuten, dass Sie in einigen Fällen ein Action-Modul für das erste Ergebnis auswählen müssen, das gemäß obenstehender Tabelle nicht geeignet zu sein scheint.

Nehmen wir beispielsweise an, dass Sie einen Zählbaustein und einen Vergleichsbaustein in einer verketteten Reflex Action kombinieren möchten. Sie können dann das Ergebnis des Zählers als Funktionseingang für den Vergleichsbaustein nutzen. Der Vergleichsbaustein erzeugt dann einen booleschen Wert als sein Ergebnis.



Ergebnis 2 (vom Vergleichsbaustein) ist das Ergebnis, das die verkettete Reflex Action an einen tatsächlichen Ausgang sendet. Da das Ergebnis eines Vergleichsbausteins einem digitalen Action-Modul zugewiesen werden muss, wird das *Ergebnis 2* dem Kanal 4 eines digitalen STB DDO 3410 Ausgangsmodul zugewiesen.

Ergebnis 1 wird nur innerhalb des Moduls verwendet - es liefert den 16-Bit-Funktionseingang für den Vergleichsbaustein. Es wird dem gleichen digitalen STB DDO 3410 Ausgangsmodul zugewiesen, das als Action-Modul für den Vergleichsbaustein fungiert.

Anstatt einen physischen Kanal des Action-Moduls für das *Ergebnis 1* anzugeben, wird der Kanal auf *Keine Zuordnung* gesetzt. Tatsächlich senden Sie das *Ergebnis 1* an einen internen Reflexpuffer, wo es temporär gespeichert wird, bis es als Funktionseingang für den zweiten Baustein genutzt wird. Sie senden nicht wirklich einen analogen Wert an einen digitalen Ausgangskanal.

Anzahl der Reflexbausteine auf einem Island

Ein Island kann bis zu 10 Reflexbausteine unterstützen. Eine verkettete Reflex Action verbraucht zwei Bausteine.

Ein einzelnes Ausgangsmodul kann bis zu zwei Reflexbausteine unterstützen. Die Unterstützung von mehr als einem Baustein erfordert, dass Sie Ihre Verarbeitungsressourcen effektiv verwalten. Wenn Sie Ihre Ressourcen nicht sorgfältig verwalten, können Sie eventuell nur einen Baustein in einem Action-Modul unterstützen.

Verarbeitungsressourcen werden schnell verbraucht, wenn ein Reflexbaustein seine Eingänge von mehreren Quellen erhält (verschiedene E/A-Module auf dem Island und/oder virtuelle Module im NIM). Die Verarbeitungsressourcen können auf folgende Weise bestmöglich bewahrt werden:

- Verwenden Sie die *immer aktivierte* Konstante als Freigabeeingang, sooft dies möglich ist.
- Verwenden Sie dasselbe Modul, um mehrere Eingänge an einen Baustein zu senden, sooft dies möglich ist.

Insel-Fehlerszenarien

Einleitung

Bei einem Ausfall der Kommunikation auf der Insel oder zwischen den Inseln und dem Feldbus werden die Ausgangsdaten in einen Fehlerstatus versetzt. In diesem Status werden die Ausgangsdaten durch vorkonfigurierte Fehlerwerte ersetzt. So lassen sich die Ausgangsdatenwerte des Moduls erkennen, sobald das System wiederhergestellt ist.

Fehlerszenarien

Es gibt zahlreiche Szenarien, in denen die Advantys STB-Ausgangsmodule in einen Fehlerstatus wechseln:

- Verlust der Feldbuskommunikation: Die Kommunikation mit der SPS geht verloren.
- Verlust der Inselbuskommunikation: Es liegt ein interner Inselbus-Kommunikationsfehler vor, was durch eine fehlende Herzschlagmeldung vom NIM oder einem Modul signalisiert wird.
- Änderung des Betriebszustands: Das NIM kann die E/A-Module der Insel auffordern, vom Zustand RUN in einen anderen Zustand (gestoppt oder Reset) umzuschalten.
- Fehlendes oder gestörtes obligatorisches Modul: Das NIM erkennt das Nichtvorhandensein oder den Ausfall eines obligatorischen Moduls der Insel.

HINWEIS: Wenn ein obligatorisches (oder beliebiges anderes) Modul ausfällt, muss es ausgetauscht werden. Das Modul selber schaltet nicht in seinen Fehlerstatus.

Bei all diesen Fehlerszenarien deaktiviert das NIM die Herzschlagmeldung.

Herzschlagmeldung

Das Advantys STB-System verlässt sich auf eine Herzschlagmeldung, um die Integrität und Kontinuität der Kommunikation zwischen dem NIM und den Insel-Modulen zu gewährleisten. Die Funktionsfähigkeit der Insel-Module und die Gesamtintegrität des Advantys STB-Systems werden durch die Übermittlung und den Empfang dieser periodischen Inselbus-Meldungen überwacht.

Da die E/A-Module der Insel für die Überwachung der Herzschlagmeldungen des NIM konfiguriert sind, schalten die Ausgangsmodule in den Fehlerstatus, wenn sie innerhalb des festgelegten Intervalls keine Herzschlagmeldung vom NIM empfangen.

Fehlerstatus für Reflexfunktionen

Nur ein Kanal eines Ausgangsmoduls, dem das Ergebnis einer Reflexaktion (siehe Seite 103) zugeordnet wurde, kann seine Funktionen trotz Abwesenheit der Herzschlagmeldung des NIM ausführen.

Wenn Module, die Eingaben für Reflexfunktionen liefern, ausfallen oder von der Insel entfernt werden, nehmen die Kanäle, die die Ergebnisse für diese Reflexaktionen enthalten, ihren Fehlerstatus an.

In den meisten Fällen geht ein Ausgangsmodul, das über einen für eine Reflexaktion vorgesehenen Kanal verfügt, in seinen konfigurierten Fehlerstatus über, wenn die Verbindung zwischen dem Modul und dem Feldbus-Master unterbrochen wird. Die einzige Ausnahme ist ein 2-Kanal-Digitalausgangsmodul, dessen beide Kanäle für Reflexaktionen reserviert sind. In diesem Fall kann das Modul nach einer Unterbrechung der Feldbuskommunikation die Logik weiterhin lösen. Weitere Informationen über Reflexaktionen finden Sie im *Reflexaktionen-Referenzhandbuch*.

Konfigurierter Fehlermodus

Um eine benutzerdefinierte Fehlerstrategie für einzelne Module festzulegen, müssen Sie die Advantys Configuration Software verwenden. Die Konfiguration erfolgt kanalweise. Sie können mehrere Kanäle eines einzigen Moduls mit verschiedenen Fehlerparametern konfigurieren. Konfigurierte Fehlerparameter (die nur während einer Kommunikationsstörung implementiert werden) sind Teil der im nichtflüchtigen Flash-Speicher des NIM gespeicherten Konfigurationsdatei.

Fehlerparameter

Sie können bei der Konfiguration von Ausgangskanälen mit der Advantys Configuration Software einen von zwei Fehlermodi auswählen:

- *Letzten Wert beibehalten*: In diesem Modus behalten die Ausgänge den letzten Wert bei, der ihnen vor dem Ausfall zugewiesen worden ist.
- *Vorgabewert*: In diesem (standardmäßigen) Modus können Sie einen von zwei Fehlerwerten auswählen:
 - 0 (Standard)
 - einen beliebigen Wert innerhalb des zulässigen Bereichs

Die zulässigen Werte für die Fehlerparameter im Modus *Vordefinierter Wert* für Digital- und Analogmodule und Reflexfunktionen sind in folgender Tabelle aufgeführt:

Modultyp	Fehlerparameterwerte
digital	0/aus (Standardwert)
	1/an
Analog	0 (Standard)
	nicht 0 (innerhalb des Bereichs zulässiger analoger Werte)

HINWEIS: Bei einem automatisch konfigurierten System werden immer Standard-Fehlerparameter und -werte verwendet.

Speichern von Konfigurationsdaten

Einleitung

Die Advantys-Konfigurationssoftware ermöglicht Ihnen, die mit dieser Software erstellten oder geänderten Konfigurationsdaten im Flash-Speicher des NIM und/oder auf dem herausnehmbaren Speichermodul (*siehe Seite 52*) zu speichern. Folglich können diese Daten aus dem Flash-Speicher gelesen und für die Konfiguration Ihres physikalischen Island genutzt werden.

HINWEIS: Wenn Ihre Konfigurationsdaten zu groß sind, wird eine Meldung angezeigt, wenn Sie sie speichern möchten.

Speichern einer Konfiguration

Nachfolgend ist das Verfahren beschrieben, das zu befolgen ist, um eine Konfigurationsdatei direkt im Flash-Speicher und auf einem herausnehmbaren Speichermodul zu speichern. Ausführliche Informationen finden Sie in der Online-Hilfe der Konfigurationssoftware:

Schritt	Maßnahme	Bemerkung
1	Schließen Sie das Gerät, auf dem die Advantys-Konfigurationssoftware ausgeführt wird, an den KFG-Port (<i>siehe Seite 34</i>) des NIM an.	NIM-Modelle, die Ethernet-Kommunikation unterstützten, können direkt an den Ethernet-Port angeschlossen werden.
2	Starten Sie die Konfigurationssoftware.	
3	Laden Sie die Konfigurationsdaten, die Sie speichern möchten, von der Konfigurationssoftware in das NIM.	Bei einem erfolgreichen Download werden die Konfigurationsdaten im Flash-Speicher des NIM gespeichert.
4	Installieren Sie die Karte (<i>siehe Seite 53</i>) im Host-NIM, führen Sie anschließend den Befehl Auf SIM-Karte speichern aus.	Das Speichern der Konfigurationsdaten auf einem herausnehmbaren Speichermodul ist optional. Durch diesen Vorgang werden alte Daten auf der SIM-Karte überschrieben.

Schreibgeschützte Konfigurationsdaten

Einführung

Als Teil einer benutzerdefinierten Konfiguration können Sie eine Advantys STB-Insel durch ein Passwort schützen. Nur befugte Personen haben Schreibrechte für die im Flash-Speicher abgelegten Konfigurationsdaten.

- Verwenden Sie die Advantys Configuration Software, um die Konfiguration einer Insel durch ein Passwort zu schützen.
- Bei einigen Modulen besteht die Möglichkeit, die Inselkonfiguration über eine eingebettete Website durch ein Passwort zu schützen.

Die Insel wird normalerweise im geschützten Modus ausgeführt. Alle Anwender haben die Möglichkeit, die Aktivität auf dem Inselbus zu überwachen (zu lesen). Wenn eine Konfiguration schreibgeschützt ist, ist der Zugriff wie folgt eingeschränkt:

- Ein unbefugter Benutzer ist nicht in der Lage, die aktuellen Konfigurationsdaten im Flash-Speicher zu überschreiben.
- Die RST-Taste (*siehe Seite 58*) ist deaktiviert, und eine Betätigung dieser Taste hat keine Auswirkungen auf die Inselbusoperationen.
- Das Vorhandensein einer Wechselspeicherkarte (*siehe Seite 52*) wird ignoriert. Die aktuell im Flash-Speicher gespeicherten Konfigurationsdaten können nicht durch Daten auf der Speicherkarte überschrieben werden.

HINWEIS: Das NIM STB NIP 2311 NIM ignoriert grundsätzlich keine Wechselspeicherkarte.

Passwort-Eigenschaften

Ein Passwort muss die folgenden Kriterien erfüllen:

- Es muss zwischen 0 und 6 Zeichen lang sein.
- Es sind nur alphanumerische ASCII-Zeichen zulässig.
- Beim Passwort muss die Groß-/Kleinschreibung beachtet werden.


Wenn der Passwortschutz aktiviert ist, wird Ihr Passwort im Flash-Speicher gespeichert (oder auf einem herausnehmbaren Speichermodul), wenn Sie die Konfigurationsdaten speichern.

HINWEIS: Auf eine passwort-geschützte Konfiguration kann niemand zugreifen, der das Passwort nicht kennt. Ihr Systemadministrator ist für die Verwaltung des Passworts und der Liste der befugten Benutzer verantwortlich. Wenn das zugewiesene Passwort verloren geht oder vergessen wird, können Sie die Konfiguration der Insel nicht mehr ändern.

Wenn das Passwort verloren gegangen ist oder vergessen wurde und Sie die Insel neu konfigurieren müssen, müssen Sie einen löschenden Reflash des NIM durchführen. Dieses Verfahren ist auf der Advantys STB-Produkt-Website unter www.schneiderautomation.com beschrieben.

Das Datenabbild

Die 9999 aufeinander folgenden Register im Modbus-Datenabbild beginnen bei Register 40001. Die folgende Abbildung zeigt die Unterteilung von Daten in aufeinander folgende Blöcke:



- Block 1** Ausgangsdaten-Prozessabbild (4096 Register verfügbar)
- Block 2** Feldbus-Master-zu-HMI-Ausgangstabelle (512 Register verfügbar)
- Block 3** Reserviert (512 Register verfügbar)
- Block 4** 9-Registerblock, reserviert für zukünftige Schreib-/Lesezwecke
- Block 5** 5-Register-RTP-Requestblock
- Block 6** 114-Registerblock, reserviert für zukünftige Schreib-/Lesezwecke
- Block 7** 54-Registerblock, reserviert für zukünftige Schreib-/Lesezwecke
- Block 8** 4-Register-RTP-Antwortblock
- Block 9** 50-Registerblock, reserviert für zukünftige schreibgeschützte Zwecke
- Block 10** 35 vordefinierte Island-Bus-Statusregister
- Block 11** Eingangsdaten/-status-Prozessabbild (4096 Register verfügbar)
- Block 12** HMI-zu-Feldbus-Master-Eingangstabelle (512 Register verfügbar)

Jeder Block verfügt über eine festgelegte Anzahl von Registern, die für seine Nutzung reserviert sind. Unabhängig davon, ob alle für diesen Block reservierten Register in einer Applikation verwendet werden oder nicht, bleibt die Anzahl der diesem Block zugewiesenen Register konstant. Hierdurch wissen Sie jederzeit, wo Sie die Suche nach dem für Sie relevanten Datentyp beginnen müssen.

Um beispielsweise den Status der E/A-Module im Prozessabbild zu überwachen, müssen Sie die Daten in Block 11, beginnend bei Register 45392, überprüfen.

Lesen von Registerdaten

Alle Register im Datenabbild können von einem HMI-Bedienerfeld gelesen werden, die über den KFG-Port (*siehe Seite 34*) des NIM an das Island angeschlossen ist. Die Advantys-Konfigurationssoftware liest all diese Daten und zeigt die Blöcke 1, 2, 5, 8, 10, 11 und 12 im Fenster "Modbus-E/A-Abbild" in ihrer E/A-Zuordnung an.

Schreiben von Registerdaten

In einige Register, normalerweise eine konfigurierte Anzahl von Registern in Block 12 (Register 49488 bis 49999) des Datenabbilds, können Daten von einem HMI-Bedienerfeld (*siehe Seite 135*) geschrieben werden.

Die Advantys-Konfigurationssoftware oder ein HMI-Bedienerfeld kann außerdem verwendet werden, um Daten in die Register in Block 1 (Register 40001 bis 44096) zu schreiben. Die Konfigurationssoftware oder das HMI-Bedienerfeld muss der Island-Bus-Master sein, damit Daten in das Datenabbild geschrieben werden können – d. h., das Island muss sich im *Testmodus* befinden.

Die Prozessabbildblöcke der Insel

Zusammenfassung


In diesem Abschnitt werden zwei Registerblöcke im Datenabbild (*siehe Seite 113*) der Insel sind beschrieben. Der erste Block ist das Ausgangsdaten-Prozessabbild, das bei Register 40001 beginnt und bis zum Register 44096 reicht. Der andere Block ist das Eingangsdaten- und E/A-Status-Prozessabbild, das ebenfalls 4096 Register umfasst (45392 bis 49487). Die Register in jedem Block werden verwendet, um den Inselbus-Gerätstatus zu melden und um dynamisch Eingangs- oder Ausgangsdaten zwischen dem Feldbus-Master und den E/A-Modulen der Insel auszutauschen.

Ausgangsdaten-Prozessabbild

Der Ausgangsdatenblock (Register 40001 bis 44096) umfasst das Ausgangsdaten-Prozessabbild. Dieses Prozessabbild ist eine Modbus-Darstellung der Steuerdaten, die gerade vom Feldbus-Master in das NIM geschrieben worden sind. Es werden nur Daten für die Ausgangsmodule der Insel in diesen Block geschrieben.

Die Ausgangsdaten werden im 16-Bit-Registerformat organisiert. Ein oder mehrere Register sind für die Daten für jedes Ausgangsmodul auf dem Inselbus reserviert.

Nehmen wir beispielsweise an, dass Sie ein digitales 2-Kanal-Ausgangsmodul als erstes Ausgangsmodul auf Ihrem Inselbus verwenden. Ausgang 1 ist an und Ausgang 2 ist aus. Diese Informationen werden im ersten Register des Ausgangsdaten-Prozessabbilds gespeichert und sehen folgendermaßen aus:



wobei:

- Normalerweise zeigt der Wert 1 in Bit 0 an, dass der Ausgang 1 an ist.
- Normalerweise zeigt der Wert 0 in Bit 1 an, dass der Ausgang 2 aus ist.
- Die restlichen Bits in dem Register werden nicht verwendet.

Einige Ausgangsmodule wie etwa das im oben aufgeführten Beispiel verwenden ein einziges Datenregister. Andere benötigen eventuell mehrere Register. Ein analoges Ausgangsmodul beispielsweise verwendet mehrere Register, um die Werte für jeden Kanal, und die 11 oder 12 werthöchsten Bits, um analoge Werte im IEC-Format darzustellen.

Die Register werden den Ausgangsmodulen im Ausgangsdatenblock entsprechend ihrer Adressen auf dem Inselbus zugeordnet. Register 40001 enthält immer die Daten für das erste Ausgangsmodul auf der Insel (das dem NIM nächste Ausgangsmodul).

Lese-/Schreibfunktionen für die Ausgangsdaten

Die Register im Ausgangsdatenabbild können gelesen und geschrieben werden.

Sie können das Prozessabbild mittels einer Mensch/Maschine-Schnittstellen-Bedienertafel oder der Advantys Configuration Software lesen (d.h. überwachen). Die Dateninhalte, die angezeigt werden, wenn Sie die Register des Ausgangsdatenabbilds überwachen, werden in Quasi-Echtzeit aktualisiert.

Der Feldbus-Master der Insel schreibt außerdem aktualisierte Steuerdaten in das Ausgangsdaten-Prozessabbild.

Eingangsdaten- und E/A-Status-Prozessabbild

Der Eingangsdaten- und E/A-Statusblock (Register 45392 bis 49487) umfasst das Eingangsdaten- und E/A-Status-Prozessabbild. Jedes E/A-Modul auf dem Inselbus verfügt über Informationen, die in diesem Block gespeichert werden müssen.

- Jedes digitale Eingangsmodul speichert Daten (den An-/Aus-Status seiner Eingangskanäle) in einem Register des Eingangsdaten- und E/A-Statusblock und leitet den Status an das nächste Register weiter.
- Jedes analoge Eingangsmodul verwendet vier Register im Eingangsdaten- und E/A-Statusblock. Es stellt die analogen Daten für jeden Kanal in separaten Registern und den Status jedes Kanals in separaten Registern dar. Analoge Daten werden üblicherweise mit einer 11- oder 12-Bit-Auflösung im IEC-Format dargestellt. Der Status eines analogen Eingangskanals wird normalerweise durch eine Reihe von Statusbits dargestellt, die angeben, ob sich ein Wert außerhalb des zulässigen Bereichs in einem Kanal befindet oder nicht.
- Jedes digitale Ausgangsmodul meldet ein Echo seiner Ausgangsdaten an ein Register im Eingangsdaten- und E/A-Statusblock. Echo-Ausgangsdatenregister sind im Wesentlichen Kopien der Registerwerte, die im Ausgangsdaten-Prozessabbild enthalten sind. Diese Daten sind normalerweise nicht von großem Interesse, können jedoch nützlich sein, wenn ein digitaler Ausgangskanal für eine Reflexaktion konfiguriert wurde. In diesem Fall kann der Feldbus-Master den Bitwert im Echo-Ausgangsdatenregister sehen, selbst wenn der Ausgangskanal innerhalb des Inselbusses aktualisiert wird.

- Jedes analoge Ausgangsmodul verwendet zwei Register im Eingangsdaten- und E/A-Statusblock, um seinen Status zu melden. Der Status eines analogen Ausgangskanals wird normalerweise durch eine Reihe von Statusbits dargestellt, die angeben, ob sich ein Wert außerhalb des zulässigen Bereichs in einem Kanal befindet oder nicht. Analoge Ausgangsmodule melden keine Daten an diesen Block.

Eine detaillierte Übersicht, wie die Register im Eingangsdaten- und E/A-Statusblock implementiert werden, ist im Prozessabbild-Beispiel aufgeführt.


Vordefinierte Diagnoseregister im Datenabbild

Zusammenfassung

35 aufeinander folgende Register (45357 bis 45391) im Island-Bus-Datenabbild (*siehe Seite 113*) stehen für das Melden von Diagnoseinformationen zur Verfügung. Diese Register verfügen über vordefinierte Bedeutungen, die nachfolgend erläutert sind. Sie können über eine Mensch/Maschine-Schnittstellen-Bedientafel oder durch die Advantys Configuration Software aufgerufen und überwacht werden.

Island-Kommunikationsstatus

Register 45.357 beschreibt den Kommunikationsstatus auf dem gesamten Island-Bus. Das niederwertige Byte (Bit 7 bis 0) zeigt eines von 15 möglichen 8-Bit-Mustern an, die den aktuellen Kommunikationsstatus wiedergeben. Jedes Bit im höherwertigen Byte (Bit 15 bis 8) wird verwendet, um das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein einer spezifischen Fehlerbedingung anzugeben:




- 1 Das Island wird initialisiert.
- 2 Das Island wurde zum Beispiel mittels der Reset-Funktion der Advantys STB Configuration Software in den Anlauf-Status versetzt.
- 3 Das NIM wird konfiguriert oder konfiguriert sich selbst - die Kommunikation mit allen Modulen wird zurückgesetzt.
- 4 Das NIM wird konfiguriert oder führt eine Auto-Konfiguration durch - Suche nach Modulen, die nicht automatisch adressiert sind.
- 5 Das NIM wird konfiguriert oder führt eine Auto-Konfiguration durch - Advantys STB-Module und vollkompatible Module werden automatisch adressiert.

- 6 Das NIM wird konfiguriert oder konfiguriert sich selbst - Der Boot-Vorgang läuft.
- 7 Das Prozessabbild wird eingerichtet.
- 8 Die Initialisierung ist abgeschlossen, der Island-Bus ist konfiguriert, die Konfigurationen stimmen überein, und der Island-Bus ist nicht gestartet.
- 9 Die Konfigurationen stimmen nicht überein – Nicht systemkritische Module oder unerwartete Module in der Konfiguration stimmen nicht überein, und der Island-Bus ist nicht gestartet.
- 10 Die Konfigurationen stimmen nicht überein - mindestens ein systemkritisches Modul stimmt nicht überein, und der Island-Bus ist nicht gestartet.
- 11 Schwere Nichtübereinstimmung der Konfigurationen - der Island-Bus wurde in den Anlauf-Modus gesetzt, und die Initialisierung wurde abgebrochen.
- 12 Die Konfigurationen stimmen überein, und der Island-Bus ist betriebsbereit.
- 13 Das Island ist mit nicht übereinstimmenden Konfigurationen in Betrieb. Mindestens ein Standardmodul stimmt nicht überein, aber alle systemkritischen Module sind vorhanden und betriebsbereit.
- 14 Schwere Nichtübereinstimmung der Konfiguration - der Island-Bus wurde gestartet, befindet sich jetzt jedoch aufgrund der Nichtübereinstimmung eines oder mehrerer systemkritischer Module im Anlauf-Modus.
- 15 Das Island wurde in den Anlauf-Modus versetzt, beispielsweise durch die Stopp-Funktion der Advantys STB Configuration Software.
- 16 Der Wert 1 in Bit 8 zeigt einen schweren Fehler an. Das Bit weist auf einen Software-Überlauffehler der Empfangwarteschlange mit niedriger Priorität hin.
- 17 Der Wert 1 in Bit 9 zeigt einen schweren Fehler an. Er weist auf einen NIM-Überlauffehler hin.
- 18 Der Wert 1 in Bit 10 zeigt den Fehler "Island-Bus aus" an.
- 19 Der Wert 1 in Bit 11 zeigt einen schweren Fehler an. Dieses Bit zeigt an, dass der Fehlerzähler im NIM die Warnebene erreicht hat und dass das Fehlerstatusbit gesetzt wurde.
- 20 Der Wert 1 in Bit 12 zeigt an, dass das Fehlerstatusbit des NIM zurückgesetzt wurde.
- 21 Der Wert 1 in Bit 13 zeigt einen schweren Fehler an. Das Bit weist auf einen Software-Überlauffehler der Transferwarteschlange mit niedriger Priorität hin.
- 22 Der Wert 1 in Bit 14 zeigt einen schweren Fehler an. Das Bit weist auf einen Software-Überlauffehler der Empfangwarteschlange mit hoher Priorität hin.
- 23 Der Wert 1 in Bit 15 zeigt einen schweren Fehler an. Das Bit weist auf einen Software-Überlauffehler der Transferwarteschlange mit hoher Priorität hin.

Fehlermeldung

Jedes Bit in Register 45.358 wird genutzt, um einen Systemfehler zu melden. Der Wert 1 im Bit weist darauf hin, dass ein spezifischer Systemfehler erkannt worden ist.





- 1 Schwere Fehler. Aufgrund der Schwere des Fehlers ist keine weitere Kommunikation auf dem Island-Bus möglich.
- 2 Modul-ID-Fehler - ein CANopen-Standardgerät verwendet eine für die Advantys STB-Module reservierte Modul-ID.
- 3 Die automatische Adressierung ist fehlgeschlagen.
- 4 Fehler bei der Konfiguration eines Mandatory Moduls
- 5 Prozessabbildfehler - entweder ist die Prozessabbildkonfiguration nicht konsistent oder es konnte während der automatischen Konfiguration nicht erstellt werden.
- 6 Fehler während der Auto-Konfiguration - ein Modul befindet sich nicht an seiner konfigurierten Position, und das NIM kann die Auto-Konfiguration nicht abschließen.
- 7 Island-Busmanagementfehler vom NIM erkannt.
- 8 Zuweisungsfehler - das Initialisierungsverfahren im NIM hat einen Modulzuweisungsfehler erkannt, was möglicherweise auf die Nichtübereinstimmung mindestens eines Applikationsparameters zurückzuführen ist.
- 9 Interner Auslösungsprotokollfehler
- 10 Moduldatenlängenfehler
- 11 Modulkonfigurationsfehler
- 12 Applikationsparameterfehler
- 13 Applikationsparameterdienst- oder Timeout-Fehler

Knotenkonfiguration

Die nächsten acht aufeinander folgenden Register (Register 45359 bis 45366) zeigen Positionen an, an denen Module auf dem Island-Bus konfiguriert wurden. Diese Daten werden im Flash-Speicher gespeichert. Beim Einschalten werden die aktuellen Positionen der Module auf dem Island durch einen Vergleich mit den konfigurierten und im Speicher gesicherten Positionen überprüft. Jedes Bit steht für eine konfigurierte Position:

- Der Wert 1 in einem Bit gibt an, dass ein Modul für die verknüpfte Position konfiguriert wurde.
- Der Wert 0 in einem Bit gibt an, dass kein Modul für die verknüpfte Position konfiguriert wurde.

Die ersten beiden unten abgebildeten Register enthalten die 32 Bits, die die in einer typischen Island-Konfiguration verfügbaren Modulpositionen wiedergeben. Die übrigen sechs Register (45361 bis 45366) stehen für die Erweiterungsmöglichkeiten des Islands zur Verfügung.





Knotenbestückung

Die nächsten acht aufeinander folgenden Register (Register 45367 bis 45374) zeigen das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein von konfigurierten Modulen an den Positionen auf dem Island-Bus an. Diese Daten werden im Flash-Speicher gespeichert. Beim Einschalten werden die aktuellen Positionen der Module auf dem Island durch einen Vergleich mit den konfigurierten und im Speicher gesicherten Positionen überprüft. Jedes Bit steht für ein Modul:

- Der Wert 1 in einem bestimmten Bit zeigt entweder an, dass das konfigurierte Modul nicht vorhanden ist oder dass die Position nicht konfiguriert worden ist.
- Der Wert 0 zeigt an, dass das richtige Modul an seiner konfigurierten Position vorhanden ist.

Die ersten beiden unten abgebildeten Register enthalten die 32 Bits, die die in einer typischen Island-Konfiguration verfügbaren Modulpositionen wiedergeben. Die übrigen sechs Register (45.369 bis 45.374) stehen für die Erweiterungsmöglichkeiten des Island zur Verfügung.





Warnmeldungen

Die nächsten acht aufeinander folgenden Register (Register 45375 bis 45382) zeigen das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein von neu empfangenen Warnmeldungen für die einzelnen Module auf dem Island an. Jedes Bit steht für ein Modul:

- Der Wert 1 in einem bestimmten Bit zeigt an, dass eine neue Warnmeldung für das verknüpfte Modul in die Warteschlange geschrieben wurde.
- Der Wert 0 in einem bestimmten Bit gibt an, dass keine neue Warnmeldung für das verknüpfte Modul empfangen wurde, seitdem der Diagnosepuffer zum letzten Mal ausgelesen wurde.

Die ersten beiden unten abgebildeten Register enthalten die 32 Bits, die die in einer typischen Island-Konfiguration verfügbaren Modulpositionen wiedergeben. Die übrigen sechs Register (45.377 bis 45.382) stehen für die Erweiterungsmöglichkeiten des Islands zur Verfügung.




Fehlererkennung

Die nächsten acht aufeinander folgenden Register (Register 45383 bis 45390) zeigen das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein von an den Modulen des Island-Busses erkannten Betriebsstörungen an. Jedes Bit steht für ein Modul:


- Der Wert 1 in einem Bit zeigt an, dass das verknüpfte Modul betriebsbereit ist und dass keine Fehler erkannt wurden.
- Der Wert 0 in einem Bit gibt an, dass das verknüpfte Modul nicht betriebsbereit ist, weil es entweder gestört ist oder weil es nicht konfiguriert ist.

Die ersten beiden unten abgebildeten Register enthalten die 32 Bits, die die in einer typischen Island-Konfiguration verfügbaren Modulpositionen wiedergeben. Die übrigen sechs Register (45385 bis 45390) stehen für die Erweiterungsmöglichkeiten des Island zur Verfügung.



Netzwerkmodul-Status

Die höher- und niederwertigen Byte in Register 45391 geben den Status des INTERBUS NIM an:



- 1 Der kombinierte Wert von Bit 0 und 1 zeigt die NIM-Version an. Der Wert 1 gibt die Minimalversion an. Der Wert 2 gibt die Standardversion an. Der Wert 3 gibt die Premiumversion an.
- 2 Der Wert 1 in Bit 2 gibt an, dass entweder die Eingangs- oder die Ausgangsdaten die angegebene Wortgrenze überschreiten. Der Wert 0 gibt an, dass sowohl die Eingangs- als auch die Ausgangsdaten innerhalb der jeweiligen Wortgrenzen liegen.
- 3 Der kombinierte Wert von Bit 4 bis 7 weist auf Fehler hin, die während des Island-Bus-Scanvorgangs auftreten. Der Wert 0x00 zeigt an, dass kein Fehler vorliegt. Der Wert 0x01 zeigt an, dass ein Selbsttestfehler vorliegt. Der Wert 0x02 zeigt an, dass mindestens ein globales Bit festgelegt wurde. Der Wert 0x03 weist auf einen abgelaufenen Anforderungs-Timer hin. Der Wert 0x04 weist auf eine leere Konfigurationsliste hin. Der Wert 0x05 weist auf einen abgelaufenen Bestätigungs-Timer hin. Der Wert 0x06 weist auf einen falschen Island-Bus-Status während der Initialisierung hin. Die Werte von 0x07 bis 0x0F sind reserviert.
- 4 Modulfehler – Der Wert 1 in Bit 8 zeigt einen Fehler des Island-Bus-Moduls an.
- 5 Der Wert 1 in Bit 9 zeigt einen internen Fehler an – mindestens ein globales Bit ist gesetzt.
- 6 Der Wert 1 in Bit 10 zeigt einen externen Fehler an – das Problem liegt auf Feldbus-Ebene.
- 7 Der Wert 1 in Bit 11 zeigt an, dass die Konfiguration geschützt ist – die RST-Taste ist deaktiviert, und die Konfigurationssoftware erfordert für den Schreibzugriff die Eingabe des richtigen Passworts. Der Bitwert 0 zeigt an, dass die Konfiguration eine Standardkonfiguration ist – die RST-Taste ist aktiviert, und die Konfigurationssoftware ist nicht passwortgeschützt.
- 8 Der Wert 1 in Bit 12 zeigt an, dass die Konfiguration auf dem herausnehmbaren Speichermodul ungültig ist.
- 9 Der Wert 1 in Bit 13 zeigt an, dass die Reflex Action-Funktion konfiguriert wurde (für NIMs mit der Firmwareversion ab 2.0).

- 10** Der Wert 1 in Bit 14 zeigt an, dass ein oder mehrere Island-Module bei laufendem Betrieb ausgetauscht worden sind (für NIMs mit der Firmwareversion ab 2.0).
- 11** Island-Bus-Ausgangsdatensteuerung – Der Wert 0 in Bit 15 zeigt an, dass der Feldbus-Master die Ausgangsdaten des Island-Prozessabbilds steuert. Der Bitwert 1 zeigt an, dass die Advantys Configuration Software die Ausgangsdaten des Island-Prozessabbilds steuert.


Ein Beispiel einer Modbus-Ansicht des Prozessabbilds

Zusammenfassung

Das folgende Beispiel zeigt, wie das Ausgangsdaten-Prozessabbild und das Eingangsdaten- und E/A-Status-Prozessabbild aussehen können, wenn es eine bestimmte Inselbus-Konfiguration wiedergibt.

Die Beispielkonfiguration

Die Beispiel-Insel umfasst die folgenden 10 Module sowie eine Abschlussplatte:



- 1 Netzwerk-Schnittstellenmodul
- 2 24 VDC-Leistungsverteilungsmodul
- 3 STB DDI 3230 24 V GS digitales 2-Kanal-Eingangsmodul
- 4 STB DDO 3200 24 V GS digitales 2-Kanal-Ausgangsmodul
- 5 STB DDI 3420 24 V GS digitales 4-Kanal-Eingangsmodul
- 6 STB DDO 3410 24 V GS digitales 4-Kanal-Ausgangsmodul
- 7 STB DDI 3610 24 V GS digitales 6-Kanal-Eingangsmodul
- 8 STB DDO 3600 24 V GS digitales 6-Kanal-Ausgangsmodul
- 9 STB AVI 1270 -10 V GS analoges 2-Kanal-Eingangsmodul
- 10 STB AVO 1250 -10 V GS analoges 2-Kanal-Ausgangsmodul
- 11 STB XMP 1100 Inselbus-Abschlussplatte

Die E/A-Module verfügen über die folgenden Inselbusadressen (*siehe Seite 48*):

E/A-Modell	Modultyp	Inselbusadresse
STB DDI 3230	2-kanaliger Digitaleingang	1
STB DDO 3200	2-kanaliger Digitalausgang	2
STB DDI 3420	4-kanaliger Digitaleingang	3
STB DDO 3410	4-kanaliger Digitalausgang	4
STB DDI 3610	6-kanaliger Digitaleingang	5






E/A-Modell	Modultyp	Inselbusadresse
STB DDO 3600	6-kanaliger Digitalausgang	6
STB AVI 1270	2-kanaliger Analogeingang	7
STB AVO 1250	2-kanaliger Analogausgang	8

Das PDM und die Abschlussplatte benötigen keine Inselbusadressen und sind nicht im Prozessabbild dargestellt.

Das Ausgangsdaten-Prozessabbild

Betrachten wir zunächst die für die Unterstützung des Ausgangsdaten-Prozessabbildes (*siehe Seite 115*) erforderliche Registerzuweisung. Diese sind die Daten, die vom Feldbus-Master auf die Insel geschrieben werden, um die Ausgangsmodule auf dem Inselbus zu aktualisieren. Die vier Ausgangsmodule sind betroffen - die drei digitalen Ausgangsmodule an den Adressen 2, 4 und 6 und das eine analoge Ausgangsmodul an der Adresse 8.

Die drei digitalen Ausgangsmodule verwenden jeweils ein Modbus-Register für Daten. Das analoge Ausgangsmodul benötigt zwei Register, eines für jeden Ausgangskanal. Insgesamt werden fünf Register (Register 40001 bis 40005) für diese Konfiguration benötigt:



- 1 Der Wert in Register 40004 befindet sich innerhalb des Bereichs von +10 bis -10 V mit 11-Bit-Auflösung plus einem Vorzeichenbit in Bit 15.
- 2 Der Wert in Register 40005 befindet sich innerhalb des Bereichs von +10 bis -10 V mit 11-Bit-Auflösung plus einem Vorzeichenbit in Bit 15.

Die Digitalmodule verwenden die wertniedrigsten Bits, um ihre Ausgangsdaten zu speichern und anzuzeigen. Das Analogmodul verwenden die werthöchsten Bits, um seine Ausgangsdaten zu speichern und anzuzeigen.

Das Eingangsdaten- und E/A-Status-Prozessabbild

Betrachten wir nun die für die Unterstützung des Eingangsdaten- und E/A-Status-Prozessabbilds (*siehe Seite 116*) erforderliche Registerzuweisung. Dies sind die Informationen, die das NIM von den Inselmodulen abfragt, so dass sie vom Feldbus-Master oder von einem anderen Überwachungsgerät gelesen werden können.

Alle acht E/A-Module sind in diesem Prozessabbildblock dargestellt. Den Modulen sind Register in der Reihenfolge ihrer Inselbusadressen, beginnend mit Register 45392, zugewiesen.

Jedes digitale E/A-Modul verwendet zwei aufeinanderfolgende Register:

- Digitale Eingangsmodule verwenden ein Register, um Daten zu melden, und das nächste Register, um den Status zu melden.
- Digitale Ausgangsmodule verwenden ein Register, um die Ausgangsdaten zurückzumelden, und das nächste Register, um den Status zu melden.

HINWEIS: Der Wert in einem *Echo-Ausgangsdatenregister* ist im Wesentlichen eine Kopie des Wertes, der in das entsprechende Register im Ausgangsdaten-Prozessabbild geschrieben wurde. Im Allgemeinen ist dies der Wert, der vom Feldbus-Master in das NIM geschrieben wurde, und sein Rückmeldesignal ist von keinem besonderen Interesse. Wenn ein Ausgangskanal für die Ausführung einer Reflexaktion (*siehe Seite 103*) konfiguriert ist, stellt das Rückmeldesignal jedoch ein Mittel dar, mit dem der Feldbus-Master den aktuellen Wert des Ausgangs überprüfen kann.







Das analoge Eingangsmodul verwendet vier aufeinanderfolgende Register:






- das erste Register dient zum Melden der Daten für den Kanal 1
- das zweite Register dient zum Melden des Status von Kanal 1
- das dritte Register dient zum Melden der Daten für den Kanal 2
- das vierte Register dient zum Melden des Status von Kanal 2





Das analoge Ausgangsmodul verwendet zwei aufeinanderfolgende Register:




- das erste Register dient zum Melden des Status von Kanal 1
- das zweite Register dient zum Melden des Status von Kanal 2

Insgesamt werden 18 Register (Register 45392 bis 45409) verwendet, um unsere Konfiguration zu unterstützen:









Die Mensch/Maschine-Schnittstellenblöcke im Inseldatenabbild

Zusammenfassung

Eine Mensch/Maschine-Schnittstellen-Bedienertafel, die über das Modbus-Protokoll kommuniziert, kann an den KFG-Port (*siehe Seite 34*) des NIM angeschlossen werden. Mittels der Advantys Configuration Software können Sie einen oder zwei Registerblöcke im Datenabbild (*siehe Seite 112*) reservieren, um den Datenaustausch der Mensch/Maschine-Schnittstelle zu unterstützen. Wenn eine Mensch/Maschine-Schnittstellen-Bedienertafel Daten in einen dieser Blöcke schreibt, sind diese Daten (als Eingänge) für den Feldbus-Master zugänglich. Die vom Feldbus-Master (als Ausgänge) geschriebenen Daten werden in einem anderen reservierten Registerblock gespeichert, den die Mensch/Maschine-Schnittstellen-Bedienertafel lesen kann.

Konfiguration der Mensch/Maschine-Schnittstellen-Bedienertafel

Advantys STB unterstützt die Möglichkeit, dass die Mensch/Maschine-Schnittstellen-Bedienertafel folgende Funktionen übernimmt:

- Eingangsgerät, das Daten in das Datenabbild der Insel schreibt, die vom Feldbus-Master gelesen werden können
- Ausgangsgerät, das Daten lesen kann, die vom Feldbus-Master in das Datenabbild der Insel geschrieben wurden
- kombiniertes E/A-Gerät

Austausch der Eingangsdaten einer Mensch/Maschine-Schnittstelle

Eingangsdaten an den Feldbus-Master können durch die Mensch/Maschine-Schnittstellen-Bedienertafel generiert werden. Eingabesteuerungen an einer Mensch/Maschine-Schnittstellen-Bedienertafel können folgende Elemente sein:

- Drucktasten
- Schalter
- ein Dateneingabe-Tastenfeld

Um eine Mensch/Maschine-Schnittstellen-Bedienertafel als ein Eingabegerät auf der Insel zu nutzen, müssen Sie den Block Mensch/Maschine-Schnittstelle-zu-Feldbus-Master im Datenabbild der Insel (*siehe Seite 113*) aktivieren und die Anzahl der Register in diesem Block angeben, die Sie für die Datenübertragungen von der Mensch/Maschine-Schnittstelle zum Feldbus-Master verwenden möchten. Sie müssen die Advantys Configuration Software verwenden, um diese Konfigurationsanpassungen vorzunehmen.

Der Block Mensch/Maschine-Schnittstelle-zu-Feldbus-Master kann bis zu 512 Register umfassen, die von Register 49488 bis 49999 reichen. (Ihr tatsächliches Register-Limit wird durch Ihren Feldbus bestimmt.) Dieser Block folgt unmittelbar auf den Standard-Eingangsdaten- und E/A-Statusabbild (*siehe Seite 116*)-Block (Register 45392 bis 49487) im Datenabbild der Insel.

Die Mensch/Maschine-Schnittstellen-Bedienertafel schreibt die Eingangsdaten in eine festgelegte Anzahl von Registern im Block Mensch/Maschine-Schnittstelle-zu-Feldbus-Master. Das NIM verwaltet den Transfer der Mensch/Maschine-Schnittstellendaten in diese Register als Teil des gesamten Eingabedatentransfers—es konvertiert die 16-Bit-Registerdaten in ein Feldbus-spezifisches Datenformat um und überträgt sie zusammen mit dem standardmäßigen Eingangsdaten- und E/A-Status-Prozessabbild an den Feldbus. Der Feldbus-Master liest und antwortet auf die Mensch/Maschine-Schnittstellendaten, als wenn es sich um Standard-Eingangsdaten handeln würde.

Austausch der Ausgangsdaten einer Mensch/Maschine-Schnittstelle

Im Gegenzug können vom Feldbus-Master geschriebene Ausgangsdaten verwendet werden, um Ausgabeelemente auf der Mensch/Maschine-Schnittstellen-Bedienertafel zu aktualisieren. Ausgabeelemente können sein:

- Anzeige-LEDs
- Schaltflächen oder Bildelemente, welche die Farbe oder die Form ändern
- Datenanzeigebildschirme (zum Beispiel Temperaturanzeigen)

Um die Mensch/Maschine-Schnittstellen-Bedienertafel als Ausgabegerät zu nutzen, müssen Sie den Block Feldbus-zu-Mensch/Maschine-Schnittstelle im Datenabbild der Insel (*siehe Seite 113*) aktivieren und die Anzahl der Register in diesem Block angeben, die Sie nutzen möchten. Sie müssen die Advantys Configuration Software verwenden, um diese Anpassungen an Ihrer Konfiguration vorzunehmen.

Der Block Feldbus-zu-Mensch/Maschine-Schnittstelle kann bis zu 512 Register umfassen, die von Register 44097 bis 44608 reichen. Dieser Block folgt unmittelbar auf den standardmäßigen Ausgangsdaten-Prozessabbildblock (*siehe Seite 115*) (Register 40001 bis 44096) im Datenabbild der Insel.

Der Feldbus-Master schreibt Ausgangs-Aktualisierungsdaten im Feldbus-spezifischen Format in den Mensch/Maschine-Schnittstellen-Datenblock und gleichzeitig in den Ausgangsdaten-Prozessabbildbereich. Die Ausgangsdaten werden im Block Feldbus-zu-Mensch/Maschine-Schnittstelle gespeichert. Bei Request durch die Mensch/Maschine-Schnittstelle über einen Modbus *Lesebefehl* besteht die Rolle des NIM darin, diese Ausgangsdaten zu empfangen, sie in ein 16-Bit Modbus-Format zu konvertieren und sie über die Modbus-Verbindung am KFG-Port an die Mensch/Maschine-Schnittstellen-Bedienertafel zu senden.

HINWEIS: Der *Lesebefehl* ermöglicht das Lesen aller Modbus-Register - nicht nur der Register in dem für den Datenaustausch zwischen Feldbus-Master und Mensch/Maschine-Schnittstelle reservierten Block.

Test-Modus

Zusammenfassung

Der Test-Modus zeigt an, dass die Ausgangsdaten des Prozessabbilds der STB-Insel nicht durch einen Feldbus-Master, sondern entweder durch die Advantys Configuration Software oder durch eine Mensch/Maschine-Schnittstellen-Bedienertafel gesteuert werden. Wenn sich die STB-Insel im Test-Modus befindet, kann der Feldbus-Master nicht die Ausgänge der STB-Insel schreiben, jedoch weiterhin seine Eingänge und Diagnosedaten lesen.

Der Test-Modus wird offline konfiguriert, dann mit der Inselkonfiguration geladen und anschließend online aktiviert.

Wählen Sie im Menü **Online** die Option "Test-Modus-Einstellungen" aus, um das Konfigurationsfenster "Test-Modus" zu öffnen. In diesem Fenster können Sie eine Test-Modus-Einstellung auswählen. Die Test-Modus-Einstellungen werden mit anderen Konfigurationseinstellungen der STB-INsel sowohl im Flash-Speicher des NIM als auch auf einer SIM-Karte gespeichert, wenn eine solche Karte mit dem NIM verbunden ist.

Wenn der Test-Modus aktiviert ist, leuchtet die LED "TEST" des NIM, und das Bit Nr. 5 des NIM-Statusworts in Register 45391 wird auf 1 gesetzt.

HINWEIS: Der Verlust der Modbus-Kommunikation hat keinen Einfluss auf den Test-Modus.

Es gibt drei Test-Modus-Einstellungen:

- Temporärer Test-Modus
- Permanenter Test-Modus
- Passwort-Test-Modus

Die folgenden Abschnitte beschreiben die Vorgehensweise zur Aktivierung des Test-Modus sowie dessen Auswirkungen.

Temporärer Test-Modus

Verwenden Sie im Online-Betrieb die Advantys Configuration Software, und nicht eine Mensch/Maschine-Schnittstellen-Bedientafel, um den temporären Test-Modus zu aktivieren. Wählen Sie hierzu im Menü **Online** die Option **Test-Modus** aus.

Nach dem Aktivieren kann der temporäre Test-Modus folgendermaßen deaktiviert werden:

- Aufheben der Option **Test-Modus** im Menü **Online**
- Aus- und Wiedereinschalten der Stromversorgung des NIM
- Auswählen der Option **Reset** im Menü **Online**

- Durchführen einer automatischen Konfiguration
- Downloaden einer neuen Inselkonfiguration in das NIM (oder Einsetzen einer SIM-Karte mit einer neuen Inselkonfiguration in das NIM und Aus- und Wiedereinschalten der Stromversorgung des NIM)

Der temporäre Test-Modus ist die standardmäßige Test-Modus-Konfigurationseinstellung.

Permanenter Test-Modus

Verwenden Sie die Advantys Configuration Software, um die STB-Insel für den permanenten Test-Modus zu konfigurieren. Wenn der Download dieser Konfiguration abgeschlossen ist, ist der permanente Test-Modus aktiviert. Danach wird die STB-Insel jedes Mal, wenn die Stromzufuhr der Insel aus- und wieder eingeschaltet wird, im Test-Modus betrieben. Wenn der permanente Test-Modus aktiviert ist, werden die Prozessabbild-Ausgangsdaten der STB-Insel ausschließlich entweder durch das HMI-Bedienerfeld oder durch die Konfigurationssoftware gesteuert. Der Feldbus-Master steuert diese Ausgänge nicht mehr.

Der permanente Test-Modus kann folgendermaßen deaktiviert werden:

- Herunterladen einer neuen Inselkonfiguration auf das NIM (oder Einsetzen einer SIM-Karte mit einer neuen Inselkonfiguration in das NIM und Aus- und Wiedereinschalten der Stromversorgung des NIM)
- Durchführen einer automatischen Konfiguration

Passwort-Test-Modus

Verwenden Sie die Advantys Configuration Software, um ein Passwort in die Konfigurationseinstellungen der STB-Insel einzugeben. Das von Ihnen eingegebene Passwort muss einen Ganzzahlwert zwischen 1 und 65535 (FFFF hexadezimal) haben.

Nachdem die geänderte Konfiguration - einschließlich des Passworts - geladen wurde, können Sie den Passwort-Test-Modus nur aktivieren, indem Sie mittels einer Mensch/Maschine-Schnittstellen-Bedientafel einen einzigen Modbus-Register-Schreibbefehl zum Senden des Passwortwertes an das Modbus-Register 45120 ausführen.

Wenn der Passwort-Test-Modus aktiviert ist, werden die Prozessabbild-Ausgangsdaten der STB-Insel entweder durch die Mensch/Maschine-Schnittstellen-Bedientafel oder durch die Konfigurationssoftware gesteuert. Der Feldbus-Master steuert diese Ausgänge in diesem Fall nicht mehr.

Nach dem Aktivieren kann der Passwort-Test-Modus folgendermaßen deaktiviert werden:

- Aus- und Wiedereinschalten der Stromversorgung des NIM
- Auswählen der Option **Reset** im Menü **Online**
- Durchführen einer automatischen Konfiguration

- Herunterladen einer neuen Inselkonfiguration auf das NIM (oder Einsetzen einer SIM-Karte mit einer neuen Inselkonfiguration in das NIM und Aus- und Wiedereinschalten der Stromversorgung des NIM)
- Ausführen eines einzigen Modbus-Register-Schreibbefehls mittels einer HMI zum Senden des Passworts an das Modbus-Register 45121 (nur STB NIC 2212 und STB NIP 2311 NIM)

HINWEIS: Der Passwort-Test-Modus darf nur mittels des Konfigurations-Ports des NIM aktiviert werden. Alle Versuche, den Passwort-Test-Modus mit dem Feldbus zu aktivieren (über die NIM-Modelle STB NMP 2212 oder STB NIP 2212) sind fehlgeschlagen.

Laufzeit-Parameter

Einleitung

Für STB-Module stellt die Advantys Configuration Software die Funktion "RTP" (Laufzeitparameter) bereit. Sie ermöglichen das Überwachen und Bearbeiten ausgewählter E/A-Parameter und Inselbus-Statusregister des NIM, während die Insel aktiv ist. Diese Funktion ist nur an Standard-NIMs ab der Firmware-Version 2.0 verfügbar.

Die RTP-Funktion muss mittels der Advantys Configuration Software konfiguriert werden, bevor sie verwendet werden kann. Die RTP-Funktion ist nicht standardmäßig konfiguriert. Konfigurieren Sie die RTP-Funktion, indem Sie die Option **Laufzeitparameter konfigurieren** auf der Registerkarte **Optionen** im Modul-Editor des NIMs auswählen. Hierdurch werden die erforderlichen Register im Datenprozessabbild des NIM zugewiesen, die diese Funktion unterstützen.

Anforderungs- und Antwortblocks

Verwenden Sie die RTP-Funktion, nachdem diese konfiguriert ist, indem Sie in bis zu fünf reservierte Wörter im Ausgangsdaten-Prozessabbild des NIM (RTP-Requestblock) schreiben und indem Sie den Wert von vier reservierten Wörtern im Eingangsdaten-Prozessabbild des NIM (RTP-Antwortblock) lesen. Die Advantys Configuration Software zeigt beide Blöcke der reservierten RTP-Wörter im Dialogfeld **E/A-Zuordnung** der Insel sowohl auf der Registerkarte **Modbus-E/A-Abbild** als auch (für NIMs mit einem separaten Feldbus-E/A-Abbild) auf der Registerkarte **Feldbus-E/A-Abbild** an. Auf jeder Registerkarte werden die Blöcke der reservierten RTP-Wörter nach dem Block der E/A-Prozessdaten und vor dem Block der HMI-Daten (falls vorhanden) angezeigt.

HINWEIS: Die Modbus-Adresswerte der RTP-Request- und -Antwortblöcke sind in allen Standard-Buskopplern identisch. Die Feldbus-Adresswerte der RTP-Request- und -Antwortblöcke hängen vom Netzwerktyp ab. Verwenden Sie die Registerkarte **Feldbus-E/A-Abbild** des Dialogfelds **E/A-Zuordnung**, um die Position der RTP-Register zu ermitteln. Verwenden Sie für Modbus Plus- und Ethernet-Netzwerke die Modbus-Registernummern.

Ausnahmen

Jegliche Parameter, die Sie mittels der RTP-Funktion ändern, behalten ihren geänderten Wert nicht bei, wenn eine der folgenden Situationen eintritt:

- Die Stromversorgung des NIM wird aus- und wieder eingeschaltet.
- Ein **Reset**-Befehl wird mittels der Advantys Configuration Software an das NIM gesendet.
- Der Befehl **Auf der SIM-Karte speichern** wird mittels der Advantys Configuration Software ausgeführt.

- Das Modul, dessen Parameter geändert worden sind, wird bei laufendem Betrieb ausgetauscht.
Wenn ein Modul bei laufendem Betrieb ausgetauscht wird (wird durch das HOT_SWAP-Anzeigebit angezeigt), können Sie die RTP-Funktion verwenden, um zu ermitteln, welches Modul ausgetauscht wurde, und um die vorherigen Werte der Parameter wiederherzustellen.

Test-Modus

Wenn sich das NIM im Test-Modus befindet, kann das Ausgangsdaten-Prozessabbild des NIM (einschließlich des RTP-Requestblocks) entweder durch die Advantys Configuration Software oder durch eine Mensch/Maschine-Schnittstelle gesteuert werden (abhängig davon, welcher Test-Modus konfiguriert ist). Es können Modbus-Standardbefehle verwendet werden, um auf die RTP-Wörter zuzugreifen. Wenn sich das NIM im Test-Modus befindet, kann der Feldbus-Master nicht in den RTP-Requestblock im Ausgangsdaten-Prozessabbild des NIM schreiben.

Definitionen für RTP-Requestblockwörter

Die folgende Tabelle führt die Wörter des RTP-Request-Blocks auf:

Modbus-Adresse	Höherwertiges Byte	Niederwertiges Byte	Datentyp	Attribut
45130	Unterindex	Umschalten + Länge	nicht vorzeichenbehaftet 16	RW
45131	Index (höherwertiges Datenbyte)	Index (niederwertiges Datenbyte)	nicht vorzeichenbehaftet 16	RW
45132	Datenbyte 2	Datenbyte 1 (LSB)	nicht vorzeichenbehaftet 16	RW
45133	Datenbyte 4 (MSB)	Datenbyte 3	nicht vorzeichenbehaftet 16	RW
45134	Umschalten + Befehl	Knoten-ID	nicht vorzeichenbehaftet 16	RW
HINWEIS: Der RTP-Requestblock wird auch im herstellerspezifischen Bereich des CANopen-Feldbusses als ein Objekt mit dem speziellen Index 0x4101 und Unterindex 1 bis 5 (Datentyp = nicht vorzeichenbehaftet 16, Attribut = lesend/schreibend) dargestellt.				

Das NIM führt eine Bereichsprüfung an den oben aufgeführten Bytes wie folgt durch:

- Index (höherwertiges/niederwertiges Byte): 0x2000 bis 0xFFFF für Schreiben; 0x1000 bis 0xFFFF für Lesen
- Umschalten + Länge: Länge = 1 bis 4 Bytes; das höchstwertige Bit enthält das Umschalt-Bit
- Umschalten + Befehl: Befehl = 1 bis 0x0A (siehe Tabelle *Gültige Befehle* unten); das höchstwertige Bit enthält das Umschalt-Bit
- Knoten-ID: 1 bis 32 und 127 (das NIM selbst)

Die Bytes Umschalten+Befehl und Umschalten+Länge befinden sich den beiden Enden des RTP-Request-Registerblocks. Das NIM verarbeitet den RTP-Request, wenn die jeweiligen Umschaltbits dieser beiden Bytes auf den gleichen Wert gesetzt sind. Das NIM verarbeitet einen gleichen RTP-Request nur dann erneut, wenn die beiden Werte auf einen neuen identischen Wert geändert wurden. Wir empfehlen, dass Sie neue übereinstimmende Umschaltbytes (Umschalten+Befehl und Umschalten+Länge) nur konfigurieren, wenn Sie zwischen den beiden Umschaltbytes einen RTP-Request setzen.

WARNUNG

UNBEABSICHTIGTER BETRIEB VON GERÄTEN

Schreiben Sie alle Bytes in den RTP-Request bevor Sie Umschalten+Befehl und Umschalten+Länge auf den gleichen Wert setzen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Körperverletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Definitionen für RTP-Response-Blockwörter

Die folgende Liste zeigt Wörter des RTP-Response-Blocks:

Modbus-Adresse	Höherwertiges Byte	Niederwertiges Byte	Datentyp	Attribut
45303	Status (das höherwertige Bit wird verwendet, um anzugeben, ob der RTP-Dienst aktiviert ist: MSB = 1 bedeutet aktiviert)	Umschalten + Befehlsecho:	nicht vorzeichenbehaftet 16	nur lesend
45304	Datenbyte 2	Datenbyte 1 (LSB)	nicht vorzeichenbehaftet 16	nur lesend
45305	Datenbyte 4 (MSB)	Datenbyte 3	nicht vorzeichenbehaftet 16	nur lesend

Modbus-Adresse	Höherwertiges Byte	Niederwertiges Byte	Datentyp	Attribut
45306	-	Umschalten + Befehlsecho:	nicht vorzeichenbehaftet 16	nur lesend
HINWEIS: Der RTP-Antwortblock wird auch im herstellerspezifischen Bereich des CANopen-Feldbusses als ein Objekt mit dem speziellen Index 0x4100 und Unterindex 1 bis 4 (Datentyp = nicht vorzeichenbehaftet 16, Attribut = nur lesend) dargestellt.				

Die Bytes `Umschalten + Befehlsecho` befinden sich am Ende des Registerbereichs, um es Ihnen zu ermöglichen, die Konsistenz der zwischen diesen Bytes befindlichen Daten zu überprüfen (wenn die RTP-Antwortblockworte nicht in einem einzigen Zyklus aktualisiert werden). Das NIM aktualisiert das Statusbyte und die vier Datenbytes (falls zutreffend) vor der Aktualisierung der Bytes `Umschalten + Befehlsecho` in den Modbus-Registern 45303 und 45306, um den Wert des Bytes `Umschalten + Befehl` des entsprechenden RTP-Requests auszugleichen. Sie müssen zuerst sicherstellen, dass beide Bytes `Umschalten + Befehl` mit dem Byte `Umschalten + Befehl` im RTP-Requestblock übereinstimmen, bevor Sie die Daten im RTP-Antwortblock verwenden.

Gültige RTP-Befehle

Die folgende Liste zeigt gültige Befehle (CMDs):

Befehl (CMD)	Code (mit Ausnahme des MSB)	Gültige Knoten-IDs	Zulässiger Status des adressierten Knotens	Datenbytes
RTP aktivieren (nur nachdem RTP mittels der Advantys Configuration Software konfiguriert wurde)	0x08	127	N/A	-
RTP deaktivieren	0x09	127	N/A	-
Hot-Swap-Bit zurücksetzen	0x0A	1-32	N/A	-

Befehl (CMD)	Code (mit Ausnahme des MSB)	Gültige Knoten-IDs	Zulässiger Status des adressierten Knotens	Datenbytes
Parameter lesen	0x01	1-32, 127	Anlauf In Betrieb	Datenbytes in Antwort, Länge muss angegeben werden
Parameter schreiben	0x02	1-32	in Betrieb	Datenbytes im Request, Länge muss angegeben werden

Das höchstwertige Bit des Bytes `Umschalten + Befehl` eines RTP-Requestblocks ist das Umschaltbit. Ein neuer Befehl wird erkannt, wenn sich der Wert dieses Bits ändert und mit dem Wert des Umschaltbits im Byte `Umschalten + Länge` übereinstimmt.

Ein neuer RTP-Request wird nur verarbeitet, wenn der vorherige RTP-Request beendet ist. Sich überlappende RTP-Requests sind unzulässig. Ein neuer RTP-Request, der vor der Beendigung eines vorhergehenden Requests gemacht wird, wird ignoriert.

Um zu ermitteln, wann ein RTP-Befehl verarbeitet wurde und seine Antwort vollständig ist, überprüfen Sie die Werte des Bytes `Umschalten + Befehl` im RTP-Antwortblock. Überprüfen Sie weiterhin beide Bytes `Umschalten + Befehl` im RTP-Antwortblock, bis sie mit dem Byte `Umschalten + Befehl` des RTP-Requestblocks übereinstimmen. Sobald sie übereinstimmen, ist der Inhalt des RTP-Antwortblock gültig.

Gültige RTP-Statusmeldungen

Die folgende Liste zeigt gültige Statusmeldungen:

Statusbyte	Code	Bemerkung
Erfolg	0x00 oder 0x80	0x00 für einen erfolgreichen Abschluss des Befehls "RTP deaktivieren"
Befehl aufgrund deaktivierter RTP-Funktion nicht verarbeitet	0x01	-
Ungültiger Befehl	0x82	-
Ungültige Datenlänge	0x83	-
Ungültige Knoten-ID	0x84	-

Statusbyte	Code	Bemerkung
Ungültiger Knotenstatus	0x85	Zugriff verweigert, weil ein Knoten fehlt oder nicht gestartet ist
Ungültiger Index	0x86	-
RTP-Antwort hat mehr als 4 Bytes	0x87	-
Keine Kommunikation auf dem Inselbus möglich	0x88	-
Ungültiger Schreibvorgang in Knoten 127	0x89	-
SDO abgebrochen	0x90	Wenn ein SDO-Protokollfehler erkannt wird, enthalten die Datenbytes in der Antwort den SDO-Abbruchcode entsprechend DS301.
Allgemeine Ausnahmeantwort	0xFF	Dies ist ein Statusereignis eines anderen Typs als die oben angegebenen.

Das höchstwertige Bit des Statusbytes im RTP-Antwortblock gibt an, ob RTP aktiviert (1) oder deaktiviert (0) ist.

Virtueller Platzhalter

Zusammenfassung

Mit der Funktion "Virtueller Platzhalter" können Sie eine Standard-Inland-Konfiguration und nicht gefüllte Variationen dieser Konfiguration erstellen, die dasselbe Feldbus-Prozessabbild gemeinsam nutzen, wodurch Sie ein konsistentes SPS- oder Feldbus-Masterprogramm für verschiedene Island-Konfigurationen aufrecht erhalten können. Die nicht gefüllten Islands werden physikalisch errichtet, indem nur die Module verwendet werden, die nicht als *abwesend* gekennzeichnet sind, wodurch Kosten und Raum gespart wird.

Als Teil einer benutzerdefinierten Advantys STB Island-Konfiguration können Sie den Status *Virtueller Platzhalter* für jedes STB E/A- oder vollkompatible Modul setzen, dessen Knotenadresse während der automatischen Adressierung durch das NIM zugewiesen wird.

Nachdem einem Modul der Status "Virtueller Platzhalter" zugewiesen worden ist, können Sie es physikalisch aus seinem Advantys STB Island-Grundträger entfernen und gleichzeitig das Prozessabbild des Islands aufrechterhalten. Alle Module, die physikalisch in der Advantys STB Island-Konfiguration verbleiben, behalten ihre vorherige Knotenadresse bei. Hierdurch können Sie das Design Ihres Islands physikalisch verändern, ohne Ihr SPS-Programm zu bearbeiten.


HINWEIS: Zum Setzen des Status "Virtueller Platzhalter" ist die Advantys Configuration Software erforderlich.

Setzen des Status "Virtueller Platzhalter"


Gehen Sie folgendermaßen zum Setzen des Status "Virtueller Platzhalter" vor:

Schritt	Aktion
1	Öffnen Sie das Eigenschaftsfenster des STB E/A- oder vollkompatiblen Moduls.
2	Wählen Sie auf der Registerkarte "Optionen" die Option Nicht vorhanden aus.
3	Klicken Sie auf OK , um Ihre Einstellungen zu speichern. Die Advantys STB Configuration Software markiert das virtuelle Platzhaltermodul mit einem roten "X" (wie nachfolgend abgebildet).

Die folgende als Beispiel dienende Island-Konfiguration enthält ein NIM, ein PDM, 2 digitale Eingangsmodule, 2 digitale Ausgangsmodule, ein digitales Relaisausgangsmodule, ein analoges Eingangsmodule und ein analoges Ausgangsmodule:




Nachdem Sie dem digitalen Relaisausgangsmodul DRC 3210 den Status "Virtueller Platzhalter" zugewiesen haben (durch Auswahl von **Nicht vorhanden** auf seiner Registerkarte "Optionen"), markiert die Advantys STB-Konfigurationssoftware das virtuelle Platzhaltermodul wie nachfolgend gezeigt mit einem roten "X".



Wenn Sie beispielsweise physikalisch die oben beschriebene Konfiguration errichten, so würden Sie das Island ohne das Modul DRC-3210 und dessen Grundträger errichten.

HINWEIS: Jeder Reflexausgang, der für die Verwendung eines virtuellen Platzhaltermoduls als Eingang konfiguriert ist, wird folglich im Fehlermodus sein.

Glossar



0-9

100Base-T

Eine Anpassung des IEEE 802.3u-Standards (Ethernet). Der 100Base-T-Standard verwendet eine Verdrahtung mittels verdrehter Leitungspaare mit einer maximalen Segmentlänge von 100 m (328 ft). Sie wird mit einem RJ-45-Steckverbinder abgeschlossen. Ein 100Base-T-Netzwerk ist ein Basisbandnetzwerk, das Daten mit einer maximalen Geschwindigkeit von 100 MBit/s übertragen kann. 100Base-T wird auch als „Fast Ethernet“ bezeichnet, weil es zehnmal schneller ist als 10Base-T.

10Base-T

Eine Anpassung des IEEE 802.3-Standards (Ethernet). Der 10Base-T-Standard verwendet eine Verdrahtung mittels verdrehter Leitungspaare mit einer maximalen Segmentlänge von 100 m (328 ft). Sie wird mit einem RJ-45-Steckverbinder abgeschlossen. Ein 10Base-T-Netzwerk ist ein Basisbandnetzwerk, das Daten mit einer maximalen Geschwindigkeit von 10 MBit/s übertragen kann.

802.3 Frame

Ein im IEEE 802.3-Standard (Ethernet) festgelegtes Frame-Format, bei dem die Länge des Datenpakets im Header angegeben wird.

A

Agent

1. SNMP – die SNMP-Anwendung, die auf einem Netzwerkgerät ausgeführt wird.
2. Fipio – ein Slave-Gerät in einem Netzwerk.

Analoger Ausgang

Ein Modul zur Umsetzung eines digitalen Wertes vom Prozessor in ein proportionales analoges DC-Signal, das dann ausgegeben wird. Üblicherweise handelt es sich um direkte Analogausgänge. Das bedeutet, dass ein Wert in der Datentabelle den Wert des Analogsignals direkt steuert.

Analoger Eingang

Ein Modul zur Umsetzung analoger DC-Eingangssignale in digitale Werte, die dann vom Prozessor verarbeitet werden können. Üblicherweise handelt es sich um direkte Analogeingänge. Das bedeutet, dass der Wert in der Datentabelle den Wert des Analogsignals direkt wiedergibt.

Anwendungsobjekt

In CAN-basierenden Netzwerken geben Anwendungsobjekte eine gerätespezifische Funktion wie etwa den Status von Ein- oder Ausgangsdaten an.

ARP

Das ARP (Address Resolution Protocol, Adressauflösungsprotokoll) ist das Protokoll der IP-Netzwerkschicht, das eine IP-Adresse mithilfe des ARP einer MAC-Adresse (Hardwareadresse) zuordnet.

Asymmetrische Eingänge

Eine analoge Eingangsschaltung, bei der ein Draht von jeder Signalquelle mit der Datenerfassungsschnittstelle verbunden und die Differenz zwischen dem Signal und der Masse gemessen wird. Damit diese Schaltungstechnik angewendet werden kann, sind zwei Bedingungen zu erfüllen: die Signalquelle muss geerdet sein und die Signalmasse sowie die Masse der Datenerfassungsschnittstelle (die PDM-Leitung) müssen auf dem Potential liegen.

Ausgangs-Ansprechzeit

Die Zeit, die ein Ausgangsmodul benötigt, um ein Ausgangssignal vom Inselbus zu erfassen und es an seinen Feldaktor zu senden.

Ausgangsfiltrung

Die Zeit, die ein Ausgangskanal benötigt, um Statusänderungsinformationen an einen Aktor zu senden, nachdem das Ausgangsmodul aktualisierte Daten vom NIM erhalten hat.

Ausgangspolarität

Die Polarität eines Ausgangskanals bestimmt, wann das Ausgangsmodul seinen Feldaktor ein- und ausschaltet. Wenn die Polarität *normal* ist, schaltet das Ausgangskanal seinen Aktor ein, sobald die Master-Steuerung ihm eine 1 sendet. Ist die Polarität *umgekehrt*, schaltet das Ausgangskanal seinen Aktor ein, wenn die Master-Steuerung ihm eine 0 sendet.

Auto-Konfiguration

Die Fähigkeit von Inselmodulen, mit vordefinierten Standardparametern betrieben werden zu können. Eine Konfiguration des Inselbusses, die vollständig auf der aktuellen Zusammenstellung von E/A-Modulen basiert.

AutoBaud

Die automatische Zuweisung und Ermittlung einer gemeinsamen Baudrate sowie die Fähigkeit eines Gerätes in einem Netzwerk, diese Rate zu übernehmen.

Automatische Adressierung

Die Zuweisung von Adressen zu allen E/A-Modulen und vollkompatiblen Geräten auf dem Inselbus.

B**Basis-E/A**

Kostengünstige Advantys STB-Ein-/Ausgangsmodule, die einen festen Betriebsparametersatz verwenden. Ein Basis-E/A-Modul kann nicht mit der Advantys Configuration Software neu konfiguriert und nicht in Reflex Actions verwendet werden.

Basis-Netzwerkschnittstelle

Ein kostengünstiges Advantys STB-NIM, das bis zu 12 Advantys STB-E/A-Module unterstützt. Ein Basis-NIM unterstützt weder die Advantys Configuration Software, noch Reflex Actions oder die Verwendung eines Bedientableaus.

Basis-Spannungsverteilungsmodul

Ein kostengünstiges Advantys STB-PDM, das die Sensor- und Aktorstromversorgung über einen einzigen Feldstromversorgungsbus auf der Insel verteilt. Der Bus stellt einen Gesamtstrom von maximal 4 A bereit. Ein Basis-PDM benötigt eine 5-A-Sicherung für den Schutz der E/A.

BootP

BootP (Bootstrap-Protokoll) ist ein UDP/IP-Protokoll, mit dem ein Internet-Knoten seine IP-Parameter auf Grundlage seiner MAC-Adresse erhalten kann.

BOS

BOS steht für Beginning of Segment (Segmentanfang). Wenn mehr als ein Segment von E/A-Modulen auf einer Insel verwendet wird, wird ein STB XBE 1200 oder ein STB XBE 1300 BOS-Modul an der ersten Position in jedem Erweiterungssegment installiert. Seine Funktion besteht darin, die Inselbus-Kommunikation zu den Modulen im Erweiterungssegment zu übertragen und die Logikstromversorgung für diese Module zu generieren. Die Auswahl des BOS-Moduls hängt von den Modultypen ab, die darauf folgen sollen.

Bus Arbitrator

Ein Master in einem Fipio-Netzwerk.

C

CAN

Das CAN-Protokoll (CAN = Controller Area Network) (ISO 11898) für serielle Busnetzwerke dient der Vernetzung von intelligenten Geräten (von verschiedenen Herstellern) in intelligenten Systemen für Echtzeit-Industrieanwendungen. Durch die Implementierung von Broadcast Messaging und hoch entwickelten Diagnosemechanismen stellen CAN-Multi-Master-Systeme eine hohe Datenintegrität sicher. Das ursprünglich zur Nutzung in Kraftfahrzeugen konzipierte CAN wird jetzt in einer Vielzahl von Steuerungsumgebungen der industriellen Automatisierung eingesetzt.

CANopen-Protokoll

Ein auf dem internen Kommunikationsbus verwendetes offenes Industriestandardprotokoll. Mit diesem Protokoll kann jedes beliebige erweiterte CANopen-Gerät an den Inselbus angeschlossen werden.

CI

Diese Abkürzung bedeutet Command Interface (Befehlsschnittstelle).

CiA

CiA (CAN in Automation) ist eine nicht gewinnorientierte Gruppe von Herstellern und Anwendern, die sich der Entwicklung und der Unterstützung von höherschichtigen, CAN-basierenden Protokollen widmet.

CIP

Common Industrial Protocol. Netzwerke, bei denen CIP in die Anwendungsschicht integriert ist, können nahtlos mit anderen CIP-basierten Netzwerken kommunizieren. Die Implementierung von CIP in der Anwendungsschicht eines Ethernet-TCP/IP-Netzwerks erzeugt beispielsweise eine EtherNet/IP-Umgebung. In ähnlicher Weise erzeugt CIP in der Anwendungsschicht eines CAN-Netzwerks eine DeviceNet-Umgebung. Geräte in einem EtherNet/IP-Netzwerk können deshalb mit Geräten in einem DeviceNet-Netzwerk über CIP-Bridges oder -Router kommunizieren.

COB

Ein Kommunikationsobjekt (COB, Communication Objekt) ist eine Übertragungseinheit (eine Meldung) in einem CAN-basierenden Netzwerk. Kommunikationsobjekte geben eine bestimmte Funktion in einem Gerät an. Sie werden im CANopen-Kommunikationsprofil spezifiziert.

CRC

Cyclic Redundancy Check (Zyklische Redundanzprüfung). Meldungen, die mit diesem Mechanismus zur Fehlerüberprüfung ausgestattet sind, weisen ein CRC-Feld auf, das vom Sender je nach Inhalt der Meldung berechnet wird. Empfänger, wie z. B. Netzknoten, berechnen diese Feld erneut. Stimmen die beiden Codes nicht überein, bedeutet dies einen Unterschied zwischen der übertragenen Meldung und der empfangenen Meldung.

CSMA/CS

CSMA/CD. CSMA/CS ist ein MAC-Protokoll, das von Netzwerken zum Verwalten von Übertragungen verwendet wird. Das Fehlen eines Trägers (Übertragungssignal) bedeutet, dass sich ein Netzwerkkanal im Ruhezustand befindet. Mehrere Knoten versuchen unter Umständen gleichzeitig, auf dem Kanal zu übertragen, was zu einer Kollision der Signale führt. Jeder Knoten erkennt die Kollision und beendet sofort die Übertragung. Von jedem Knoten werden in zufälligen Intervallen erneut Nachrichten übertragen, bis die Frames erfolgreich übertragen wurden.

D

DDXML

Device Description eXtensible Markup Language, XML für Gerätebeschreibungen

DeviceNet-Protokoll

DeviceNet ist ein einfaches verbindungs-basiertes Netzwerk, das auf CAN beruht, einem seriellen Bussystem ohne definierte Anwendungsschicht. DeviceNet definiert deshalb eine Schicht für die industrielle Anwendung von CAN.

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol. Ein TCP/IP-Protokoll, das es einem Server ermöglicht, einem Netzwerkknoten auf der Grundlage eines Gerätenamens (Hostnamens) eine IP-Adresse zuzuweisen.

Differentieller Eingang

Eine Eingangsschaltung, bei der von jeder Signalquelle zwei Leiter (+ und -) zur Datenerfassungsschnittstelle geführt werden. Die Spannung zwischen dem Eingang und Masse der Schnittstelle wird mittels zweier hochohmiger Verstärker gemessen, und die Ausgangssignale der beiden Verstärker werden von einem dritten Verstärker subtrahiert, um den Unterschied zwischen den Plus- (+) und Minus- (-) Eingängen zu ermitteln. Auf diese Weise werden die auf beiden Leitern auftretenden Störspannungen unterdrückt. Die differentielle Übertragung löst die bei massebezogenen Signalen auftretenden Probleme mit Potentialdifferenzen und verringert Störungen zwischen den Kanälen.

Digitale E/A

Ein Ein- oder Ausgang mit einem eigenen Anschluss und Schaltkreis am Modul, der direkt einem Datentabellenbit oder -wort entspricht, in dem der Wert des Signals am E/A-Schaltkreis gespeichert ist. Er ermöglicht der Steuerungslogik einzelnen Zugriff auf die E/A-Werte.

DIN

Deutsches Institut für Normung. Eine deutsche Organisation, die inzwischen weltweit anerkannte Konstruktions- und Maßnormen festlegt.

Drivecom-Profil

Das Drivecom-Profil ist Teil von CiA DSP 402 (Profil), das das Verhalten von Antrieben und Bewegungssteuerungen in CANopen-Netzwerken festlegt.

E

E/A-Abtastung

Die von den COMS durchgeführte kontinuierliche Abtastung der Advantys STB E/A-Module zur Erfassung von Datenbits, Status- und Diagnoseinformationen.

E/A-Einheit

Eine Montagevorrichtung, das der Aufnahme eines Advantys STB-E/A-Moduls dient, das auf diese Weise an eine DIN-Schiene gehängt und an den Inselbus angeschlossen wird. Diese Vorrichtung stellt den Anschlusspunkt zur Verfügung, an dem das Modul entweder 24 VDC oder 115/230 VAC vom PDM-gepeisten Eingangs- oder Ausgangs-Leistungsbus aufnimmt.

E/A-Modul

In einem programmierbaren Steuerungssystem bildet ein E/A-Modul die direkte Schnittstelle zu den Sensoren und Aktoren der Maschine/des Prozesses. Dieses Modul ist die Komponente, die in einem E/A-Grundträger montiert wird und sorgt für die elektrische Verbindung zwischen der Steuerung und den Feldgeräten. Die normale E/A-Modulfunktionalität wird für eine Reihe verschiedener Signalpegel und Funktionsumfänge angeboten.

Economy-Segment

Ein spezieller STB E/A-Segmenttyp, der erstellt wird, wenn ein STB NCO 1113 Economy CANopen NIM an der ersten Position verwendet wird. Bei dieser Implementierung fungiert das NIM als ein einfaches Gateway zwischen den E/A-Modulen im Segment und einem CANopen-Master. Jedes E/A-Modul in einem Economy-Segment verhält sich wie ein unabhängiger Knoten im CANopen-Netzwerk. Ein Economy-Segment kann nicht um andere STB-E/A-Segmente, vollkompatible Module oder erweiterte CANopen-Geräte erweitert werden.

EDS

Electronic Data Sheet (Elektronisches Datenblatt). Bei einem EDS handelt es sich um eine standardisierte ASCII-Datei, die Informationen über die Kommunikationsfunktionen eines Netzwerkgeräts und den Inhalt des entsprechenden Objektverzeichnisses beinhaltet. Das EDS enthält außerdem die Definition der gerätespezifischen und herstellerepezifischen Objekte.

eff

root mean square (quadratischer Mittelwert). Der Effektivwert eines Wechselstroms, der dem Gleichstromwert entspricht, der dieselbe Heizwirkung produziert. Die Berechnung des Effektivwerts erfolgt durch die Bildung der Quadratwurzel vom Durchschnittswert der Quadrate der Momentanamplitude für einen vollständigen Zyklus. Für eine sinusförmige Spannung beträgt der Effektivwert das 0,707-fache des Spitzenwertes.

EIA

Electronic Industries Association. Eine Organisation, die elektrische/elektronische und Datenkommunikationsstandards entwickelt.

Eingangsansprechzeit

Die Zeit, die ein Eingangskanal benötigt, um ein Signal vom Feldsensor zu empfangen und es an den Inselbus zu übertragen.

Eingangsfiltrung

Die Zeitspanne, während der ein Sensor sein Signal im EIN- oder AUS-Zustand halten muss, damit das Eingangsmodul die Statusänderung erkennt.

Eingangspolarität

Die Polarität eines Eingangskanals bestimmt, wann das Eingangsmodul eine 1 und wann es eine 0 an die Master-Steuerung sendet. Wenn die Polarität *normal* ist, sendet der Eingangskanal beim Einschalten seines Feldsensors eine 1 an die Steuerung. Wenn die Polarität *umgekehrt* ist, sendet der Eingangskanal beim Einschalten seines Feldsensors eine 0 an die Steuerung.

EMI

Elektromagnetische Störungen. Elektromagnetische Störungen (EMI = Electromagnetic Interference) können zu Unterbrechungen, zu Fehlern oder zu Störungen der Funktion von elektronischen Geräten führen. Diese Störungen treten auf, wenn eine Quelle ein Signal elektronisch übermittelt, das sich mit anderen Geräten überlagert.

EMV

Elektromagnetische Verträglichkeit. Geräte, die den EMV-Anforderungen entsprechen, können innerhalb der erwarteten elektromagnetischen Grenzwerte eines Systems ohne Unterbrechung betrieben werden.

Endwert

Der Maximalpegel in einem bestimmten Bereich, z. B. in einem analogen Eingangsschaltkreis liegt der maximal zulässige Spannungs- oder Strompegel bei Vollausschlag, wenn jede weitere Erhöhung über diesen Pegel hinaus eine Überschreitung bedeutet.

EOS

Diese Abkürzung steht für End of Segment (Segmentende). Bei Verwendung von mehr als einem Segment von E/A-Modulen auf einer Insel wird ein STB XBE 1000 oder ein STB XBE 1100 EOS-Modul an der letzten Position jedes Segments installiert, dem eine Erweiterung folgt. Das EOS-Modul erweitert die Inselbus-Kommunikation auf das nächste Segment. Die Auswahl des EOS-Moduls hängt von den Modultypen ab, die darauf folgen sollen.

Erzeuger/Verbraucher-Modell

In Netzwerken, die dem Erzeuger/Verbraucher-Modell folgen, werden Datenpakete anhand ihres Dateninhalts anstatt ihrer physischen Knotenadresse identifiziert. Alle Knoten *horchen* im Netzwerk und verbrauchen die Datenpakete, die die entsprechenden Bezeichner aufweisen.

Ethernet

Eine LAN- und Signalisierungsspezifikation zur Vernetzung von Geräten innerhalb eines begrenzten Bereichs (z. B. in einem Gebäude) zu vernetzen. Ethernet nutzt eine Bus- oder Sterntopologie zur Vernetzung verschiedener Knoten in einem Netzwerk.

Ethernet II

Ein Frame-Format, bei dem der Pakettyp im Header angegeben wird. Ethernet II ist das Standard-Frame-Format für die NIM-Kommunikation.

EtherNet/IP

EtherNet/IP (das Ethernet Industrial Protocol) ist speziell konzipiert für Werksanwendungen, bei denen die Notwendigkeit zur Steuerung, Konfiguration und Überwachung von Ereignissen innerhalb eines industriellen Systems besteht. Das von der ODVA spezifizierte Protokoll führt CIP (das Common Industrial Protocol) auf standardmäßigen Internetprotokollen wie etwa TCP/IP und UDP aus. Es ist ein offenes lokales Kommunikationsnetzwerk, durch das alle Ebenen der Fertigungstätigkeiten von der Verwaltung bis hin zu den Sensoren und Aktoren an den Produktionseinrichtungen verbunden werden können.

F

Fallback-Wert

Der Wert, den ein Gerät während eines Fallbacks annimmt. Normalerweise ist der Fallback-Wert entweder konfigurierbar oder der zuletzt für das Gerät gespeicherte Wert.

Fallback-Zustand

Ein bekannter Status, in den ein Advantys STB E/A-Modul im Falle einer Kommunikationsunterbrechung zurückkehren kann.

FED_P

Fipio extended device profile (Fipio-erweitertes Geräteprofil). Der Standard-Geräteprofiltyp in einem Fipio-Netzwerk für Agenten, deren Datenlänge mehr als acht Wörter und nicht mehr als 32 Wörter beträgt.

Fipio

Fieldbus Interface Protocol (FIP). Ein dem FIP/World FIP-Standard entsprechender offener Feldbusstandard bzw. Feldbusprotokoll. Fipio stellt einfache Dienste für Konfiguration, Parametrierung, Datenaustausch und Diagnose zur Verfügung.

Flash-Speicher

Der Flash-Speicher ist ein nichtflüchtiger, überschreibbarer Speicher. Er wird in einem speziellen EEPROM gespeichert, der gelöscht und neu programmiert werden kann.

FRD_P

Fipio reduced device profile (Fipio-reduziertes Geräteprofil). Der Standard-Geräteprofiltyp in einem Fipio-Netzwerk für Agenten, deren Datenlänge nicht mehr als zwei Wörter beträgt.

FSD_P

Fipio-Standardgeräteprofil. Der Standard-Geräteprofiltyp in einem Fipio-Netzwerk für Agenten, deren Datenlänge mehr als zwei Wörter und höchstens acht Wörter beträgt.

Funktionsbaustein

Ein Funktionsbaustein führt eine spezifische Automatisierungsfunktion wie beispielsweise die Geschwindigkeitssteuerung durch. Er umfasst Konfigurationsdaten und eine Reihe von Betriebsparametern.

Funktionscode

Ein Funktionscode ist ein Befehlssatz, der ein oder mehrere Slave-Geräte an einer oder mehreren bestimmten Adressen anweist, einen bestimmten Aktionstyp auszuführen, z. B. eine Reihe von Datenregistern zu lesen und deren Inhalte zurückzumelden.

G

Gateway

Ein Programm oder eine Hardware, die Daten zwischen Netzwerken übertragen.

Gerätebezeichnung

Ein vom Benutzer festgelegter, eindeutiger, logischer und persönlicher Bezeichner für ein Ethernet NIM. Die Festlegung eines Funktionsnamens (oder *Gerätenamens*) erfolgt durch:

- die Einstellung des numerischen Drehschalters mit der NIM-Produktkennung (z. B. STBNIP2212_010) kombinieren oder . .
- den **Gerätenamen** in den Webseiten des integrierten Web-Servers des NIMS bearbeiten.

Nach der Konfiguration des NIM mit einem gültigen Funktionsnamen verwendet der DHCP-Server diesen Namen beim Einschalten für die Identifikation der Insel.

Gerätename

Ein vom Benutzer festgelegter, eindeutiger, logischer und persönlicher Bezeichner für ein Ethernet NIM. Ein Geräteiname (oder ein *Funktionsname*) wird erstellt, wenn Sie die Einstellung des numerischen Drehschalters mit der NIM-Produktkennung (z. B. STBNIP2212_010) kombinieren.

Nach der Konfiguration des NIM mit einem gültigen Gerätenamen verwendet der DHCP-Server diesen Namen beim Einschalten zur Identifikation der Insel.

global_ID

global_identifier. Eine 16-Bit-Ganzzahl, die die Position eines Gerätes in einem Netzwerk eindeutig festlegt. Eine global_ID ist eine symbolische Adresse, die von allen anderen Geräten im Netzwerk gleichermaßen erkannt wird.

GSD

Generische Slave-Daten (-Datei). Eine vom Gerätehersteller gelieferte Gerätebeschreibungsddatei, die die Funktionalität eines Geräts in einem Profibus DP-Netzwerk definiert.

H

HMI

Human-Machine Interface (Mensch-Maschine-Schnittstelle). Eine üblicherweise grafische Bedienerschnittstelle für industrielle Geräte.

Hot Swapping (Austausch bei laufendem System)

Austausch einer Komponente durch eine gleiche Komponente, wobei das System in Betrieb bleibt. Nach Installation der Austauschkomponente nimmt diese den Betrieb automatisch auf.

HTTP

Hypertext Transfer Protocol. Das Protokoll, das ein Webserver und ein Client-Browser verwenden, um miteinander zu kommunizieren.

I

IEC

International Electrotechnical Commission. Im Jahr 1884 gegründete Organisation, die sich auf die Weiterentwicklung von Theorie und Praxis der Elektrik, Elektronik, Computertechnik und Informatik konzentriert. EN 61131-2 ist die Spezifikation, die sich mit industriellen Automatisierungsgeräten befasst.

IEC-Eingang vom Typ 1

Digitaleingänge vom Typ 1 unterstützen Sensorsignale von mechanischen Schaltgeräten wie etwa Relaiskontakten oder Tastern, die unter normalen Umgebungsbedingungen betrieben werden.

IEC-Eingang vom Typ 2

Digitaleingänge vom Typ 2 unterstützen Sensorsignale von Halbleiter- oder mechanischen Kontaktschaltgeräten wie etwa Relaiskontakten und Tastern (unter normalen bis rauen Umgebungsbedingungen) und Näherungsschalter mit 2- oder 3-Leiteranschluss.

IEC-Eingang vom Typ 3

Digitaleingänge vom Typ 3 unterstützen Sensorsignale von mechanischen Schaltgeräten wie etwa Relaiskontakten und Druckschaltern (unter normalen bis moderaten Umgebungsbedingungen), dreiadrigen Näherungsschaltern und zweiadrigen Näherungsschaltern, die folgenden Anforderungen entsprechen:

- Spannungsabfall von nicht mehr als 8 V
- minimale Betriebsstrombelastbarkeit von nicht mehr als 2,5 mA
- maximaler Sperrstrom von höchstens 1,5 mA

IEEE

Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. Das internationale Normen- und Konformitätsbewertungsorgan für alle Bereiche der Elektrotechnik einschließlich Elektrik und Elektronik.

Industrielle E/A

Ein kostengünstiges Advantys STB E/A-Modul für typische Hochleistungs-Daueranwendungen. Module dieses Typs sind häufig mit IEC-Standardschwellwerten ausgestattet, die anwenderdefinierbare Parameteroptionen, integrierte Schutzvorrichtungen, eine gute Auflösung und Feldverdrahtungsoptionen bieten. Sie sind für die Nutzung im mittleren bis hohen Temperaturbereich konzipiert.

INTERBUS-Protokoll

Das INTERBUS-Feldbusprotokoll folgt einem Master/Slave-Netzwerkmodell mit einer aktiven Ringtopologie, bei dem alle Geräte einen geschlossenen Übertragungsweg bilden.

IOC-Objekt

Island Operation Control-Objekt (Insel-Betriebssteuerungsobjekt). Ein spezielles Objekt, das im CANopen-Objektverzeichnis angezeigt wird, wenn die Option "Virtueller Platzhalter" in einem CANopen-NIM aktiviert ist. Es handelt sich um ein 16-Bit-Wort, das dem Feldbus-Master einen Mechanismus zum Ausführen von Neukonfigurations- und Start-Requests zur Verfügung stellt.

IOS-Objekt

Island Operation Status Object (Insel-Betriebsstatusobjekt). Ein spezielles Objekt, das im CANopen-Objektverzeichnis angezeigt wird, wenn die Option "Virtueller Platzhalter" in einem CANopen-NIM aktiviert ist. Es handelt sich um ein 16-Bit-Wort, das den Erfolg von Neukonfigurations- und Start-Requests meldet oder Diagnoseinformationen aufzeichnet, wenn ein Request nicht abgeschlossen wird.

IP

Internet Protocol. Der Teil der TCP/IP-Protokollfamilie, der die Internetadresse von Knoten verfolgt, das Routing für die abgehenden Meldungen übernimmt und eingehende Meldungen erkennt.

IP-Schutzart

Eindringschutz gemäß IEC 60529.

IP20-Module sind gegen Eindringen und Kontakt von Objekten größer als 12,5 mm geschützt. Das Modul ist nicht gegen schädliches Eindringen von Wasser geschützt.

IP67-geschützte Module sind vollständig gegen das Eindringen von Staub und gegen Berührung geschützt. Das Eindringen von Wasser in schädlichen Mengen ist bei Eintauchen des Gehäuses in Wasser mit einer Tiefe von bis zu 1 m nicht möglich.

K

Kaskadierbare E/A

Ein E/A-Moduldesign, das eine geringe Anzahl an Kanälen (üblicherweise zwischen zwei und sechs) in einem kleinen Paket kombiniert. Dahinter steckt die Idee, einem Systementwickler zu ermöglichen, genau die richtige Anzahl von E/A-Modulen zu kaufen und diese effizient nach mechatronischen Gesichtspunkten um die Maschine anzuordnen.

Konfiguration

Die Anordnung und Vernetzung von Hardwarekomponenten innerhalb eines Systems sowie die Hardware- und Softwareauswahl, welche die Betriebsmerkmale des Systems bestimmen.

L

LAN

Local Area Network. Ein Datenübertragungsnetzwerk für kurze Distanzen.

Leichte industrielle E/A

Ein kostengünstiges Advantys STB E/A-Modul für weniger anspruchsvolle Betriebsumgebungen (z. B. diskontinuierliche Anwendungen oder Anwendungen mit niedrigem Arbeitszyklus). Module dieses Typs werden in Niedertemperaturbereichen mit relativ geringen Anforderungen bezüglich Eignung, Genehmigungen und integrierten Schutzeinrichtungen betrieben. Sie verfügen üblicherweise über begrenzte oder gar keine Möglichkeiten zur benutzerdefinierten Konfiguration.

Linearität

Ein Maß, wie stark eine Kennlinie oder ein Merkmal einer geraden Linie entspricht.

LSB

least significant bit, least significant byte (niederwertigstes Bit, niederwertigstes Byte). Der Teil einer Nummer, Adresse oder eines Feldes, der bei herkömmlicher hexadezimaler oder binärer Schreibweise als äußerster rechter einzelner Wert geschrieben wird.

LZP

run-time parameters (Laufzeitparameter). Die Laufzeitparameter RTP ermöglichen es, ausgewählte E/A-Parameter und Inselbus-Statusregister des NIM zu überwachen und zu ändern, während die Advantys STB-Insel aktiv ist. Die RTP-Funktion verwendet fünf reservierte Ausgangswörter im Prozessabbild des NIM (der RTP-Requestblock), um Requests zu senden, und vier reservierte Eingangswörter im Prozessabbild des NIM (der RTP-Antwortblock) für den Empfang der Antworten. Verfügbar nur in Standard-NIMs mit einer Firmware ab Version 2.0.

M

MAC-Adresse

Media Access Control-Adresse. Eine eindeutige, nur einmal im Netzwerk vorhandene 48-Bit-Zahl, die bei der Herstellung in alle Netzwerkkarten oder Netzwerkgeräte programmiert wird.

Master/Slave-Modell

In einem Netzwerk, das ein Master-/Slave-Modell implementiert, erfolgt die Steuerung immer in der Richtung vom Master zu den Slave-Geräten.

Modbus

Modbus ist ein Protokoll zum Austausch von Nachrichten auf Anwendungsschicht. Modbus ermöglicht eine Client- und Server-Kommunikationen zwischen Geräten, die an verschiedene Bus- oder Netzwerktypen angeschlossen sind. Modbus stellt viele durch Funktionscodes spezifizierte Dienste bereit.

Modulsocket der Größe 1

Ein Montagegerät, das der Aufnahme eines STB-Moduls dient, welches auf diese Weise an eine DIN-Schiene gehängt an den Inselbus angeschlossen wird. Die Breite beträgt 13,9 mm und die Höhe 128,25 mm.

Modulsocket der Größe 2

Ein Montagegerät, das der Aufnahme eines STB-Moduls dient, welches auf diese Weise an eine DIN-Schiene gehängt an den Inselbus angeschlossen wird. Die Breite beträgt 18,4 mm und die Höhe 128,25 mm.

Modulsocket der Größe 3

Ein Montagegerät, das der Aufnahme eines STB-Moduls dient, welches auf diese Weise an eine DIN-Schiene gehängt an den Inselbus angeschlossen wird. Die Breite beträgt 28,1 mm und die Höhe 128,25 mm.

MOV

Metalloxidvaristor. Ein aus zwei Elektroden bestehendes Halbleitergerät mit einem spannungsabhängigen, nichtlinearen Widerstand, der deutlich fällt, wenn die angelegte Spannung erhöht wird. Es wird zur Unterdrückung von transienten Spannungsspitzen verwendet.

MSB

most significant bit, most significant byte (höchstwertiges Bit, höchstwertiges Byte). Der Teil einer Nummer, Adresse oder eines Felds, der bei herkömmlicher hexadezimaler oder binärer Schreibweise als äußerster linker einzelner Wert geschrieben wird.

N**NC**

Normally Closed (Öffner). Ein Kontaktpaar eines Relais, das stromlos geschlossen und bei angezogenem Relais geöffnet ist.

NEMA

National Electrical Manufacturers Association

Netzwerk-Zykluszeit

Die Zeit, die ein Master benötigt, um eine einzige Abfrage aller auf einem Netzwerkgerät konfigurierten E/A-Module durchzuführen. Diese Zeit wird üblicherweise in Mikrosekunden angegeben.

NIM

Netzwerk-Schnittstellenmodul. Dieses Modul ist die Schnittstelle zwischen einem Inselbus und dem Feldbus-Netzwerk, zu dem die Insel gehört. Ein NIM ermöglicht allen E/A auf der Insel, wie ein einziger Knoten auf dem Feldbus behandelt zu werden. Das NIM liefert auch 5 V an logischer Leistung für die Advantys STB E/A-Module, die sich im gleichen Segment wie das NIM befinden.

NMT

Netzwerkmanagement. NMT-Protokolle stellen Dienste für die Netzwerkinitialisierung, die Diagnoseüberwachung sowie die Überwachung des Gerätestatus bereit.

NO-Kontakt

normally open contact (Schließer). Ein Kontaktpaar eines Relais, das stromlos geöffnet und bei angezogenem Relais geschlossen ist.

O

Objektverzeichnis

Teil des CANopen-Gerätemodells, der eine Art Karte der internen Struktur von CANopen-Geräten (gemäß dem CANopen-Profil DS-401) bildet. Bei dem *Objektverzeichnis* eines Geräts handelt es sich um eine Verweistabelle, die die vom Gerät verwendeten Datentypen, Kommunikationsobjekte und Anwendungsobjekte beschreibt. Indem Sie über den CANopen-Feldbus auf das Objektverzeichnis eines bestimmten Gerätes zugreifen, können Sie sein Netzwerkverhalten vorhersagen und eine verteilte Anwendung erstellen.

ODVA

Open DeviceNet Vendors Association. Die ODVA unterstützt die Familie von Netzwerktechnologien, die auf dem Common Industrial Protocol aufbauen (EtherNet/IP, DeviceNet und CompoNet).

Offenes industrielles Kommunikationsnetzwerk

Ein auf offenen Standards (EN 50235, EN50254 und EN50170 u.a.) basierendes, verteiltes Kommunikationsnetzwerk für industrielle Umgebungen, das den Datenaustausch zwischen Geräten verschiedener Hersteller ermöglicht.

P

Parametrieren

Bereitstellen des erforderlichen Werts für ein Geräteattribut zur Laufzeit.

PDM

Power Distribution-Modul (Spannungsverteilungsmodul). Ein Modul, das entweder eine AC- oder DC-Feldversorgungsspannung an eine Reihe von E/A-Modulen unmittelbar rechts von ihm auf dem Inselbus verteilt. Ein PDM stellt die Feldstromversorgung für Eingangsmodule und Ausgangsmodule bereit. Es ist wichtig, dass sich alle unmittelbar rechts des PDM zusammengefassten E/A-Module in derselben Spannungsgruppe befinden, d. h. entweder 24 VDC, 115 VAC oder 230 VAC.

PDO

Process Data Object (Prozessdatenobjekt). In CAN-basierenden Netzwerken werden PDOs als nicht bestätigte Broadcast-Meldungen übertragen oder von einem Erzeugergerät an ein Verbrauchergerät gesendet. Das Sende-PDO vom Erzeugergerät weist einen spezifischen Bezeichner auf, der dem Empfangs-PDO der Verbrauchergeräte entspricht.

PE

Schutzerde. Eine busweite Rückleitung für Fehlerströme, die an einem Sensor- oder Aktorgerät im Steuerungssystem auftreten.

Peer-to-Peer-Kommunikation

Bei der Peer-to-Peer-Kommunikation gibt es keine Master/Slave- oder Client/Server-Beziehung. Die Meldungen werden zwischen Einheiten mit vergleichbarer oder einander entsprechender Funktionalität übertragen, ohne dass sie ein Drittgerät (wie etwa ein Mastergerät) passieren zu müssen.

PowerSuite Software

PowerSuite Software ist ein Tool für die Konfiguration und Überwachung von Steuerungsgeräten für Elektromotoren einschließlich ATV31, ATV71 und TeSys U.

Premium-Netzwerkschnittstelle

Ein Premium-NIM verfügt gegenüber einem Standard- oder Basis-NIM über erweiterte Funktionen.

Priorisierung

Eine optionale Funktion an einem Standard-NIM, die Ihnen eine selektive Bestimmung der digitalen Eingangsmodule ermöglicht, die während der logischen Abtastung durch das NIM häufiger abgefragt werden sollen.

Profibus DP

Profibus Decentralized Peripheral (Profibus dezentralisiertes Peripheriegerät). Ein offenes Bussystem, das ein auf einer geschirmten zweiadrigen Leitung basierendes elektrisches Netzwerk oder ein auf einem Glasfaserkabel basierendes optisches Netzwerk nutzt. Die DP-Übertragung ermöglicht einen zyklischen Hochgeschwindigkeits-Datenaustausch zwischen der CPU der Steuerung und den dezentralen E/A-Geräten.

Prozess-E/A

Ein Advantys STB E/A-Modul, das für den Betrieb in erweiterten Temperaturbereichen in Übereinstimmung mit IEC-Schwellenwerten des Typs 2 konzipiert ist. Module dieses Typs sind häufig mit hochwertigen integrierten Diagnosefunktionen, einer hohen Auflösung, durch den Benutzer konfigurierbaren Parameteroptionen sowie umfangreichen behördlichen Zulassungen ausgestattet.

Prozessabbild

Ein Teil der NIM-Firmware, der als Echtzeit-Datenbereich für den Datenaustauschprozess dient. Das Prozessabbild besteht aus einem Eingangspuffer, der aktuelle Daten und Statusinformationen vom Inselbus enthält, sowie einem Ausgangspuffer, der die aktuellen Ausgänge für den Inselbus vom Feldbus-Master enthält.

R

Reflex Action

Eine einfache logische Befehlsfunktion, die lokal in einem Inselbus-E/A-Modul konfiguriert ist. Reflex Actions werden von Inselbus-Modulen an Daten von verschiedenen Inselpositionen (z. B. Ein- oder Ausgangsmodule oder das NIM) ausgeführt. Zu den Beispielen für Reflex Actions zählen Vergleichs- und Kopiervorgänge.

Repeater

Ein Verbindungsgerät, das die maximal zulässige Länge eines Busses erweitert.

RTD

Resistive Temperature Detector (Widerstandstemperturfühler). Ein RTD ist ein Temperaturfühler aus einem elektrisch leitfähigen Material, meist Platin, Nickel, Kupfer oder Nickel-Eisen-Legierungen, dessen Widerstand sich innerhalb eines bestimmten Temperaturbereichs mit einer bekannten, definierten Kurve ändert.

Rx

Empfang. Beispiel: In einem CAN-basierenden Netzwerk wird ein PDO an dem Gerät, das das PDO empfängt, als RxPDO des Gerätes bezeichnet.

S

SAP

Service Access Point (Dienstzugangspunkt). Der Punkt, an dem die Dienste einer Kommunikationsschicht – wie durch das ISO OSI-Referenzmodell definiert – für die nächste Schicht verfügbar gemacht werden.

SCADA

Supervisory Control And Data Acquisition (Überwachungssteuerung und Datenerfassung). Wird in industriellen Anwendungen üblicherweise durch Mikrocomputer ausgeführt.

Schrittmotor

Ein spezieller DC-Motor, der separate Positionierung ohne Rückmeldung ermöglicht.

SDO

Service Data Object (Dienst-Datenobjekt). In CAN-basierenden Netzwerken werden SDO-Meldungen vom Feldbus-Master verwendet, um die Objektverzeichnisse von Netzwerkknoten zu lesen oder zu schreiben.

Segments

Eine Gruppe von vernetzten E/A- und Versorgungsmodulen auf einem STB-Inselbus. Eine Insel muss abhängig vom verwendeten NIM-Typ über mindestens ein Segment verfügen und kann bis zu sieben Segmente umfassen. Das erste Modul in einem Segment (ganz links) muss Logikstromversorgung und Inselbus-Kommunikation für die E/A-Module rechts von ihm bereitstellen. Im Hauptsegment wird diese Funktion von einem NIM übernommen. In einem Erweiterungssegment wird diese Funktion von einem STB XBE 1200 oder einem STB XBE 1300 BOS-Modul übernommen.

SELV

Safety Extra Low Voltage (Sicherheits-Kleinstspannung). Ein Sekundärkreis, der so ausgelegt und geschützt ist, dass die Spannung zwischen zwei beliebigen zugänglichen Teilen (oder zwischen einem zugänglichen Teil und dem Schutzanschluss für Geräte der Klasse 1) im normalen Betrieb oder bei Einzelfehlern einen angegebenen Wert nicht überschreiten.

SIM

Subscriber Identification Module (Teilnehmeridentifizierungsmodul). Die ursprünglich zur Authentifizierung von Anwendern mobiler Kommunikationsgeräte konzipierten SIMs werden heute für zahlreiche Anwendungsgebiete eingesetzt. In Advantys STB können mit der Advantys Configuration Software erstellte oder bearbeitete Konfigurationsdaten in einem SIM (als „Wechselspeicherkarte“ bezeichnet) gespeichert und dann in den Flash-Speicher des NIM geschrieben werden.

Sink-Last

Ein Ausgang, der nach dem Einschalten Gleichstrom von seiner Last empfängt.

SM_MPS

State management_message periodic services (periodische Statusmanagement-Mitteilungsdienste). Die Anwendungs- und Netzwerkmanagementdienste, die in einem Fipio-Netzwerk zur Prozesssteuerung und Datenübertragung sowie für Diagnosemeldungen und die Gerätestatusbenachrichtigungen verwendet werden.

SNMP

Simple Network Management Protocol. Das UDP/IP-Standardprotokoll für die Verwaltung von Knoten in einem IP-Netzwerk.

Snubber

Ein Schaltkreis, der im Allgemeinen zur Unterdrückung induktiver Lasten genutzt wird. Er besteht aus einem mit einem Kondensator in Reihe geschalteten Widerstand (im Fall eines RC-Snubbers) und/oder einem Metalloxidvaristor, der entlang der AC-Last angebracht wird.

Source-Last

Eine Last mit einem in ihren Eingang gerichteten Strom. Diese Last muss von einer Stromquelle versorgt werden.

Spannungsgruppe

Eine Gruppe von Advantys STB E/A-Modulen mit identischen Spannungsanforderungen, die unmittelbar rechts neben dem entsprechenden Power Distribution-Modulen (PDM) installiert und von Modulen mit unterschiedlichen Spannungsanforderungen getrennt sind. Kombinieren Sie niemals Module mit unterschiedlichen Versorgungsspannungen in derselben Spannungsgruppe.

SPS

Speicherprogrammierbare Steuerung. Die SPS ist das Gehirn eines industriellen Fertigungsverfahrens. Sie automatisiert im Gegensatz zu Relaisregelungssystemen einen Prozess. SPS sind Computer für die anspruchsvollen Bedingungen industrieller Umgebungen.

Standard-E/A

Ein beliebiges Modul aus einer Reihe von kostengünstigen Advantys STB-Ein-/Ausgangsmodulen für den Betrieb mit durch den Benutzer konfigurierbaren Parametern. Ein Standard-E/A-Modul kann mit der Advantys Configuration Software neu konfiguriert und in den meisten Fällen in Reflex Actions verwendet werden.

Standard-Netzwerkschnittstelle

Ein kostengünstiges Advantys STB Network Interface-Modul (NIM) zur Unterstützung der Konfigurationskapazitäten, des Multi-Segment-Designs und der Durchsatzkapazitäten. Es ist für die meisten Standardanwendungen auf dem Inselbus geeignet. Eine von einem Standard-NIM betriebene Insel kann bis zu 32 adressierbare Advantys STB und/oder vollkompatible E/A-Module unterstützen, von denen bis zu zwölf CANopen-Standardgeräte sein können.

Standard-Spannungsverteilungsmodul

Ein Advantys STB-Modul, das die Sensorleistung über zwei separate Leistungsbusse auf der Insel an die Eingangsmodule und die Aktorleistung an die Ausgangsmodule verteilt. Der Bus liefert maximal 4 A an die Eingangsmodule und 8 A an die Ausgangsmodule. Ein Standard-PDM erfordert eine 5 A-Sicherung für den Schutz der Eingangsmodule und eine 8 A-Sicherung für den Schutz der Ausgänge.

STD_P

Standardprofil. In einem Fipio-Netzwerk ist ein Standardprofil ein festgelegter Satz von Konfigurations- und Betriebsparametern für ein Agentengerät. Dabei ist die Anzahl der im Gerät enthaltenen Module sowie die Gesamtdatenlänge des Geräts maßgeblich. Es gibt drei Arten von Standardprofilen: Fipio-reduziertes Geräteprofil (FRD_P), Fipio-Standard-Geräteprofil (FSD_P) und Fipio-erweitertes Geräteprofil (FED_P).

Subnetz

Ein Teil eines Netzwerks, der eine Netzwerkadresse gemeinsam mit den anderen Teilen des Netzwerks nutzt. Ein Subnet kann physisch und/oder logisch unabhängig vom Rest des Netzwerks sein. Das Subnet wird durch einen Teil der IP-Adresse, der beim Routing ignoriert wird, als Subnet identifiziert.

Systemkritisches Modul

Wenn ein Advantys STB E/A-Modul als systemkritisch konfiguriert wird, muss es für den Betrieb der Insel in der Inselkonfiguration vorhanden und funktionsfähig sein. Wenn ein systemkritisches Modul nicht funktionsfähig ist oder aus seiner Position auf dem Inselbus entfernt wird, geht die Insel in einen Anlaufstatus über. Standardmäßig sind alle E/A-Module nicht systemkritische Module. Dieser Parameter kann nur über die Advantys Configuration Software gesetzt werden.

T

TC

Thermoelement. Bei einem TC-Gerät (Thermoelementgerät) handelt es sich um ein Bimetall-Temperatur-Transducer, der einen Temperaturwert durch Messung der Spannungsdifferenz liefert, die durch Aneinanderfügen von zwei verschiedenen Metallen mit unterschiedlichen Temperaturen entsteht.

TCP

Transmission Control Protocol. Ein verbindungsorientiertes Transportschichtprotokoll, das eine zuverlässige Vollduplex-Datenübertragung bietet. TCP ist ein Teil der TCP/IP-Protokollfolge.

Telegramm

Ein in der seriellen Kommunikation verwendetes Datenpaket.

TFE

Transparent Factory Ethernet. Der auf TCP/IP basierende offene Automatisierungsrahmen von Schneider Electric.

Tx

Übertragung. Beispiel: In einem CAN-basierenden Netzwerk wird ein PDO als ein TxPDO des Gerätes beschrieben, das es überträgt.

U

Überspannungsunterdrückung

Das Verfahren der Absorbierung und Begrenzung von Überspannungen an einer eingehenden AC-Leitung oder an einem Steuerungsschaltkreis. Metalloxidvaristoren und speziell entwickelte RC-Netzwerke werden häufig als Mechanismen zur Überspannungsbegrenzung genutzt.

UDP

User Datagram Protocol. Ein Protokoll für den verbindungslosen Modus, bei dem Meldungen in einem Datagramm an einen Zielcomputer gesendet werden. Das UDP ist normalerweise mit dem Internet Protocol (UPD/IP) gebündelt.

V

Varistor

Ein aus zwei Elektroden bestehendes Halbleitergerät mit einem spannungsabhängigen, nichtlinearen Widerstand, der deutlich fällt, wenn die angelegte Spannung erhöht wird. Es wird zur Unterdrückung von transienten Spannungsspitzen verwendet.

Verpolungsschutz

Verwendung einer Diode in einem Schaltkreis zum Schutz vor Beschädigungen und unbeabsichtigtem Betrieb für den Fall, dass die Polarität der angelegten Spannung versehentlich umgekehrt wurde.

Vorzugsmodul

Ein E/A-Modul, das als ein automatisch adressierbares Gerät auf einer Advantys STB-Insel fungiert, jedoch nicht denselben Formfaktor wie ein Advantys STB E/A-Standardmodul besitzt und daher nicht in einen E/A-Grundträger passt. Ein vollkompatibles Gerät wird über ein EOS-Modul und ein Verbindungskabel für vollkompatible Module mit dem Inselbus verbunden. Es kann um ein weiteres vollkompatibles Modul oder zurück in ein BOS erweitert werden. Wenn es das letzte Gerät auf der Insel ist, muss mit einem 120- Ω -Abschlusswiderstand abgeschlossen werden.

VPCR-Objekt

Virtual Placeholder Configuration Read Object (Objekt zum Lesen der virtuellen Platzhalterkonfiguration). Ein spezielles Objekt, das im CANopen-Objektverzeichnis angezeigt wird, wenn die Option "Virtueller Platzhalter" in einem CANopen-NIM aktiviert ist. Es stellt einen 32-Bit-Subindex bereit, der die auf einer physikalischen Insel verwendete aktuelle Modulkonfiguration angibt.

VPCW-Objekt


Virtual Placeholder Configuration Write Object (Objekt zum Schreiben der virtuellen Platzhalterkonfiguration). Ein spezielles Objekt, das im CANopen-Objektverzeichnis angezeigt wird, wenn die Option "Virtueller Platzhalter" in einem CANopen-NIM aktiviert ist. Es stellt einen 32-Bit-Subindex bereit, in den der Feldbus-Master eine Modul-Neukonfiguration schreiben kann. Nachdem der Feldbus in den VPCW-Subindex geschrieben hat, kann er einen Neukonfigurations-Request an das NIM senden, das die dezentrale virtuelle Platzhalteroperation beginnt.

W

Watchdog-Timer

Ein Timer, der einen zyklischen Prozess überwacht und der bei Abschluss jedes Zyklus gelöscht wird. Wenn der Watchdog seine programmierte Dauer überschreitet, generiert er einen Fehler.

Index



A

ABL8 Phaseo-Spannungsversorgung, 43
Abschlusselement, 14
Abschlussplatte, 49, 127
Action-Modul, 105
adressierbares Modul, 127
Adressierbares Modul, 17, 48, 49
Advantys Configuration Software, 34, 100, 104, 106, 111, 114, 114, 116
Advantys-Konfigurationssoftware, 102, 110
allgemeine Informationen, 96
Anzahl der Reflexbausteine auf einem Island, 107
Ausgänge
 aus einem Reflexbaustein, 105
Austausch von Modulen bei laufendem Betrieb, 100
Austauschen bei laufendem Betrieb
 obligatorische Module, 101
Auto-Konfiguration
 Erstkonfiguration, 51
 und Reset, 51, 60, 61
 vordefiniert, 51
automatische Adressierung, 61
Automatische Adressierung, 17, 48

B

Baud
 Feldbus-Schnittstelle, 60
 KFG-Port, 34, 60
Bearbeitungsmodus, 35, 52, 55, 55, 60

Behördliche Zulassungen, 44
Beispiel für eine Island-Bus-Konfiguration, 84
Beispiel für eine Island-Konfiguration, 84
benutzerdefinierte Konfiguration, 52, 55, 60, 100, 110, 111
benutzerdefinierten Konfiguration, 51
Betriebsmodus, 56
Bitbündelung, 67, 68
Buskoppler
 Externe Merkmale, 25
 Gehäuse, 25

C

CANopen-Module
 max. Knoten-ID, 99
CFG-Port
 Angeschlossene Geräte, 12, 35

D

Datenabbild, 113, 115, 129, 130, 135

Datenaustausch, 12, 30, 31, 48, 66, 135, 136

- Datenlänge, 65
- Datentyp, 64
- Diagnosedaten, 73
- Fehlerdaten, 73
- ID-Code, 64
- Prozessdatenfluss, 71
- Statusbereich, 71
- Statuswort, 70
- Steuerwort, 70

Datengröße, reserviert, 98**Datengrößen, reserviert, 97, 98****Datenlänge, 65****Datenobjekte, 66****Datentyp, 64****Diagnoseblock**

- Im Prozessabbild, 118
- Island-Kommunikation, 118

Diagnosedaten

- Knotenkonfigurationsfehler, 77
- Fehlererkennung, 75
- Firmware-Version (Hauptversion), 80
- Firmware-Version (Nebenversion), 80
- Geräteinformation, 80
- Globale Diagnose, 74
- Island-Bus-Zustand, 76
- Knoten funktionsfähig, 78
- Knoten konfiguriert, 77
- Knotenfehler, 79
- Kommunikationsdiagnose, 75
- Netzwerkmodul-Status, 73, 81
- Steuerwort (reserviert), 82
- Worteinschränkung, 71, 80

E**EDS (Elektronisches Datenblatt), 21****Eingänge**

- für einen Reflexbaustein, 104

Erstkonfiguration, 55, 56**Erweiterungsmodul, 13, 16, 39, 40, 41, 42, 48****Erweiterungssegment, 13, 16, 40, 40, 41****Erweiterungssegment, 42****Externe Elemente, 24****F****Fehlererkennung, 75****Fehlerstatus, 100, 108****Fehlersuche**

- Globale Bitfehler, 120
- Island-Bus, 118, 121, 122, 124
- LEDs, 30
- Mit der Advantys Configuration Software, 118
- Mit der Mensch/Maschine-Schnittstellen-Bedientafel, 118
- über Advantys STB-LEDs, 31
- Warnmeldungen, 123

Fehlerwert, 100, 109**Feldbus-Master**

- Block Feldbus-zu-Mensch/Maschine-Schnittstelle, 136
- Block Mensch/Maschine-Schnittstelle-zu-Feldbus, 135
- LED, 30
- und das Ausgangsdatenabbild, 116, 128

Feldbus-Schnittstelle, 27

- Pinbelegung, 27, 27

Festlegung der Priorität, 102**Firmware-Version (Hauptversion), 80****Firmware-Version (Nebenversion), 80****Flash-Speicher**

- Advantys-Konfigurationssoftware, 110
- Speichern von Konfigurationsdaten, 51
- Überschreiben, 55, 61, 111
- und Reset, 61
- und Zurücksetzen, 58

G**Gehäuse, 25****Geräteinformation, 80****geschützter Modus, 35, 52, 55, 57, 60****Geschützter Modus, 56, 111****Globale Bitfehler, 120****Globale Diagnose, 74****H****Hauptsegment, 13, 15, 40, 42**

HE-13-Steckverbinder, *35*
herausnehmbares Speichermodul, *110*
Herzschlagmeldung, *108*
HMI
 Datenaustausch, *96, 98*
 Datentyp, *64*
HMI-Bedienerfeld
 Datenaustausch, *114, 114*
Hot-Swapping-Module, *50*

I

ID-Code, *64*
Inselbus
 Abschluss, *14, 17, 127*
 Betriebsmodus, *55, 60*
 Erweitern, *16, 16*
 Fehler, *108*
 Kommunikation, *12*
 Konfigurationsdaten, *52, 55, 61, 111*
 Maximale Länge, *18*
 Überblick, *14, 15*
Inselbus
 Konfigurationsdaten, *127*
Inselbus-Beispiel, *49, 127*
Inselbus-Passwort, *57, 111*

INTERBUS

Ausgänge, *19*
Bitbündelung, *68*
Buskoppler, *24*
Datenaustausch, *66*
Eingänge, *19*
Feldbus-Schnittstelle, *27, 27, 27*
ID-Code, *64*
Kabel, *28*
Knoten (maximal), *19*
Knotenadressierung, *21*
letztes Gerät, *19, 28*
Netzwerkkomponenten, *19*
Netzwerklänge, *19*
NIM-Einschränkungen, *21*
Normen, *44*
physikalische Schicht, *20*
Ring, *19, 28*
Ringtopologie, *20*
Steckverbinder, *28*
Übertragungsmedien, *20*
Island-Bus
 Betriebsart, *31*
 Erweitern, *40*
 LEDs, *31*
 Master, *31*
 Status, *118*
Island-Bus-Zustand, *76*

K

Kenndaten, *44*
 STB NIB 2212, *44*
KFG-Port
 Angeschlossene Geräte, *34*
 Parameter, *34, 61*
 Physikalische Beschreibung, *34*
Knoten funktionsfähig, *78*
Knoten konfiguriert, *77*
Knotenfehler, *79*
Knotenkonfigurationsfehler, *77*
Kommunikationsdiagnose, *75*
Konfiguration
 INTERBUS-Master, *88, 92*

Konfigurationsdaten

Speichern, *55, 61*Wiederherstellen der Standardeinstellungen, *55*Wiederherstellung der Standardeinstellungen, *34, 61*Konfigurierbare Parameter, *96*zugreifen auf, *96***L**Laufzeit-Parameter, *140*

LED

physische Beschreibung, *29*

LEDs

BA, *30*Island-Bus, *31*PWR-LED, *30*RC, *30, 30*TEST-LED, *31*und Komm.-Zustände, *31*und Reset, *31*

LEDs

PWR-LED, *31*

Logik-Leistung

Betrachtungen, *42*Integrierte Spannungsversorgung, *42*

Logische Leistung

Betrachtungen, *16*

logische Leistung

integrierte Spannungsversorgung, *41*

Logische Leistung

Integrierte Spannungsversorgung, *12, 13*Spannungsversorgungsquelle, *41*

Logische Spannung

Betrachtungen, *13*Integrierte Spannungsversorgung, *39*Signal, *40*Spannungsversorgung, *13*Überlegungen, *39, 40, 40***M**Mechanische Merkmale, *24*

Mensch/Maschine-Schnittstelle

Datenaustausch, *12*

Mensch/Maschine-Schnittstellen-Bediener-tafel

Datenaustausch, *135, 136*Funktionalität, *135*Prozessabbildblöcke, *135*Modbus-Protokoll, *34, 36, 112, 115, 129, 135*Moduleditor-Fenster, *97*Moduleditorfenster, *96***N**Netzwerkbetrachtungen, *12, 57*Netzwerkschnittstelle, *19*Netzwerkverbindung, *27*

NIM

konfigurierbare Parameter, *96***O**obligatorische E/A-Module, *100*Obligatorische Module bei laufendem Betrieb austauschen, *101***P**Parametrierung, *51*PDM, *40, 43, 48, 49, 127*

Prozessabbild

Ausgangsdatenabbild, *115, 128, 136*Block Feldbus-zu-Mensch/Maschine-Schnittstelle, *136*Block Mensch/Maschine-Schnittstelle-zu-Feldbus, *135*Daten analoger Eingangs- und Ausgangsmodule, *116*Daten der digitalen Eingangs- und Ausgangsmodule, *130*Daten digitaler Eingangs- und Ausgangsmodule, *116*

Daten von analogen Eingangs- und Aus-

gangsmodule, *130*
 Diagnoseblöcke, *118*
 E/A-Statusabbild, *112, 116, 130, 135*
 Echo-Ausgangsdaten, *130*
 Eingangsdatenabbild, *116, 130, 135*
 Grafische Darstellung, *113*
 Mensch/Maschine-Schnittstellenblöcke,
135
 Übersicht, *112*

R

Reflex Action
 Übersicht, *103*
 Reflexaktion
 und der Echo-Ausgangsdaten-Abbildbe-
 reich, *116, 130*
 und Fehlermodus, *108*
 Reflexbausteintypen, *103*
 Reservierte Datengrößen, *97, 98, 98*
 RST-Schalter
 LED-Anzeigen, *31*
 RST-Taste
 Achtung, *58*
 caution, *60*
 deaktiviert, *35*
 Deaktiviert, *111*
 Funktionalität, *51, 58*
 Funktionen, *60, 60*
 Physikalische Beschreibung, *58*
 und Auto-Konfiguration, *61*
 und Flash-Speicher, *58, 61*

S

Spannungsquelle
 Sicherheits-Kleinspannung, *39*
 Spannungsversorgung
 Empfehlungen, *43*
 Logische Spannung, *13*
 Spannungsversorgungsquelle
 Betrachtungen, *42*
 Logische Leistung, *41*
 Sicherheits-Kleinspannung, *41, 42*

Speichern der Konfigurationsdaten
 auf einer Wechselspeicherkarte, *55*
 Speichern von Konfigurationsdaten
 auf einem herausnehmbaren Speicher-
 modul, *110*
 auf einer Wechselspeicherkarte, *35, 52,*
100
 im Flash-Speicher, *51, 100, 110*
 und Reset, *61*
 Spezifikationen
 KFG-Port, *34*
 SPS
 Datenaustausch, *96, 98*
 Standard-E/A-Module, *100*
 Statusobjekte, *66*
 STB XCA 4002-Programmierkabel, *35*
 STB XTS 1120, schraubbarer Stromversor-
 gungsstecker, *38*
 STB XTS 2120, Federklemmen-Feldver-
 drahtungsstecker, *38*
 Stromversorgung
 Sicherheits-Kleinspannung, *37*
 Stromversorgungsquelle
 2-polige Buchse, *37*
 Systemkritische E/A-Module, *100*

T

Technische Daten
 STB XCA 4002-Programmierkabel, *36*
 Test-Modus, *31*

U

Unterstützung der Feldbus-Kommunikation,
63

V

verkettete Reflex Actions, *106*
 Verlängerungskabel, *16, 40*
 Virtueller Platzhalter, *146*
 Vorzugsmodul, *17*

W

Wechselspeicherkarte, *52, 54, 55*

Wechselspeicherkarte , *35*

Wechselspeicherkarte STB XMP 4440

 Herausnehmen, *54*

 Installation, *53*

 Speichern der Konfigurationsdaten, *55*

Wechselspeicherkarte STB XMP 4440

 Speichern von Konfigurationsdaten, *35*

Wechselspeicherkarte STB XMP 4440

 und Reset, *34, 57*

werkseitige Standardeinstellungen, *55, 61*

Werkseitige Standardeinstellungen, *51*

werksseitige Standardeinstellungen, *34*

Worteinschränkung (WLF), *71, 80*

