

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Produktbild





















Abbildung ähnlich

Buchsenstecker mit Schraubanschluss in Zugbügeltechnik für Leiteranschluss. Die Buchsenstecker bieten Platz für Beschriftungen und können kodiert werden.

Allgemeine Bestelldaten

| Ausfuehrung | Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl: 2, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 3.31 mm², Box |
|--------------------|--|
| BestNr. | <u>1623050000</u> |
| Art | BLZ 7.62/02/180 SN OR BX |
| GTIN (EAN) | 4008190194109 |
| VPE | 100 Stück |
| Produkt-Kennzahlen | IEC: 800 V / 18.5 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 |
| Verpackung | Box |
| Produktalternative | <u>1980480000</u> |
| | |

Erstellungs-Datum 25. Juni 2025 00:36:56 MESZ



3,48 g

25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

2 N

Technische Daten

Nettogewicht

| Feldanschluss |
|---------------|
| 7,62 mm |
| 180° |
| 7,62 mm |
| 1 |
| 57 |
| fingersicher |
| Ja |
| 0,4 Nm |
| M 2,5 |
| DIN 5264 |
| |

Werkstoffdaten

Steckzyklen

| Isolierstoff | PBT | Farbe | orange |
|---------------------------------|----------|---------------------------------|----------|
| Farbtabelle (ähnlich) | RAL 2000 | Isolierstoffgruppe | IIIa |
| Kriechstromfestigkeit (CTI) | ≥ 200 | Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
| Kontaktmaterial | Cu-leg | Kontaktoberfläche | verzinnt |
| Lagertemperatur, min. | -40 °C | Lagertemperatur, max. | 70 °C |
| Betriebstemperatur, min. | -50 °C | Betriebstemperatur, max. | 100 °C |
| Temperaturbereich Montage, min. | -25 °C | Temperaturbereich Montage, max. | 100 °C |

Ziehkraft/Pol, max.

Anschließbare Leiter

| Klemmbereich, min. | 0,13 mm ² | Klemmbereich, max. | 3,31 mm ² |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---|
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 26 | Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 12 |
| eindrähtig, min. H05(07) V-U | 0,2 mm ² | eindrähtig, max. H05(07) V-U | 2,5 mm² |
| feindrähtig, min. H05(07) V-K | 0,2 mm ² | feindrähtig, max. H05(07) V-K | 2,5 mm ² |
| mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, mir | 1. | mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, | |
| | 0,2 mm ² | max. | 2,5 mm ² |
| mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, | | mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, | |
| min. | 0,2 mm ² | max. | 2,5 mm ² |
| Lehrdorn nach EN 60999 a x b; ø | | Hinweistext | Der Außendurchmesser des Kunststoffkragens soll- te nicht größer als das Ras- ter (P) sein., Die Länge der Aderendhülse ist in Abhän gigkeit vom Produkt und von der jeweiligen Bemes- sungsspannung auszuwäh- |
| | 2,8 mm x 2,0 mm; 2,4 mm | | len. |



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Bemessungsdaten nach IEC

| geprüft nach Norm | | Bemessungsstrom, min. Polzahl | |
|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------|
| | IEC 60664-1, IEC 61984 | (Tu=20°C) | 18,5 A |
| Bemessungsstrom, max. Polzahl | | Bemessungsstrom, min. Polzahl | |
| (Tu=20°C) | 17 A | (Tu=40°C) | 16 A |
| Bemessungsstrom, max. Polzahl | | Bemessungsspannung bei Überspan- | |
| (Tu=40°C) | 14,5 A | nungsk./Verschmutzungsgrad II/2 | 800 V |
| Bemessungsspannung bei Überspan- | | Bemessungsspannung bei Überspan- | |
| nungsk./Verschmutzungsgrad III/2 | 630 V | nungsk./Verschmutzungsgrad III/3 | 500 V |
| Bemessungsstoßspannung bei Über- | | Bemessungsstoßspannung bei Über- | |
| spannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 | 6 kV | spannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 | 2 6 kV |
| Bemessungsstoßspannung bei Über- | | Kurzzeitstromfestigkeit | |
| spannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 | 6 kV | | 3 x 1s mit 120 A |

Nenndaten nach CSA

| Institut (CSA) | (I) | Zertifikat-Nr. (CSA) | |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|----------------|
| | _ | | 200039-1121690 |
| Nennspannung (Use group B / CSA) | 300 V | Nennspannung (Use group D / CSA) | 300 V |
| Nennstrom (Use group B / CSA) | 15 A | Nennstrom (Use group D / CSA) | 10 A |
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 26 | Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 12 |
| Hinweis zu den Zulassungswerten | Angaben sind Maximal- werte, Details siehe Zulas- sungs-Zertifikat. | | |

Nenndaten nach UL 1059

| <i>M</i> 1 | | |
|---|--------------------------------------|--------|
| | | E60693 |
| Vennspannung (Use group B / UL | Nennspannung (Use group D / UL | |
| 1059) 300 V | 1059) | 300 V |
| Nennstrom (Use group B / UL 1059) 15 A | Nennstrom (Use group D / UL 1059) | 10 A |
| eiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26 | Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 12 |
| dinweis zu den Zulassungswerten Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zula sungs-Zertifikat. | S- | |

| Verpackung | Box | VPE Länge | 138 mm |
|------------|-------|-----------|--------|
| VPE Breite | 95 mm | VPE Höhe | 77 mm |
| | | | |

Typprüfungen

| Prüfung: Haltbarkeit der Markierungen | Norm | Entwurf DIN VDE 0627 Abschnitt 6.2.2 / 09.91 |
|---------------------------------------|-----------|--|
| | Prüfung | Ursprungskennzeichnung, Typkennzeichnung, Bemessungsquerschnitt, Bemessungsspannung, Raster, Zulassungskennzeichnung SEV, Material- typ |
| | Bewertung | bestanden |
| | Prüfung | Zulassungskennzeichnung UL, Zulassungskennzeichnung CSA |
| | Bewertung | auf Verpackungsetikett |



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

| Prüfung: Fehlerhafte Kupplung (Nicht- austauschbarkeit) | Norm | Entwurf DIN VDE 0627 Abschnitt 5.9.1 / 09.91, DIN IEC 60512 Teil 7 Abschnitt 5 / 05.94 | |
|--|-------------|---|--|
| | Prüfung | 180° gedreht mit Kodierelementen | |
| | Bewertung | bestanden | |
| Prüfung: Klemmbarer Querschnitt | Norm | DIN EN 60999 Abschnitt 6 und 8.1 / 04.94, DIN EN 60947-1 Abschnitt 8.2.4.5.1 / 07.98 | |
| | Leitertyp | Leitertyp und Leiter- eindrähtig 0,08 mm² querschnitt | |
| | | Leitertyp und Leiter- querschnitt mehrdrähtig 0,08 mm² | |
| | | Leitertyp und Leiter- eindrähtig 2,5 mm² querschnitt | |
| | | Leitertyp und Leiter- mehrdrähtig 2,5 mm² querschnitt | |
| | | Leitertyp und Leiter- AWG 28/1 querschnitt | |
| | | Leitertyp und Leiter- AWG 28/19 querschnitt | |
| | | Leitertyp und Leiter- AWG 12/1 querschnitt | |
| | | Leitertyp und Leiter- AWG 12/19 querschnitt | |
| | Bewertung | bestanden | |
| Prüfung auf Beschädigung und unbeab- | Norm | DIN EN 60999 Abschnitt 8.4 / 04.94 | |
| sichtigtes Lösen von Leitern | Anforderung | 0,2 kg | |
| | Leitertyp | Leitertyp und Leiter- AWG 28/1 querschnitt | |
| | | Leitertyp und Leiter- AWG 28/7 querschnitt | |
| | Bewertung | bestanden | |
| | Anforderung | 0,3 kg | |
| | Leitertyp | Leitertyp und Leiter- eindrähtig 0,5 mm² querschnitt | |
| | | Leitertyp und Leiter- mehrdrähtig 0,5 mm² querschnitt | |
| | Bewertung | bestanden | |
| | Anforderung | 0,7 kg | |
| | Leitertyp | Leitertyp und Leiter- eindrähtig 2,5 mm² querschnitt | |
| | | Leitertyp und Leiter- mehrdrähtig 2,5 mm² querschnitt | |
| | Bewertung | bestanden | |
| | Anforderung | 0,9 kg | |
| | Leitertyp | Leitertyp und Leiter- AWG 12/1 querschnitt | |
| | | Leitertyp und Leiter- AWG 12/19 querschnitt | |
| | Bewertung | bestanden | |



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

| Pull-Out Test | Norm | DIN EN 60999 Abschnitt 8.5 / 04.94 |
|---------------|-------------|---|
| | Anforderung | ≥5 N |
| | Leitertyp | Leitertyp und Leiter- AWG 28/1 querschnitt |
| | | Leitertyp und Leiter- AWG 28/7 querschnitt |
| | Bewertung | bestanden |
| | Anforderung | ≥50 N |
| | Leitertyp | Leitertyp und Leiter- H07V-U2.5 querschnitt |
| | | Leitertyp und Leiter- H07V-K2.5 querschnitt |
| | Bewertung | bestanden |
| | Anforderung | ≥60 N |
| | Leitertyp | Leitertyp und Leiter- AWG 12/1 querschnitt |
| | | Leitertyp und Leiter- AWG 12/19 querschnitt |
| | Bewertung | bestanden |

Klassifikationen

| ETIM 6.0 | EC002638 | ETIM 7.0 | EC002638 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002638 | ETIM 9.0 | EC002638 |
| ETIM 10.0 | EC002638 | ECLASS 9.0 | 27-44-03-09 |
| ECLASS 9.1 | 27-44-03-09 | ECLASS 10.0 | 27-44-03-09 |
| ECLASS 11.0 | 27-46-02-02 | ECLASS 12.0 | 27-46-02-02 |
| ECLASS 13.0 | 27-46-02-02 | ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-02 | | |

Zulassungen

Zulassungen



| Zulassungen MAMID | https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319226/-T1z1mm-S800/ https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319262/-T1z1mm-S800/ | |
|-----------------------|---|--|
| ROHS | Konform | |
| UL File Number Search | UL Webseite | |
| Zertifikat-Nr. (UR) | E60693 | |

Umweltanforderungen

| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
|-------------------------|-----------------------|
| REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

| VVic | htiae | er Hin | weis |
|------|-------|--------|------|

| Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften im Anlehnung der IPC-A-610 "Class2". Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte könne auf Anfrage bewertet werden. |
|---|
| Weitere Varianten auf Anfrage |
| Vergoldete Kontaktoberflächen auf Anfrage |
| Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl |
| AEH ohne Kunststoffkragen nach DIN 46228/1 |
| AEH mit Kunststoffkragen nach DIN 46228/4 |
| • Zeichnungsangabe P = Raster |
| Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sin entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten. |
| OMNIMATE-Steckverbinder sind nach IEC 61984 Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC). Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch dürfen sie weder spannungsführend noch unter Last gesteckt oder getrennt weden. |
| Langzeitlagerung des Produkts bei einer Durchschnittstemperatur von 50 °C und einer maximalen Luftfeuch tigkeit von 70 %, 36 Monate |
| |

| Zulassung / Zertifikat / K | | |
|----------------------------|--|--|
| kument | <u>Declaration of the Manufacturer</u> | |
| Kataloge | Catalogues in PDF-format | |
| Broschüren | <u>FL DRIVES EN</u> | |
| | MB DEVICE MANUF. EN | |
| | FL DRIVES DE | |
| | FL BUILDING SAFETY EN | |
| | <u>FL APPL LED LIGHTING EN</u> | |
| | FL INDUSTR.CONTROLS EN | |
| | FL MACHINE SAFETY EN | |
| | <u>FL HEATING ELECTR EN</u> | |
| | <u>FL APPL_INVERTER EN</u> | |
| | <u>FL_BASE_STATION_EN</u> | |
| | FL ELEVATOR EN | |
| | FL POWER SUPPLY EN | |
| | FL 72H SAMPLE SER EN | |
| | PO OMNIMATE EN | |




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Maßbild





Deratingkurve

