

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





















PV Next Generatoranschlusskästen für Wechselrichter mit 1 bis 12 MPP-Trackern werden zum Schutz der DC-Seite einer Photovoltaikanlage eingesetzt. Die Generatoranschlusskästen schützen den Wechselrichter gegen Überspannungen und erfüllen damit die Europäische Richtlinie CLC/TS 51643-32. Zusätzlich bieten diese Produkte die Möglichkeit die Anlage gegen Rückströme zu schützen und die Möglichkeit Strings zu kombinieren, um bei der Installation Kabel einzusparen.

Allgemeine Bestelldaten

Photovoltaik, Generatoranschlusskasten, PV Next, 2 MPP, 1 Eingang/1 Ausgang pro MPP, Überspannungsschutz I / II, mit Sicherungshalter, 1000 V, MC4-Evo 2
8000137868
PVC DC 1IF 10 2MPP SPD1R EVO 10
4099987194167
1 Stück
<u>2530530000</u>



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte	Abm	iessungen	und	Gewichte
--------------------------	-----	-----------	-----	----------

Abiliessungen und Gewich				
Tiefe	132 mm	Tiefe (inch)		5,197 inch
Tiefe mit Anbaukomponenten	132 mm	Höhe		340 mm
Höhe (inch)	13,386 inch	Breite		200 mm
Breite (inch)	7,874 inch	Nettogewicht		2.797 g
Temperaturen	7,07 1 11011	Noticigowichi		<i>rr</i>
remperaturem				
Umgebungstemperatur	-20 °C50 °C	Feuchtigkeit	!	595 % keine Betauung
Gewährleistung				
Zeitraum	5 Jahre			
Allgemeine Daten				
Einbauort	Geschützter Außenbereich (> 1 km vom Meer)	Normen	ı	EN 61643-31
Schutzart	IP65			
Ausgänge				
DC-Ausgang + & -	Leiteranschluss		Anschlussart	Stäubli MC4-Evo 2 Ste- cker
			Querschnitt des pas- senden Kabels	TÜV 2 Pfg1169/08.07
			Leiteranschlussquer- schnitt, min.	2,5 mm ²
			Leiteranschlussquer- schnitt, max.	16 mm²
Max. Anzahl der DC-Ausgänge	pro Maximum Power Point 1	Ausgang	'	
Eingänge				
Abgesicherte Pole des Strings	+/-			
Anschluss Funktionserde	Kabeleinführung		Anzahl der Kabelein- führungen	1
			Kabeldurchmesser,	2,5 mm
			Kabeldurchmesser, max.	25 mm
	Leiteranschluss		Anschlussart	Zugfederanschluss
Anzahl der Maximum Power Points (MPP)	2			
Anzahl der Strangeingänge pro MP	P 1			
DC-Eingang + & -	Leiteranschluss		Anschlussart	Stäubli MC4-Evo 2 Ste- cker
			Querschnitt des pas- senden Kabels	TÜV 2 Pfg1169/08.07
			Leiteranschlussquer- schnitt, min.	2,5 mm ²
			Leiteranschlussquer- schnitt, max.	16 mm²
	Kabeleinführung		Anzahl der Kabelein- führungen	1
	pro Maximum Power Point 1	Eingang		
Max. Anzahl der DC-Eingänge Sicherungsart Sicherungseinsatz	pro Maximum Power Point 1 leere Sicherungshalter 10 x 38 mm	Eingang		

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 23:06:15 MESZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Sicherungseinsatz Standard	gPV (EN 60269-6)		
Überspannungsschutz Hilfskontakt	Kabeleinführung	Anzahl der Kabelein- führungen	1
		Kabeldurchmesser, min.	0,13 mm
		Kabeldurchmesser, max.	1,5 mm

Elektrische Kennwerte

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit	Bemessungsstrom	25 A
Bemessungsspannung DC	1.000 V	
Strom pro Maximum Power Point, max.	20 A	

Gehäuse

Abdeckung	mit Deckel	Anschlussart String	Stecker MC4-Evo 2
Gehäusebefestigung		Isolierstoff	Glasfaserverstärktes Poly-
	über Montagefüße		ester, Polycarbonat
Montageart		Schlagfestigkeit	IK08 nach IEC 62208,
-	Wandmontage		IK10 nach IEC 62262
Schutzklasse	II		

Überspannungsschutz DC-Seite

Ableitstrom I _n (8/20 μs)	20 kA	Ableitstrom, max. (8/20 µs)	40 kA
Anforderungsklasse	Typ I/II	Blitzprüfstrom I _{imp} (10/350 µs)	6.25 kA
Gesamtableitstrom I _{total} (10/350µs)	12,5 kA	Gesamtableitstrom I _{total} (8/20µs)	50 kA
Kurzschlussfestigkeit I _{SCPV}		Max. kontinuierliche Betriebsspannung	
	11 kA	DC UCPV-Modus +/- , -/PE , +/PE	1.000 V
Normen	EN 61643-31	Schutzpegel U _p (+/- , -/PE , +/PE)	≤ 3.8 kV
Schutzpegel U _p (+/-)	≤ 3.8 kV	Schutzpegel U _p (+/PE)	≤ 3.8 kV
Schutzpegel U _p (-/PE)	≤ 3.8 kV	Spannung der PV Anlage, max. U _{CPV}	1.000 V
Standby-Leistungsaufnahme P _C	< 0,2 W	Überspannungsschutz DC-Seite	1.000 V Typ I + II

DC Lasttrennschalter

Lasttrennschalter-Ausführung

Klassifikationen				
ETIM 6.0	EC002928	ETIM 7.0	EC002928	
ETIM 8.0	EC003857	ETIM 9.0	EC003857	
ETIM 10.0	EC003857	ECLASS 9.0	22-57-92-03	
ECLASS 9.1	22-57-02-90	ECLASS 10.0	22-57-02-90	
ECLASS 11.0	22-57-02-92	ECLASS 12.0	22-57-02-92	
ECLASS 13.0	22-57-02-92	ECLASS 14.0	22-57-02-92	
ECLASS 15.0	22-57-02-92			

Spannungsart

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	bdab5698-6a20-4370-8e28-8810d882d01a

kein Schalter



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen	
Zulassungen	_

DOLLO	1, ,
ROHS	Konform

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdo-	
kument	Declaration fo conformity PV Next
Engineering-Daten	Schematic diagram
Anwenderdokumentation	Manual PV Next String Combiner Box
Whitepaper	Fact Sheet DE PV CB Wie man Gebäude gegen Blitzeinschläge schützt
	Fact Sheet DE PV Wie man die Lebensdauer eines GAK verlängert
	Fact Sheet DE PV CB Wann Sicherungen zu installieren sind
	Fact Sheet DE CB PV NEXT
	Fact Sheet EN PV CB When DC fuses are mandatory to install
	Fact Sheet EN CB PV NEXT
	Fact Sheet EN PV How to protect buildings against lightning strikes
	Fact Sheet EN PV How to extend the life time of a Combiner Box
	Fact Sheet EN PV Combiner Box earthing
	Fact Sheet DE PV Combiner Box Erdung
Kataloge	Catalogues in PDF-format



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Ersatzteile

Ersatzableiter



Allgemeine Bestelldaten

Art VPU PV I+II 0 1000 E
Best.-Nr. <u>2530530000</u>

GTIN (EAN) 4050118540741

PE 9 Stück

Ausfuehrung

Überspannungsableiter, Niederspannung, Zubehör,

Überspannungsschutz I / II, Ersatzableiter