

Koordinierung der Polpol 2-b-4
Das Unternehmen untersteht der Leitung und
Fax: +49 0411 201 030
Tel: +49 0411 201 0
Industriestraße 5 - D-32189 Merzenfeld
Gewiss Deutschland GmbH

letzte Preisprüfung 02.08.2020
esl@gewiss.com
www.gewiss.com

Jederzeit ohne Ankündigung geändert werden
und als Informationszusatzungen und können
Dabei Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind

Bemessungs- spannung AC 230 V
Bemessungs- strom 40 A
Anz. TE EN 50022 3
Norm IEC EN 63024, IEC EN 61008-1, IEC EN 61008-2-1
Bemessungs- frequenz (Hz) 50 - 60 Hz

Netzform	TT - TN-S	Widerstand gegen Erde für Sperren der Wiedereinschaltung (Rdo)	8kΩ
Isolationsspannung (Ui)	500 V	Widerstand gegen Erde für Freigabe der Wiedereinschaltung (Rd)	16 kΩ
Bemessungsstoß spannungsfestigkeit (Uimp)	4 kV	Max. Betriebsfrequenz	30 Schalt./h
Überspannungs- kategorie	III	Mechanische Lebensdauer	4000
Prüfspannung zwischen den Polen und Erde	2500 Vac für 1 Minute	Typ Fehlerstromschutz	A
Bemessungsfehlerstrom	30 mA	Betriebstemperatur	-5 +60 °C
Lagertemperatur	-40 +70 °C	Automatische Wiedereinschaltung bei Fehlauslösung	Ja
Isolationsprüfung	Ja	Ständige Anlagenkontrolle im Fehlerfall (Bereitschaftsmodus)	Ja
Ausgestattet mit	GWD0951 Auxiliary contact - GW90992 RS485 BUS Module	Anzahl Pole	2P
Electrocod	1414		

Abmessungen