

PM 20 (910 511)

- Comprobación combinada de circuitos de protección con descargadores de gas, varistores y diodos zener
- Utilizable manualmente y de manera flexible
- Cables de prueba incluidos en el suministro



Fotografía no vinculante

Equipo de prueba para la comprobación de la tensión de respuesta de los descargadores de sobretensiones (con descargador de gas / varistor / diodo zener). Maleta de transporte y accesorios de medida están incluidos en el suministro.

Tipo art. no.	PM 20 910 511
Tensión nominal (U _N)	8-12 V DC
Parámetros de prueba: tensión de prueba	max. 1200 V DC
Parámetros de prueba: corriente de prueba (tensión de referencia)	1 mA DC, constante
Indicación de valores de medida	alfanumérico, LCD 8 dígitos
Conectores en salida de prueba	bornas de seguridad de polarización (4 mm), polo positivo: color rojo, polo negativo: color negro
Tiempo de prueba	≤ 1.5 s
Cantidad de pruebas individuales durante el funcionamiento de la batería	normalmente 2000
Accesorios incluidos en el suministro	2 cables de prueba de 1 m de largo cada uno, 2 bornas de seguridad de polarización, 1 fuente de alimentación para clavija 230 V AC, 1 maleta de transporte
Dimensiones de la maleta de transporte	300 x 110 x 110 mm
Peso	1,32 kg
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	90308900
GTIN	4013364111424
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.